

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向				
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因												
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																
在线	2020-3-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.47	10	否		4.75	5.97	35	否		25.58	32.45	50	否			530055.75	10.82	9.17	49.16	8.52	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.61	10	否		4.96	6.17	35	否		26.57	33.17	50	否			563361.06	11.48	9.00	48.87	8.45	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.56	10	否		7.89	9.41	35	否		25.41	30.54	50	否			568213.31	11.47	8.51	49.63	7.37	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.53	10	否		11.29	13.51	35	否		26.15	31.46	50	否			545301.50	10.94	8.53	49.58	6.79	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.65	10	否		8.66	10.42	35	否		26.96	32.43	50	否			561071.13	11.25	8.54	48.86	6.93	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.20	10	否		9.46	11.26	35	否		30.10	35.89	50	否			580979.31	11.71	8.43	49.24	7.34	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.67	10	否		9.57	11.50	35	否		28.09	33.75	50	否			564409.69	11.43	8.52	49.43	7.70	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	4.87	10	否		8.66	10.51	35	否		28.03	34.11	50	否			555163.50	11.23	8.67	48.90	7.73	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.99	10	否		9.11	11.13	35	否		28.52	35.00	50	否			556385.81	11.26	8.77	48.91	7.80	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.34	10	否		17.89	20.91	35	否		31.97	37.51	50	否			574263.19	11.70	8.20	49.57	8.26	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.42	10	否		23.21	27.60	35	否		29.51	35.22	50	否			561968.63	11.50	8.43	49.88	8.60	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.17	10	否		18.33	21.64	35	否		28.30	33.41	50	否			547158.38	11.22	8.30	50.21	8.71	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	4.73	10	否		15.40	18.32	35	否		30.38	36.24	50	否			505115.13	10.39	8.41	50.15	8.96	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	4.92	10	否		16.10	19.12	35	否		29.89	35.53	50	否			475699.53	9.76	8.38	49.77	8.82	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.43	10	否		19.97	23.41	35	否		31.53	36.98	50	否			476476.47	9.66	8.21	49.62	7.73	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.68	10	否		9.28	11.19	35	否		31.84	38.42	50	否			482824.78	9.65	8.57	49.19	6.49	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.10	10	否		9.42	11.42	35	否		30.23	36.65	50	否			480702.16	9.63	8.61	48.77	6.85	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.36	10	否		6.75	7.99	35	否		29.48	34.94	50	否			509714.38	10.30	8.34	49.00	7.59	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.54	10	否		11.42	13.12	35	否		30.49	35.20	50	否			540558.44	10.98	8.00	49.55	8.02	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.98	10	否		6.02	7.42	35	否		29.72	36.73	50	否			542930.38	11.06	8.87	49.38	8.28	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.06	10	否		6.14	7.68	35	否		26.25	32.92	50	否			523342.84	10.65	9.04	49.10	8.27	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.28	10	否		8.11	10.08	35	否		27.19	33.81	50	否			520700.78	10.60	8.94	48.94	8.37	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	2.42	10	否		10.05	12.86	35	否		26.95	34.50	50	否			533586.50	10.86	9.28	48.79	8.39	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.76	10	否		7.32	9.26	35	否		28.69	36.33	50	否			529300.06	10.78	9.15	48.78	8.45	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.12	10	否		14.72	14.32	35	否		39.66	38.78	50	否			394879.19	8.25	5.65	52.62	9.53	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.05	10	否		6.46	6.27	35	否		46.57	45.07	50	否			432084.13	8.90	5.51	51.93	8.53	69	连续	大气					
在线	2020-3-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.02	10	否		12.55	11.82	35	否		46.59	44.05	50	否			428110.66	8.90	5.14</td										