监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O_2 %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
					实测 mg/Nm^3	折算 mg/Nm^3	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测 mg/Nm^3	折算 mg/Nm^3	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测 mg/Nm^3	折算 mg/Nm^3	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
在线	2019-4-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.96	7.55	10	否			16.00	19.80	35	否			25.70	32.41	50	否			10.07	9.14	49.09	8.83	连续	大气
在线	2019-4-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	8.09	10	否			1.16	1.63	35	否			28.91	40.56	50	否			10.90	10.41	48.00	8.45	连续	大气
在线	2019-4-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.68	8.63	10	否			0.41	0.62	35	否			19.43	29.55	50	否			10.68	11.12	46.72	7.38	连续	大气
在线	2019-4-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	8.37	10	否			0.59	0.89	35	否			22.48	33.91	50	否			10.65	11.05	46.51	7.66	连续	大气
在线	2019-4-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	8.00	10	否			1.68	2.55	35	否			21.15	32.09	50	否			10.72	11.11	46.77	7.80	连续	大气
在线	2019-4-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	7.97	10	否			6.10	9.27	35	否			21.07	32.05	50	否			10.84	11.14	47.22	8.04	连续	大气
在线	2019-4-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.58	8.36	10	否			12.14	18.16	35	否			21.46	32.12	50	否			10.93	10.98	47.98	8.44	连续	大气
在线	2019-4-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	8.80	10	否			14.88	22.17	35	否			21.42	31.91	50	否			10.90	10.93	48.18	8.53	连续	大气
在线	2019-4-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.14	9.27	10	否			13.82	20.79	35	否			21.27	32.13	50	否			10.62	11.07	48.08	8.41	连续	大气
在线	2019-4-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.89	8.57	10	否			5.67	8.19	35	否			20.64	30.03	50	否			10.17	10.66	47.68	8.09	连续	大气
在线	2019-4-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.89	8.32	10	否			16.11	22.78	35	否			16.86	23.83	50	否			10.27	10.39	48.73	8.52	连续	大气
在线	2019-4-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.60	9.14	10	否			6.98	9.70	35	否			17.77	24.61	50	否			10.23	10.17	49.12	8.63	连续	大气
在线	2019-4-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.70	9.25	10	否			14.92	20.59	35	否			16.03	22.13	50	否			10.25	10.13	49.65	9.06	连续	大气
在线	2019-4-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.72	9.23	10	否			20.50	28.13	35	否			16.46	22.59	50	否			10.30	10.07	49.95	9.20	连续	大气
在线	2019-4-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	8.95	10	否			8.52	11.69	35	否			20.72	28.45	50	否			10.05	10.07	49.28	8.26	连续	大气
在线	2019-4-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.65	9.10	10	否			12.01	16.51	35	否			17.63	24.19	50	否			9.80	10.04	49.42	8.78	连续	大气
在线	2019-4-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.39	8.82	10	否			6.29	8.66	35	否			20.31	28.07	50	否			10.04	10.14	49.39	9.00	连续	大气
在线	2019-4-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.09	8.36	10	否			4.82	6.61	35	否			15.82	21.75	50	否			11.37	10.07	49.51	9.01	连续	大气
在线	2019-4-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.96	8.68	10	否			2.64	3.84	35	否			17.29	25.22	50	否			10.73	10.70	49.73	9.26	连续	大气
在线	2019-4-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	8.68	10	否			2.20	3.27	35	否			24.89	37.13	50	否			10.42	10.91	48.99	8.91	连续	大气
在线	2019-4-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.34	8.09	10	否			8.24	11.59	35	否			18.81	31.10	50	否			8.94	11.06	47.84	8.30	连续	大气
在线	2019-4-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.13	8.36	10	否			14.10	19.23	35	否			23.18	31.63	50	否			9.60	10.00	48.66	8.83	连续	大气
在线	2019-4-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.06	8.56	10	否			9.89	13.81	35	否			20.89	29.51	50	否			9.96	10.36	48.51	8.82	连续	大气
在线	2019-4-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.58	8.19	10	否			3.19	4.69	35	否			24.13	35.45	50	否			9.95	10.79	47.95	8.29	连续	大气
在线	2019-4-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.11	7.13	10	否			3.55	4.93	35	否			24.22	33.82	50	否			11.17	10.25	49.00	8.38	连续	大气
在线	2019-4-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	7.14	10	否			2.87	4.09	35	否			24.50	34.67	50	否			10.73	10.39	48.35	7.91	连续	大气
在线	2019-4-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.72	6.86	10	否			4.21	6.11	35	否			24.68	35.85	50	否			11.58	10.68	48.17	6.99	连续	大气
在线	2019-4-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.97	10	否			7.69	10.68	35	否			26.35	36.75	50	否			11.80	10.25	48.79	7.75	连续	大气
在线	2019-4-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.81	6.85	10	否			4.76	6.74	35	否			25.90	36.86	50	否			11.49	10.45	48.92	8.07	连续	大气
在线	2019-4-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.85	6.74	10	否			7.18	9.94	35	否			28.27	39.27	50	否			12.07	10.20	48.83	8.05	连续	大气
在线	2019-4-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.92	6.98	10	否			10.48	14.60	35	否			28.43	40.25	50	否			11.64	10.39	49.15	8.29	连续	大气
在线	2019-4-1	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.94	7.03	10	否			8.04	11.43	35	否			22.71	32.31	50	否			11.13	10.46	48.43	8.02	连续	大气
在线	2019-4-1	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.91	7.57	10	否			3.48	5.26	35	否			21.70	33.26	50	否			10.17	11.22	47.72	7.62	连续	大气
在线	2019-4-1	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	6.63	10	否			5.25	7.91	35	否			17.19	26.11	50	否			10.62	11.12	47.43	7.52	连续	大气
在线	2019-4-1	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.16	5.91	10	否			8.61	12.23	35	否			16.94	24.08	50	否			11.21	10.44	48.93	8.13	连续	大气
在线	2019-4-1	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.85	6.69	10	否			10.32	14.15	35	否			15.94	22.04	50	否			11.24	10.13	49.96	8.69	连续	大气
在线	2019-4-1	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.45	7.59	10	否			5.21	7.13	35	否			20.59	28.74	50	否			10.84	10.21	49.79	8.86	连续	大气
在线	2019-4-1	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.52	8.24	10	否			4.06	6.06	35	否			20.94	31.24	50	否			10.53	10.94	49.08	8.37	连续	大气
在线	2019-4-1	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.88	7.54	10	否			6.21	9.68	35	否			22.52	34.81	50	否			10.42	11.30	49.03	7.30	连续	大气
在线	2019-4-1	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.50	6.91	10	否			5.71	8.75	35	否			19.95	30.70	50	否			9.98	11.23	48.59	7.61	连续	大气
在线	2019-4-1	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.61	6.84	10	否			5.21	7.74	35	否			18.06	26.88	50	否			10.09	10.87	48.71	7.73	连续	大气
在线	2019-4-1	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	6.04	10	否			1.70	2.20	35	否			22.72	29.19	50	否			11.67	9.33	49.85	8.33	连续	大气
在线	2019-4-1	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.01	5.35	10	否			3.23	4.32	35	否			21.88	29.22	50	否			11.89	9.76	50.66	8.97	连续	大气
在线	2019-4-1	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.57	6.33	10	否			2.88	3.98	35	否			21.67	30.06	50	否			11.69	10.17	50.70	9.13	连续	大气
在线	2019-4-1	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.74	6.30	10	否			3.49	4.63	35	否			29.09	38.53	50	否			11.95	9.71	50.70	9.16	连续	大气
在线	2019-4-1	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.04	6.72	10	否			3.11	4.12	35	否			19.65	26.26	50	否			12.09	9.76	50.92	9.33	连续	大气
在线	2019-4-1	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.01	6.70	10	否			4.99	6.65	35	否			20.27	27.10	50	否			11.73	9.77	51.10	9.44	连续	大气
在线	2019-4-1	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.12	6.81	10	否			4.57	6.07	35	否			21.25	28.27	50	否			11.68	9.72	50.71	9.14	连续	大气