

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向				
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值							是否 超标	超标 倍数	超标原因	
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.66	8.33	10	否			3.08	4.53	35	否			23.64	34.82	50	否			10.01	10.81	48.25	8.39	连续	大气
在线	2019-4-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	7.39	10	否			2.50	3.68	35	否			23.82	35.14	50	否			10.16	10.83	48.60	8.73	连续	大气
在线	2019-4-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	7.10	10	否			4.50	6.42	35	否			24.19	34.54	50	否			10.16	10.49	48.74	7.90	连续	大气
在线	2019-4-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	7.38	10	否			2.26	3.24	35	否			24.31	34.87	50	否			10.11	10.54	48.80	8.28	连续	大气
在线	2019-4-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	7.63	10	否			4.49	6.26	35	否			24.42	34.03	50	否			10.22	10.24	49.32	8.63	连续	大气
在线	2019-4-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.80	8.23	10	否			3.49	4.95	35	否			24.57	34.85	50	否			10.70	10.44	49.01	8.65	连续	大气
在线	2019-4-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.69	10	否			1.99	2.92	35	否			19.38	28.48	50	否			10.95	10.79	48.92	8.54	连续	大气
在线	2019-4-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	8.97	10	否			2.27	3.31	35	否			19.52	28.51	50	否			10.88	10.73	49.13	8.68	连续	大气
在线	2019-4-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.65	9.52	10	否			2.52	3.61	35	否			19.56	28.02	50	否			10.86	10.52	49.42	8.74	连续	大气
在线	2019-4-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.86	8.80	10	否			3.47	5.24	35	否			20.35	30.59	50	否			10.80	11.03	49.17	8.69	连续	大气
在线	2019-4-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	8.72	10	否			5.48	8.38	35	否			19.65	30.08	50	否			10.70	11.20	49.27	8.55	连续	大气
在线	2019-4-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	8.92	10	否			7.55	11.40	35	否			20.40	30.87	50	否			10.62	11.07	49.55	8.88	连续	大气
在线	2019-4-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.33	9.26	10	否			6.85	9.95	35	否			20.06	29.33	50	否			10.50	10.74	49.73	8.93	连续	大气
在线	2019-4-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.45	9.26	10	否			9.40	13.50	35	否			20.63	29.61	50	否			10.57	10.55	49.97	8.97	连续	大气
在线	2019-4-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	9.20	10	否			15.08	21.26	35	否			21.60	30.48	50	否			10.55	10.37	49.91	8.61	连续	大气
在线	2019-4-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.44	9.38	10	否			12.09	17.39	35	否			22.91	33.70	50	否			10.62	10.71	49.64	8.55	连续	大气
在线	2019-4-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.41	9.13	10	否			6.05	8.57	35	否			19.06	27.22	50	否			10.64	10.46	49.30	8.62	连续	大气
在线	2019-4-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.24	8.52	10	否			6.04	8.24	35	否			15.25	20.81	50	否			10.59	10.01	49.92	8.86	连续	大气
在线	2019-4-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	8.69	10	否			10.02	13.72	35	否			19.04	26.36	50	否			10.73	10.14	49.95	8.98	连续	大气
在线	2019-4-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.51	9.09	10	否			2.47	3.45	35	否			20.94	29.24	50	否			10.93	10.25	49.11	8.63	连续	大气
在线	2019-4-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	8.95	10	否			2.17	3.08	35	否			21.20	30.20	50	否			11.09	10.48	49.64	8.87	连续	大气
在线	2019-4-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.40	8.91	10	否			3.55	4.77	35	否			19.13	26.61	50	否			11.23	10.17	49.54	8.75	连续	大气
在线	2019-4-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	8.64	10	否			13.06	17.04	35	否			20.67	27.50	50	否			11.94	9.68	50.40	9.11	连续	大气
在线	2019-4-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.53	9.37	10	否			1.61	2.31	35	否			22.35	32.08	50	否			11.47	10.55	49.19	8.66	连续	大气
在线	2019-4-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	7.01	10	否			6.42	8.41	35	否			18.49	24.22	50	否			11.94	9.55	50.83	9.18	连续	大气
在线	2019-4-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	7.03	10	否			12.56	16.23	35	否			24.78	32.02	50	否			12.76	9.39	51.38	9.56	连续	大气
在线	2019-4-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.53	7.65	10	否			4.54	6.20	35	否			27.45	37.95	50	否			12.52	10.14	50.95	8.36	连续	大气
在线	2019-4-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.84	6.79	10	否			8.56	11.86	35	否			26.78	37.51	50	否			12.32	10.30	50.22	8.48	连续	大气
在线	2019-4-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.73	10	否			10.32	13.75	35	否			29.75	39.79	50	否			12.83	9.78	50.48	8.71	连续	大气
在线	2019-4-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.52	7.44	10	否			7.65	10.25	35	否			26.16	35.22	50	否			12.72	9.85	50.72	8.95	连续	大气
在线	2019-4-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.83	7.72	10	否			9.68	12.73	35	否			26.83	35.47	50	否			12.67	9.65	50.80	9.05	连续	大气
在线	2019-4-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.70	8.30	10	否			7.87	10.92	35	否			26.67	38.52	50	否			11.57	10.62	50.11	8.84	连续	大气
在线	2019-4-2	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.04	8.43	10	否			4.10	5.69	35	否			24.29	33.76	50	否			11.57	10.22	49.61	8.51	连续	大气
在线	2019-4-2	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.13	8.21	10	否			9.89	13.26	35	否			23.02	30.83	50	否			11.68	9.80	50.03	8.68	连续	大气
在线	2019-4-2	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.90	8.25	10	否			9.97	13.91	35	否			22.28	31.19	50	否			11.59	10.29	50.21	8.78	连续	大气
在线	2019-4-2	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.52	7.72	10	否			12.05	16.82	35	否			21.91	30.61	50	否			11.15	10.27	49.68	8.67	连续	大气
在线	2019-4-2	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.08	8.28	10	否			10.95	14.89	35	否			21.91	29.82	50	否			10.68	9.97	49.93	8.92	连续	大气
在线	2019-4-2	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.93	8.37	10	否			7.04	9.89	35	否			23.49	33.16	50	否			10.78	10.37	49.49	8.54	连续	大气
在线	2019-4-2	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	7.30	10	否			5.70	8.89	35	否			23.23	36.31	50	否			10.17	11.40	48.51	6.70	连续	大气
在线	2019-4-2	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.82	7.14	10	否			8.73	12.62	35	否			21.01	31.15	50	否			10.32	10.85	48.41	6.77	连续	大气
在线	2019-4-2	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	7.23	10	否			6.07	8.53	35	否			21.36	30.16	50	否			11.04	10.32	49.01	7.41	连续	大气
在线	2019-4-2	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.85	6.45	10	否			10.68	14.13	35	否			18.18	24.14	50	否			11.80	9.71	50.23	8.07	连续	大气
在线	2019-4-2	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.30	7.02	10	否			12.16	16.11	35	否			21.70	28.75	50	否			11.97	9.68	51.06	8.60	连续	大气
在线	2019-4-2	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.53	7.19	10	否			16.13	20.89	35	否			23.49	30.49	50	否			12.34	9.45	51.08	8.72	连续	大气
在线	2019-4-2	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.55	7.12	10	否			12.31	15.78	35	否			24.98	32.05	50	否			12.42	9.31	51.26	8.86	连续	大气
在线	2019-4-2	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	6.37	10	否			21.37	26.40	35	否			24.25	29.95	50	否			12.66	8.86	51.15	8.80	连续	大气
在线	2019-4-2	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.68	6.97	10	否			8.61	10.53	35	否			28.86	35.40	50	否			12.81	8.77	51.37	8.90	连续	大气
在线	2019-4-2	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.31	7.92	10	否			3.00	3.77	35	否			28.53	35.83	50	否			12.83	9.06	51.12	8.82	连续	大气