

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	5.92	10	否			19.87	26.91	35	否			17.64	23.93	50	否			600581.00	12.54	9.92	52.48	9.88	63	连续	大气
在线	2020-6-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	6.36	10	否			18.69	24.87	35	否			18.49	24.58	50	否			601852.38	12.55	9.70	52.44	9.81	63	连续	大气
在线	2020-6-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	7.27	10	否			19.26	26.48	35	否			19.04	26.22	50	否			613228.44	12.80	10.08	52.60	9.84	63	连续	大气
在线	2020-6-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	7.38	10	否			14.88	20.43	35	否			19.13	26.24	50	否			613806.75	12.79	10.06	52.56	9.76	63	连续	大气
在线	2020-6-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	8.02	10	否			10.37	14.28	35	否			19.81	27.27	50	否			611657.06	12.79	10.10	52.78	9.98	63	连续	大气
在线	2020-6-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	8.85	10	否			8.68	11.75	35	否			19.98	27.09	50	否			614306.75	12.85	9.91	52.94	9.95	63	连续	大气
在线	2020-6-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	7.44	10	否			8.67	12.35	35	否			19.67	28.16	50	否			589245.44	12.29	10.46	52.29	9.87	63	连续	大气
在线	2020-6-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	6.47	10	否			17.88	25.75	35	否			20.09	28.94	50	否			609195.00	12.72	10.56	52.11	10.05	63	连续	大气
在线	2020-6-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	6.95	10	否			19.02	26.88	35	否			20.25	28.62	50	否			590251.31	12.35	10.36	52.41	10.15	63	连续	大气
在线	2020-6-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.49	7.43	10	否			18.39	24.95	35	否			20.37	27.61	50	否			611060.06	12.75	9.92	52.41	9.89	63	连续	大气
在线	2020-6-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.09	8.19	10	否			16.30	21.93	35	否			18.76	25.25	50	否			627904.44	13.01	9.85	52.82	9.17	63	连续	大气
在线	2020-6-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	8.37	10	否			20.09	26.61	35	否			19.99	26.61	50	否			619380.25	12.91	9.72	52.85	9.70	63	连续	大气
在线	2020-6-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	6.37	10	否			20.85	27.43	35	否			20.01	26.44	50	否			620370.00	12.93	9.62	52.53	9.80	63	连续	大气
在线	2020-6-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	6.50	10	否			20.87	27.58	35	否			19.52	25.81	50	否			607422.38	12.66	9.63	52.40	9.83	63	连续	大气
在线	2020-6-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.23	10	否			22.70	29.44	35	否			18.75	24.30	50	否			603421.31	12.54	9.43	52.04	9.62	63	连续	大气
在线	2020-6-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.39	10	否			17.32	22.70	35	否			18.50	24.27	50	否			599273.50	12.43	9.57	51.84	9.54	63	连续	大气
在线	2020-6-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	6.94	10	否			14.53	18.90	35	否			18.47	24.06	50	否			587778.56	12.21	9.47	52.06	9.59	63	连续	大气
在线	2020-6-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	7.34	10	否			16.45	21.77	35	否			19.72	26.08	50	否			616028.13	12.80	9.67	51.93	9.65	63	连续	大气
在线	2020-6-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.93	7.78	10	否			13.70	17.95	35	否			21.02	27.60	50	否			618052.00	12.86	9.57	52.06	9.77	63	连续	大气
在线	2020-6-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.34	8.34	10	否			15.96	20.95	35	否			20.26	26.63	50	否			612883.00	12.76	9.58	52.13	9.82	63	连续	大气
在线	2020-6-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.45	8.49	10	否			17.97	23.64	35	否			19.81	26.07	50	否			615185.88	12.81	9.60	52.18	9.77	63	连续	大气
在线	2020-6-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.10	9.19	10	否			18.87	24.40	35	否			20.66	26.74	50	否			622160.88	13.01	9.41	52.74	10.04	63	连续	大气
在线	2020-6-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	8.11	10	否			14.46	18.94	35	否			15.87	20.79	50	否			620775.81	12.81	9.56	52.64	8.83	63	连续	大气
在线	2020-6-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	6.51	10	否			15.02	19.54	35	否			16.89	22.06	50	否			609054.19	12.66	9.51	52.48	9.55	63	连续	大气
在线	2020-6-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	2.43	10	否			5.17	10.50	35	否			17.62	35.61	50	否			515857.22	10.23	13.52	46.66	6.78	63	连续	大气
在线	2020-6-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	2.32	10	否			5.54	10.58	35	否			17.18	32.71	50	否			530010.50	10.47	13.13	46.16	6.58	63	连续	大气
在线	2020-6-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	2.38	10	否			5.78	11.26	35	否			18.81	36.63	50	否			530618.94	10.51	13.28	46.41	6.74	63	连续	大气
在线	2020-6-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	2.41	10	否			6.81	13.59	35	否			20.71	41.20	50	否			536357.69	10.61	13.45	46.31	6.69	63	连续	大气
在线	2020-6-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	2.37	10	否			7.14	14.01	35	否			19.69	38.90	50	否			539328.31	10.66	13.40	46.14	6.67	63	连续	大气
在线	2020-6-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	2.23	10	否			9.54	17.77	35	否			21.20	40.21	50	否			534307.25	10.61	13.09	46.81	6.86	63	连续	大气
在线	2020-6-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	2.50	10	否			3.98	8.68	35	否			19.50	42.77	50	否			5							