

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数									超标原因
					mg/Nm	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2020-6-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.07	10	否			13.92	18.04	35	否			4.80	6.31	50	否			633711.69	12.31	9.55	53.24	2.86	58	连续	大气
在线	2020-6-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.44	7.21	10	否			2.49	3.33	35	否			5.07	6.72	50	否			656392.00	12.74	9.68	52.80	3.02	58	连续	大气
在线	2020-6-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	7.51	10	否			4.16	5.39	35	否			5.25	6.85	50	否			662189.00	12.88	9.50	53.13	3.09	58	连续	大气
在线	2020-6-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.06	7.98	10	否			10.39	13.67	35	否			5.21	6.86	50	否			657049.63	12.81	9.59	53.37	3.26	58	连续	大气
在线	2020-6-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.34	8.72	10	否			6.62	9.10	35	否			5.59	7.69	50	否			643835.38	12.57	10.09	53.22	3.45	58	连续	大气
在线	2020-6-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.19	8.66	10	否			12.05	16.84	35	否			8.96	12.55	50	否			636165.63	12.65	10.28	52.89	5.29	58	连续	大气
在线	2020-6-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.52	10	否			17.96	25.19	35	否			11.67	16.44	50	否			623384.44	12.58	10.35	52.65	6.68	58	连续	大气
在线	2020-6-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.10	7.27	10	否			10.00	14.25	35	否			12.83	18.29	50	否			623825.56	12.62	10.47	52.83	6.89	58	连续	大气
在线	2020-6-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.62	10	否			10.17	14.86	35	否			11.36	16.56	50	否			605308.25	12.18	10.70	52.73	6.43	58	连续	大气
在线	2020-6-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.71	8.21	10	否			9.89	14.18	35	否			9.73	14.02	50	否			602007.06	12.03	10.56	52.50	5.78	58	连续	大气
在线	2020-6-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.17	8.87	10	否			15.10	22.15	35	否			31.13	44.27	50	否			607034.44	12.08	10.12	52.81	5.39	58	连续	大气
在线	2020-6-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.43	9.43	10	否			1.86	2.58	35	否			1.83	3.01	50	否			616500.56	12.22	10.21	52.95	4.92	58	连续	大气
在线	2020-6-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.14	7.91	10	否			1.52	1.98	35	否			3.96	5.09	50	否			653188.81	12.40	9.35	53.15	0.71	58	连续	大气
在线	2020-6-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	7.99	10	否			0.24	0.32	35	否			3.12	4.05	50	否			641172.00	12.23	9.45	53.26	1.19	58	连续	大气
在线	2020-6-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	7.37	10	否			0.48	0.61	35	否			3.15	4.03	50	否			639482.38	12.21	9.29	53.35	1.24	58	连续	大气
在线	2020-6-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.27	9.31	10	否			21.47	33.34	35	否			5.52	7.54	50	否			613249.06	12.34	9.88	53.38	6.30	58	连续	大气
在线	2020-6-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.41	8.43	10	否			4.04	5.35	35	否			12.63	16.56	50	否			630063.75	12.23	9.59	52.98	2.92	58	连续	大气
在线	2020-6-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	6.54	10	否			4.11	5.22	35	否			11.48	14.79	50	否			608089.50	11.94	9.38	53.12	4.02	58	连续	大气
在线	2020-6-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	6.86	10	否			3.97	5.29	35	否			11.24	14.71	50	否			621370.31	12.15	9.54	53.16	3.62	58	连续	大气
在线	2020-6-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.72	7.63	10	否			5.87	7.83	35	否			11.00	14.68	50	否			633938.19	12.38	9.76	53.08	3.51	58	连续	大气
在线	2020-6-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.89	7.89	10	否			3.53	4.73	35	否			9.48	12.72	50	否			627285.00	12.23	9.81	53.14	3.29	58	连续	大气
在线	2020-6-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.59	8.77	10	否			8.30	11.09	35	否			9.41	12.52	50	否			635784.25	12.37	9.72	52.95	3.15	58	连续	大气
在线	2020-6-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	8.28	10	否			8.95	11.98	35	否			9.20	12.32	50	否			635179.88	12.31	9.79	52.60	2.89	58	连续	大气
在线	2020-6-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.25	10	否			14.05	18.72	35	否			7.86	10.56	50	否			626045.81	12.07	9.84	52.09	2.51	58	连续	大气
在线	2020-6-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	1.63	10	否			2.95	6.31	35	否			16.83	36.00	50	否			540720.50	10.64	13.94	46.23	6.21	58	连续	大气
在线	2020-6-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	1.55	10	否			5.73	11.35	35	否			18.68	37.45	50	否			556825.44	10.96	13.49	46.13	6.26	58	连续	大气
在线	2020-6-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	1.38	10	否			11.16	20.98	35	否			21.03	39.55	50	否			561958.69	11.13	13.02	46.75	6.64	58	连续	大气
在线	2020-6-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	1.39	10	否			8.69	16.71	35	否			19.76	38.25	50	否			558899.13	11.08	13.24	46.76	6.78	58	连续	大气
在线	2020-6-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	1.39	10	否			9.53	19.22	35	否			19.71	40.10	50	否			554824.38	10.99	13.61	46.44	6.73	58	连续	大气
在线	2020-6-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	1.13	10	否			12.12	23.57	35	否			20.15	39.24	50	否			558235.69	11.03	13.30	46.16	6.60	58	连续	大气
在线	2020-6-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.98	10	否			8.44	16.68	35	否			19.47	38.48	50	否			556512.94	1						