

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	6.74	10	否			1.35	1.82	35	否			6.76	9.14	50	否			620994.50	11.95	9.90	52.02	2.31	60	连续	大气
在线	2020-6-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	6.76	10	否			1.54	1.98	35	否			7.26	9.42	50	否			635033.13	12.25	9.44	52.31	2.48	60	连续	大气
在线	2020-6-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	7.21	10	否			3.21	4.11	35	否			8.63	11.04	50	否			643993.31	12.45	9.28	52.75	2.65	60	连续	大气
在线	2020-6-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	7.74	10	否			7.11	9.36	35	否			9.72	12.76	50	否			643542.25	12.46	9.57	52.81	2.71	60	连续	大气
在线	2020-6-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	8.20	10	否			11.23	14.98	35	否			9.12	12.12	50	否			625797.00	12.09	9.70	52.55	2.55	60	连续	大气
在线	2020-6-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	6.39	10	否			16.47	21.65	35	否			8.45	11.11	50	否			621943.69	11.99	9.57	52.03	2.52	60	连续	大气
在线	2020-6-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	5.99	10	否			10.38	13.59	35	否			10.47	13.72	50	否			637045.75	12.30	9.55	52.05	2.65	60	连续	大气
在线	2020-6-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.36	7.11	10	否			4.95	6.56	35	否			10.20	13.54	50	否			630770.56	12.20	9.70	52.45	2.69	60	连续	大气
在线	2020-6-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	7.68	10	否			5.03	6.72	35	否			8.95	11.94	50	否			608194.31	11.76	9.76	52.31	2.71	60	连续	大气
在线	2020-6-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.94	7.87	10	否			7.16	9.44	35	否			9.08	12.01	50	否			613273.13	11.86	9.67	52.41	2.72	60	连续	大气
在线	2020-6-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	7.49	10	否			8.26	10.54	35	否			8.52	10.88	50	否			619298.69	11.97	9.25	52.32	2.70	60	连续	大气
在线	2020-6-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.00	7.47	10	否			8.39	10.47	35	否			7.98	9.92	50	否			614871.94	11.89	8.94	52.42	2.72	60	连续	大气
在线	2020-6-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	4.82	10	否			14.43	18.00	35	否			7.85	9.78	50	否			607155.69	11.74	8.97	52.11	2.77	60	连续	大气
在线	2020-6-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.25	10	否			14.29	18.05	35	否			7.38	9.31	50	否			604220.06	11.68	9.11	52.02	2.78	60	连续	大气
在线	2020-6-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.46	10	否			5.62	7.22	35	否			6.94	8.88	50	否			613917.06	11.85	9.27	51.77	2.74	60	连续	大气
在线	2020-6-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.78	7.24	10	否			13.50	16.85	35	否			6.54	8.19	50	否			635139.13	12.27	9.02	52.09	2.71	60	连续	大气
在线	2020-6-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	7.60	10	否			9.31	11.65	35	否			7.01	8.84	50	否			618537.63	11.95	9.08	52.11	2.75	60	连续	大气
在线	2020-6-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	7.98	10	否			14.41	17.78	35	否			7.77	9.59	50	否			637399.56	12.33	8.86	52.51	2.80	60	连续	大气
在线	2020-6-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.80	8.41	10	否			12.65	15.64	35	否			7.52	9.30	50	否			634971.13	12.30	8.87	52.64	2.85	60	连续	大气
在线	2020-6-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.81	8.52	10	否			14.65	18.32	35	否			7.53	9.42	50	否			623989.38	12.08	9.01	52.60	2.83	60	连续	大气
在线	2020-6-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	5.89	10	否			16.15	20.71	35	否			6.89	8.84	50	否			612570.00	11.85	9.30	52.24	2.85	60	连续	大气
在线	2020-6-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	6.12	10	否			17.44	22.23	35	否			6.91	8.82	50	否			625565.94	12.10	9.26	52.19	2.85	60	连续	大气
在线	2020-6-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	6.76	10	否			15.10	18.82	35	否			7.76	9.75	50	否			631786.63	12.23	9.03	52.39	2.85	60	连续	大气
在线	2020-6-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.80	7.29	10	否			17.19	21.34	35	否			7.75	9.73	50	否			637791.00	12.35	9.03	52.52	2.87	60	连续	大气
在线	2020-6-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	1.42	10	否			0.00	0.00	35	否			7.80	14.73	50	否			579689.19	10.68	13.02	45.46	0.00	60	连续	大气
在线	2020-6-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	1.26	10	否			4.48	7.40	35	否			9.30	15.97	50	否			590175.19	10.89	12.29	46.04	0.00	60	连续	大气
在线	2020-6-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	1.21	10	否			12.55	20.01	35	否			12.36	19.71	50	否			598787.88	11.09	11.59	47.22	0.01	60	连续	大气
在线	2020-6-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	1.30	10	否			4.21	6.79	35	否			13.84	22.72	50	否			604883.88	11.21	11.86	47.30	0.08	60	连续	大气
在线	2020-6-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	1.31	10	否			7.00	12.17	35	否			12.83	22.22	50	否			585711.06	10.84	12.33	46.79	0.09	60	连续	大气
在线	2020-6-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	1.31	10	否			7.23	12.93	35	否			11.18	19.66	50	否			584477.69	10.78	12.47	45.71	0.03	60	连续	大气
在线	2020-6-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	1.21	10	否			8.58	14.20	35	否			15.17	25.34	50	否			599594.88	11.08	12.01	46.				