

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.84	10	否			15.73	22.72	35	否			21.85	31.67	50	否			515140.47	10.71	10.62	52.78	9.20	70	连续	大气
在线	2020-6-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.43	10	否			13.73	19.70	35	否			21.01	30.37	50	否			508090.06	10.49	10.57	52.12	8.81	70	连续	大气
在线	2020-6-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.05	10	否			14.87	20.29	35	否			23.84	32.61	50	否			533465.81	10.97	10.04	51.89	8.54	70	连续	大气
在线	2020-6-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.99	10	否			14.69	20.70	35	否			25.38	35.82	50	否			557091.69	11.46	10.37	52.02	8.51	70	连续	大气
在线	2020-6-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.79	10	否			18.59	25.05	35	否			27.15	36.59	50	否			559650.44	11.56	9.87	52.52	8.75	70	连续	大气
在线	2020-6-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.90	10	否			14.03	20.51	35	否			24.71	36.24	50	否			507620.75	10.47	10.78	52.12	8.67	70	连续	大气
在线	2020-6-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	3.74	10	否			14.90	22.43	35	否			22.26	33.49	50	否			483602.97	9.93	11.02	51.02	8.50	70	连续	大气
在线	2020-6-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.57	10	否			15.74	21.65	35	否			21.03	29.28	50	否			504257.06	10.21	10.21	50.95	7.28	70	连续	大气
在线	2020-6-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.95	10	否			12.37	17.51	35	否			21.41	30.44	50	否			504802.47	10.30	10.41	51.37	7.92	70	连续	大气
在线	2020-6-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.98	10	否			13.98	19.13	35	否			20.90	28.61	50	否			538385.81	11.05	10.04	52.09	8.34	70	连续	大气
在线	2020-6-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.12	10	否			14.34	19.10	35	否			21.80	29.00	50	否			543285.50	11.22	9.72	52.62	8.70	70	连续	大气
在线	2020-6-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.26	10	否			11.63	15.11	35	否			23.63	30.71	50	否			540145.38	11.19	9.46	53.04	8.88	70	连续	大气
在线	2020-6-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.68	10	否			10.67	13.70	35	否			22.65	29.10	50	否			532094.31	11.04	9.33	53.06	9.05	70	连续	大气
在线	2020-6-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.34	10	否			16.04	20.54	35	否			22.44	28.76	50	否			524842.63	10.90	9.29	53.06	9.13	70	连续	大气
在线	2020-6-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.56	10	否			13.88	18.25	35	否			20.58	27.07	50	否			508038.56	10.54	9.60	52.89	9.03	70	连续	大气
在线	2020-6-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.95	10	否			18.02	23.80	35	否			20.70	27.32	50	否			529787.31	10.96	9.63	52.58	8.93	70	连续	大气
在线	2020-6-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.32	10	否			14.26	19.15	35	否			18.73	25.15	50	否			509562.06	10.51	9.84	52.33	8.67	70	连续	大气
在线	2020-6-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.51	10	否			16.17	21.67	35	否			19.78	26.53	50	否			535960.06	11.03	9.80	51.89	8.62	70	连续	大气
在线	2020-6-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.85	10	否			16.43	21.67	35	否			21.78	28.75	50	否			539217.19	11.17	9.63	52.02	9.26	70	连续	大气
在线	2020-6-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.78	10	否			16.01	20.31	35	否			22.83	28.96	50	否			551567.50	11.31	9.18	52.78	8.06	70	连续	大气
在线	2020-6-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.83	10	否			18.21	23.68	35	否			22.55	29.33	50	否			553035.44	11.48	9.47	53.73	8.94	70	连续	大气
在线	2020-6-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.85	10	否			16.03	21.72	35	否			21.95	29.77	50	否			541430.06	11.30	9.94	53.72	9.41	70	连续	大气
在线	2020-6-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.93	10	否			13.84	18.93	35	否			20.51	28.11	50	否			521569.78	10.88	10.03	53.39	9.39	70	连续	大气
在线	2020-6-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.99	10	否			16.96	23.64	35	否			20.58	28.67	50	否			526434.75	10.94	10.21	53.01	9.18	70	连续	大气
在线	2020-6-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.66	10	否			21.46	22.07	35	否			41.25	42.44	50	否			435163.09	9.20	6.41	55.59	9.92	70	连续	大气
在线	2020-6-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.63	10	否			23.47	24.13	35	否			39.03	40.20	50	否			430248.09	9.10	6.45	55.14	10.07	70	连续	大气
在线	2020-6-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.47	10	否			29.11	28.90	35	否			47.08	46.78	50	否			454291.75	9.60	5.90	55.14	10.06	70	连续	大气
在线	2020-6-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.69	10	否			21.58	21.75	35	否			45.27	45.64	50	否			467856.38	9.92	6.12	55.37	10.29	70	连续	大气
在线	2020-6-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.59	10	否			23.12	23.13	35	否			46.96	46.98	50	否			466528.16	9.90	6.00	55.40	10.38	70	连续	大气
在线	2020-6-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.63	10	否			21.32	22.07	35	否			40.88	42.39	50	否			419060.41	8.91	6.54	55.41	10.48	70	连续	大气
在线	2020-6-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.72	10	否			13.06	14.72	35	否			37.18	42.07	50	否			4							