

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.88	10	否			15.58	22.46	35	否			19.57	28.48	50	否			499678.34	10.35	10.62	52.48	8.98	66	连续	大气
在线	2020-6-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.82	10	否			17.84	24.12	35	否			21.15	28.64	50	否			536161.63	11.09	9.92	52.72	8.81	66	连续	大气
在线	2020-6-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.74	10	否			17.68	24.84	35	否			21.63	30.40	50	否			546005.25	11.29	10.32	52.73	8.85	66	连续	大气
在线	2020-6-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.76	10	否			16.32	23.15	35	否			21.84	31.05	50	否			539293.25	11.16	10.43	52.78	8.83	66	连续	大气
在线	2020-6-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.65	10	否			13.29	19.27	35	否			22.41	32.58	50	否			528110.13	10.91	10.64	52.50	8.73	66	连续	大气
在线	2020-6-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.80	10	否			16.72	24.68	35	否			23.31	34.45	50	否			522497.56	10.78	10.83	52.38	8.62	66	连续	大气
在线	2020-6-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.98	10	否			14.77	21.15	35	否			22.15	31.71	50	否			515894.59	10.71	10.52	52.59	9.15	66	连续	大气
在线	2020-6-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.96	10	否			16.70	23.48	35	否			22.31	31.39	50	否			521405.63	10.70	10.34	52.68	8.06	66	连续	大气
在线	2020-6-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.54	10	否			14.84	22.26	35	否			22.02	33.28	50	否			492180.09	10.12	10.98	52.42	8.30	66	连续	大气
在线	2020-6-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.42	10	否			18.57	26.84	35	否			19.26	27.94	50	否			471188.00	9.67	10.64	52.26	8.15	66	连续	大气
在线	2020-6-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.70	10	否			18.30	25.38	35	否			17.79	24.72	50	否			499770.09	10.28	10.20	52.27	8.41	66	连续	大气
在线	2020-6-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.07	10	否			14.44	19.46	35	否			17.40	23.43	50	否			517189.94	10.65	9.86	52.47	8.52	66	连续	大气
在线	2020-6-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.26	10	否			8.94	11.73	35	否			18.52	24.30	50	否			523356.97	10.82	9.57	52.70	8.81	66	连续	大气
在线	2020-6-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.33	10	否			6.90	9.38	35	否			16.85	22.92	50	否			511727.28	10.57	9.97	52.57	8.76	66	连续	大气
在线	2020-6-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.28	10	否			10.34	13.85	35	否			15.70	21.09	50	否			503434.53	10.41	9.84	52.65	8.75	66	连续	大气
在线	2020-6-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.35	10	否			10.10	13.31	35	否			16.27	21.47	50	否			507446.50	10.51	9.63	52.73	8.93	66	连续	大气
在线	2020-6-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.52	10	否			11.40	15.46	35	否			16.59	22.62	50	否			510136.81	10.52	10.00	52.28	8.69	66	连续	大气
在线	2020-6-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.33	10	否			13.61	18.49	35	否			18.40	25.00	50	否			521019.03	10.77	9.96	52.61	8.80	66	连续	大气
在线	2020-6-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.11	10	否			14.46	19.19	35	否			17.25	22.85	50	否			523411.59	10.84	9.67	52.80	8.96	66	连续	大气
在线	2020-6-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.23	10	否			15.66	21.19	35	否			18.01	24.37	50	否			529009.06	10.90	9.91	53.20	8.38	66	连续	大气
在线	2020-6-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.13	10	否			14.63	20.31	35	否			17.42	24.20	50	否			520784.19	10.78	10.19	53.64	8.61	66	连续	大气
在线	2020-6-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	4.01	10	否			13.46	19.01	35	否			17.90	25.30	50	否			520368.91	10.79	10.39	53.40	8.86	66	连续	大气
在线	2020-6-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	4.17	10	否			14.51	20.11	35	否			18.17	25.24	50	否			526934.63	10.95	10.19	53.66	9.03	66	连续	大气
在线	2020-6-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.34	10	否			16.65	23.27	35	否			17.64	24.66	50	否			518142.06	10.81	10.27	54.06	9.23	66	连续	大气
在线	2020-6-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.64	10	否			12.61	14.00	35	否			33.98	37.75	50	否			432545.97	9.11	7.48	54.82	9.84	66	连续	大气
在线	2020-6-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.71	10	否			19.87	21.89	35	否			38.50	42.55	50	否			456058.25	9.62	7.42	55.01	9.92	66	连续	大气
在线	2020-6-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.75	10	否			23.34	25.02	35	否			40.37	43.43	50	否			458611.31	9.73	7.06	55.37	10.33	66	连续	大气
在线	2020-6-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.71	10	否			24.52	26.02	35	否			39.77	42.27	50	否			450398.56	9.60	6.88	55.77	10.62	66	连续	大气
在线	2020-6-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.74	10	否			26.58	28.24	35	否			40.76	43.32	50	否			449955.69	9.60	6.88	55.76	10.71	66	连续	大气
在线	2020-6-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.67	10	否			26.18	28.05	35	否			39.31	42.11	50	否			435630.47	9.27	6.99	55.31	10.58	66	连续	大气
在线	2020-6-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.63	10	否			19.99	21.49	35	否			39.51</													