

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.28	10	否			15.66	22.45	35	否			16.66	24.06	50	否			496809.03	10.35	10.56	53.75	9.16	69	连续	大气
在线	2020-6-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.19	10	否			15.68	22.60	35	否			16.62	24.02	50	否			504421.94	10.46	10.61	53.15	8.91	69	连续	大气
在线	2020-6-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.23	10	否			19.88	27.06	35	否			18.09	24.70	50	否			535629.81	11.09	10.00	53.13	8.83	69	连续	大气
在线	2020-6-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.43	10	否			19.09	26.24	35	否			19.54	26.89	50	否			534375.50	11.11	10.10	53.64	9.03	69	连续	大气
在线	2020-6-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.52	10	否			17.25	24.02	35	否			20.13	28.03	50	否			540127.13	11.22	10.23	53.48	9.02	69	连续	大气
在线	2020-6-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.34	10	否			18.53	25.11	35	否			20.82	28.26	50	否			547635.06	11.37	9.95	53.47	8.95	69	连续	大气
在线	2020-6-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.37	10	否			20.65	27.41	35	否			22.35	29.69	50	否			553386.00	11.51	9.71	53.76	9.04	69	连续	大气
在线	2020-6-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.59	10	否			18.91	26.07	35	否			21.76	31.15	50	否			528658.88	11.00	10.44	53.56	9.11	69	连续	大气
在线	2020-6-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.84	10	否			14.11	21.23	35	否			25.98	39.38	50	否			488326.38	10.07	11.07	52.83	8.40	69	连续	大气
在线	2020-6-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.26	10	否			16.87	25.22	35	否			19.22	28.66	50	否			476571.31	9.82	10.97	52.49	8.49	69	连续	大气
在线	2020-6-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	2.41	10	否			20.72	28.59	35	否			16.93	23.35	50	否			495223.25	10.22	10.13	52.63	8.60	69	连续	大气
在线	2020-6-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.27	10	否			19.97	27.17	35	否			17.54	23.87	50	否			516201.34	10.68	9.98	53.03	8.80	69	连续	大气
在线	2020-6-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.58	10	否			20.01	27.38	35	否			17.93	24.55	50	否			509115.22	10.56	10.04	53.01	8.96	69	连续	大气
在线	2020-6-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.90	10	否			20.33	27.71	35	否			18.23	24.86	50	否			516633.66	10.71	10.00	52.98	8.97	69	连续	大气
在线	2020-6-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.98	10	否			16.83	22.73	35	否			18.19	24.58	50	否			521973.56	10.81	9.90	52.99	8.91	69	连续	大气
在线	2020-6-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.08	10	否			16.95	22.88	35	否			19.79	26.78	50	否			532521.75	11.04	9.90	52.91	9.00	69	连续	大气
在线	2020-6-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.00	10	否			12.87	17.32	35	否			19.10	25.69	50	否			522724.31	10.82	9.83	52.83	8.93	69	连续	大气
在线	2020-6-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.90	10	否			12.85	17.29	35	否			20.49	27.62	50	否			529830.13	10.96	9.85	52.75	8.88	69	连续	大气
在线	2020-6-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.62	10	否			16.71	21.83	35	否			22.58	29.75	50	否			540552.56	11.18	9.60	52.94	8.78	69	连续	大气
在线	2020-6-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.46	10	否			18.16	24.23	35	否			22.08	29.41	50	否			547546.19	11.29	9.74	52.88	8.56	69	连续	大气
在线	2020-6-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.36	10	否			19.88	26.45	35	否			24.26	32.30	50	否			555747.50	11.41	9.74	53.07	8.13	69	连续	大气
在线	2020-6-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.27	10	否			15.54	20.41	35	否			25.75	33.99	50	否			548887.88	11.35	9.63	53.47	8.65	69	连续	大气
在线	2020-6-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.21	10	否			12.54	17.15	35	否			23.81	32.60	50	否			541834.44	11.20	10.04	53.17	8.69	69	连续	大气
在线	2020-6-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	4.09	10	否			17.65	24.61	35	否			23.24	32.34	50	否			548719.63	11.32	10.21	52.98	8.57	69	连续	大气
在线	2020-6-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.87	10	否			15.11	16.78	35	否			32.49	36.28	50	否			429264.34	9.08	7.52	55.31	10.02	69	连续	大气
在线	2020-6-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.79	10	否			16.19	17.55	35	否			36.72	39.55	50	否			438561.56	9.24	7.07	54.92	9.82	69	连续	大气
在线	2020-6-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.83	10	否			20.09	21.21	35	否			40.49	42.75	50	否			462100.78	9.80	6.79	55.36	10.32	69	连续	大气
在线	2020-6-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.83	10	否			26.18	27.07	35	否			41.72	43.16	50	否			461310.69	9.81	6.50	55.60	10.54	69	连续	大气
在线	2020-6-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.85	10	否			20.97	22.09	35	否			41.20	43.42	50	否			463376.66	9.85	6.77	55.40	10.54	69	连续	大气
在线	2020-6-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.81	10	否			27.25	28.16	35	否			42.41	43.89	50	否			470496.44	10.00	6.51	55.43	10.55	69	连续	大气
在线	2020-6-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.77	10	否			28.53	29.12	35	否			45.26	46.19	50	否										