

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-6-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.97	10	否			14.28	19.48	35	否			19.99	27.28	50	否			493357.72	10.25	10.01	52.46	9.26	71	连续	大气
在线	2020-6-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.84	10	否			15.58	20.45	35	否			25.82	34.01	50	否			551466.06	11.41	9.60	52.24	9.02	71	连续	大气
在线	2020-6-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.22	10	否			9.58	13.07	35	否			24.95	34.05	50	否			540694.19	11.23	10.01	52.58	9.22	71	连续	大气
在线	2020-6-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.64	10	否			8.69	12.03	35	否			25.61	35.54	50	否			549227.19	11.38	10.17	52.29	9.11	71	连续	大气
在线	2020-6-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.96	10	否			10.15	14.55	35	否			25.48	36.62	50	否			556348.38	11.48	10.56	51.86	8.86	71	连续	大气
在线	2020-6-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	4.06	10	否			19.74	28.07	35	否			26.63	37.89	50	否			561628.38	11.60	10.46	51.99	8.89	71	连续	大气
在线	2020-6-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.32	10	否			19.32	27.27	35	否			28.12	39.73	50	否			564343.50	11.65	10.38	51.85	8.92	71	连续	大气
在线	2020-6-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.43	10	否			13.16	18.76	35	否			29.53	42.08	50	否			550940.56	11.37	10.47	51.70	8.92	71	连续	大气
在线	2020-6-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.39	10	否			15.73	21.98	35	否			25.22	35.36	50	否			519823.72	10.71	10.21	51.88	8.70	71	连续	大气
在线	2020-6-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.20	10	否			17.43	22.18	35	否			27.43	34.74	50	否			563617.50	11.59	9.21	52.37	8.44	71	连续	大气
在线	2020-6-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.69	10	否			15.69	19.38	35	否			25.12	31.02	50	否			613160.69	12.79	8.84	53.69	9.47	71	连续	大气
在线	2020-6-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.21	10	否			12.62	15.31	35	否			26.40	32.01	50	否			576950.81	12.16	8.63	54.63	10.09	71	连续	大气
在线	2020-6-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.52	10	否			13.96	17.45	35	否			30.27	37.75	50	否			578486.31	12.20	8.99	54.41	10.23	71	连续	大气
在线	2020-6-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.43	10	否			12.50	15.26	35	否			30.06	36.72	50	否			546663.13	11.50	8.72	53.94	10.07	71	连续	大气
在线	2020-6-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.72	10	否			9.19	11.73	35	否			26.54	34.38	50	否			516209.78	10.78	9.38	52.89	9.66	71	连续	大气
在线	2020-6-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.57	10	否			6.62	9.37	35	否			24.12	33.97	50	否			526105.88	10.84	10.35	51.40	8.90	71	连续	大气
在线	2020-6-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.28	10	否			17.26	24.44	35	否			19.39	27.72	50	否			496949.56	10.23	10.49	51.37	8.77	71	连续	大气
在线	2020-6-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	4.79	10	否			22.18	27.72	35	否			32.83	40.91	50	否			540440.19	11.20	8.99	52.23	9.17	71	连续	大气
在线	2020-6-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.88	10	否			15.09	19.72	35	否			26.04	34.08	50	否			556718.06	11.59	9.56	52.75	9.56	71	连续	大气
在线	2020-6-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.72	10	否			17.35	23.29	35	否			22.26	29.86	50	否			595720.19	12.32	9.81	51.84	9.22	71	连续	大气
在线	2020-6-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.75	10	否			17.22	24.64	35	否			21.08	30.10	50	否			535532.31	11.05	10.49	51.64	8.92	71	连续	大气
在线	2020-6-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.47	10	否			15.03	20.40	35	否			23.28	31.61	50	否			579778.19	11.87	9.96	51.79	8.32	71	连续	大气
在线	2020-6-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.35	10	否			19.13	25.55	35	否			27.09	36.25	50	否			552065.38	11.41	9.78	52.14	8.95	71	连续	大气
在线	2020-6-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.34	10	否			21.08	27.55	35	否			29.45	38.48	50	否			560951.75	11.65	9.52	52.58	9.32	71	连续	大气
在线	2020-6-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.30	10	否			24.29	26.52	35	否			36.36	39.94	50	否			431687.94	9.02	7.39	53.11	9.50	71	连续	大气
在线	2020-6-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.29	10	否			15.28	16.00	35	否			40.33	42.32	50	否			474556.72	9.87	6.71	53.70	9.03	71	连续	大气
在线	2020-6-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.59	10	否			12.50	13.40	35	否			39.38	42.19	50	否			460683.34	9.65	7.01	54.19	9.48	71	连续	大气
在线	2020-6-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.60	10	否			19.10	19.64	35	否			45.30	46.64	50	否			465583.41	9.80	6.42	54.42	9.87	71	连续	大气
在线	2020-6-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.67	10	否			15.57	16.16	35	否			45.14	46.82	50	否			469827.47	9.91	6.53	54.49	10.05	71	连续	大气
在线	2020-6-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.71	10	否			15.48	16.11	35	否			45.72	47.64	50	否			469161.84	9.92	6.61	54.64	10.23	71	连续	大气
在线	2020-6-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.80	10	否			11.23	12.29	35	否			40.02	43.82	50	否			464207.72	9.80	7.29	54.31	10.17	71	连续	大气
在线	2020-6-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.79	10	否			12.06	13.01	35	否			41.23	44.39	50	否			450019.16	9.51	7.07	54.29	10.22	71	连续	大气
在线	2020-6-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.74	10	否			15.39	16.01	35	否			37.51	39.28	50	否			433419.28	9.16	6.73	54.30	10.27	71	连续	大气
在线	2020-6-25	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.56	10	否			25.30	24.87	35	否			45.46	44.66	50	否			454165.34	9.65	5.74	55.05	10.62	71	连续	大气
在线	2020-6-25	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.47	10	否			14.10	13.62	35	否			47.27	45.74	50	否			465220.44	10.00	5.47	56.22	11.38	71	连续	大气
在线	2020-6-25	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.24	10	否			17.60	16.97	35	否			40.47	39.00	50	否			451489.25	9.69	5.43	56.28	11.20	71	连续	大气
在线	2020-6-25	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.35	10	否			24.67	23.99	35	否			43.46	42.27	50	否			458227.16	9.84	5.58	56.20	11.26	71	连续	大气
在线	2020-6-25	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.64	10	否			20.05	19.54	35	否			44.39	43.28	50	否			468822.25	9.95	5.61	55.51	10.42	71	连续	大气
在线	2020-6-25	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.64	10	否			19.66	19.67	35	否			42.39	42.41	50	否			441646.66	9.33	6.00	55.10	10.05	71	连续	大气
在线	2020-6-25	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.73	10	否			13.37	13.47	35	否			42.77	43.07	50	否			445231.38	9.42	6.11	54.79	10.25	71	连续	大气
在线	2020-6-25	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	2.10	10	否			7.66	8.71	35	否			26.37	30.10	50	否			425722.81	8.97	7.86	54.11	10.07	71	连续	大气
在线	2020-6-25	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	2.21	10	否			14.98	20.66	35	否			24.09	31.94	50	否			476115.28	9.89	9.64	52.41	9.32	71	连续	大气
在线	2020-6-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	3.08	10	否			7.63	15.58	35	否			14.40	28.66	50	否			518426.41	10.38	13.64	47.57	7.44	71	连续	大气
在线	2020-6-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	3.65	10	否			3.97	10.70	35	否			9.27	24.98	50	否			564670.75	10.86	15.43	42.21	5.26	71	连续	大气
在线	2020-6-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	2.30	10	否			15.53	19.06	35	否			26.61	34.09	50	否			490800.50	9.45	9.96	43.59	4.85	71	连续	大气
在线	2020-6-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.09	10	否			15.38	18.92	35	否			32.90	40.42	50	否			503903.44	10.18	8.90	50.31	7.44	71	连续	大气
在线	2020-6-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.93	10	否			22.16	23.40	35	否			40.13	42.34	50	否			469597.63	9.82	6.78	53.87	9.48	71	连续	大气
在线	2020-6-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.02	10	否			26.96	27.96	35	否			42.56	44.12	50	否			473178.66	10.01	6.53	54.82	10.33	71	连续	大气