

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	4.63	10	否			12.21	20.16	35	否			21.93	36.25	50	否			519646.69	10.52	11.91	49.58	7.72	72	连续	大气
在线	2020-6-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	3.21	10	否			14.55	23.01	35	否			22.06	35.11	50	否			531601.88	10.76	11.56	49.58	7.72	72	连续	大气
在线	2020-6-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	3.12	10	否			12.80	20.10	35	否			22.64	35.58	50	否			537628.94	10.92	11.46	49.95	7.94	72	连续	大气
在线	2020-6-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	3.32	10	否			12.60	20.17	35	否			20.68	33.12	50	否			540750.94	10.98	11.64	49.85	7.93	72	连续	大气
在线	2020-6-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	3.35	10	否			14.65	23.04	35	否			23.98	37.73	50	否			542719.19	11.01	11.46	49.83	7.88	72	连续	大气
在线	2020-6-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	3.40	10	否			16.10	24.58	35	否			25.98	40.47	50	否			542006.56	11.01	11.34	50.04	7.91	72	连续	大气
在线	2020-6-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	3.74	10	否			4.10	6.83	35	否			22.44	37.31	50	否			540467.25	10.96	11.98	49.63	7.87	72	连续	大气
在线	2020-6-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.86	10	否			4.40	7.25	35	否			20.85	34.40	50	否			536628.88	10.87	11.90	49.65	7.74	72	连续	大气
在线	2020-6-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.69	10	否			5.68	8.95	35	否			21.35	33.70	50	否			526845.38	10.70	11.50	49.99	7.93	72	连续	大气
在线	2020-6-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.81	10	否			5.94	9.45	35	否			22.69	35.94	50	否			545234.88	11.02	11.54	49.87	7.49	72	连续	大气
在线	2020-6-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	3.50	10	否			15.29	22.34	35	否			28.02	40.96	50	否			560446.50	11.30	10.74	50.17	7.17	72	连续	大气
在线	2020-6-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.95	10	否			11.33	16.99	35	否			18.31	27.43	50	否			559296.13	11.36	11.03	50.66	7.76	72	连续	大气
在线	2020-6-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.56	10	否			6.44	10.18	35	否			20.35	32.35	50	否			559282.69	11.35	11.55	50.36	7.81	72	连续	大气
在线	2020-6-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.63	10	否			8.64	13.74	35	否			21.21	33.76	50	否			584055.25	11.82	11.57	50.03	7.69	72	连续	大气
在线	2020-6-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.64	10	否			11.51	17.73	35	否			20.19	31.11	50	否			586453.69	11.89	11.24	50.24	7.80	72	连续	大气
在线	2020-6-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.68	10	否			15.92	22.01	35	否			23.80	32.79	50	否			587828.19	12.01	10.14	51.39	8.17	72	连续	大气
在线	2020-6-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.71	10	否			18.78	26.34	35	否			23.41	32.96	50	否			585048.94	12.05	10.34	52.25	8.70	72	连续	大气
在线	2020-6-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.80	10	否			6.09	8.56	35	否			23.66	33.30	50	否			582005.69	11.99	10.34	52.02	8.73	72	连续	大气
在线	2020-6-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.84	10	否			14.88	20.70	35	否			24.93	34.73	50	否			585196.38	12.03	10.23	51.89	8.61	72	连续	大气
在线	2020-6-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	5.11	10	否			17.99	25.86	35	否			25.24	36.28	50	否			592672.00	12.17	10.57	51.66	8.55	72	连续	大气
在线	2020-6-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	5.16	10	否			7.74	11.86	35	否			21.04	32.25	50	否			599209.25	12.24	11.22	51.08	8.29	72	连续	大气
在线	2020-6-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.60	10	否			16.29	23.65	35	否			27.25	39.35	50	否			597572.63	12.24	10.61	51.51	8.38	72	连续	大气
在线	2020-6-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.50	10	否			8.09	11.98	35	否			27.21	40.21	50	否			592774.81	12.12	10.85	51.88	8.08	72	连续	大气
在线	2020-6-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.69	10	否			16.48	25.12	35	否			24.52	38.34	50	否			589598.06	12.11	11.39	51.84	8.54	72	连续	大气
在线	2020-6-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.44	10	否			16.03	17.28	35	否			25.55	27.96	50	否			447475.38	9.41	7.21	54.36	9.83	72	连续	大气
在线	2020-6-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.33	10	否			17.70	17.30	35	否			26.30	25.85	50	否			451241.75	9.53	5.73	55.03	10.03	72	连续	大气
在线	2020-6-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.37	10	否			23.66	22.66	35	否			34.26	32.78	50	否			456224.66	9.62	5.33	55.69	9.71	72	连续	大气
在线	2020-6-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.43	10	否			19.67	18.69	35	否			36.67	34.83	50	否			458944.03	9.69	5.22	55.74	9.79	72	连续	大气
在线	2020-6-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.41	10	否			13.93	13.42	35	否			33.89	33.01	50	否			458151.84	9.72	5.57	55.82	10.20	72	连续	大气
在线	2020-6-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.33	10	否			21.78	21.30	35	否			38.35	37.55	50	否			459249.78	9.72	5.69	55.32	10.10	72	连续	大气
在线	2020-6-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.27	10	否			18.91	18.22	35	否			35.11	33.83	50	否										