

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-7-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.60	10	否			7.46	9.93	35	否			27.05	35.87	50	否			559485.25	11.62	9.72	53.58	9.01	74	连续	大气
在线	2020-7-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.81	10	否			9.40	12.40	35	否			25.73	33.91	50	否			553737.13	11.56	9.59	53.88	9.35	74	连续	大气
在线	2020-7-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.93	10	否			13.95	17.74	35	否			27.85	35.59	50	否			560638.88	11.76	9.25	54.40	9.66	74	连续	大气
在线	2020-7-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.07	10	否			8.35	10.80	35	否			31.04	40.17	50	否			566986.69	11.90	9.41	54.24	9.77	74	连续	大气
在线	2020-7-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.94	10	否			10.09	12.83	35	否			30.47	38.77	50	否			540610.69	11.35	9.21	54.31	9.77	74	连续	大气
在线	2020-7-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.23	10	否			8.46	11.29	35	否			27.62	36.90	50	否			565587.94	11.84	9.76	53.95	9.65	74	连续	大气
在线	2020-7-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.08	10	否			13.88	18.19	35	否			24.83	32.87	50	否			559769.44	11.67	9.64	53.52	9.40	74	连续	大气
在线	2020-7-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.40	10	否			6.04	8.78	35	否			23.46	34.20	50	否			555625.13	11.57	10.67	53.14	9.34	74	连续	大气
在线	2020-7-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	4.71	10	否			5.08	8.13	35	否			21.68	34.75	50	否			542480.06	11.22	11.61	52.19	8.94	74	连续	大气
在线	2020-7-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	4.25	10	否			16.44	25.19	35	否			25.16	38.83	50	否			518140.88	10.65	11.26	51.51	8.54	74	连续	大气
在线	2020-7-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.17	10	否			10.54	15.12	35	否			25.87	36.87	50	否			519620.09	10.68	10.48	51.77	8.53	74	连续	大气
在线	2020-7-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.00	10	否			13.03	16.94	35	否			28.42	37.45	50	否			514901.06	10.60	9.61	53.27	8.22	74	连续	大气
在线	2020-7-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.92	10	否			16.89	20.47	35	否			28.99	35.50	50	否			511038.81	10.66	8.75	54.66	9.07	74	连续	大气
在线	2020-7-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.33	10	否			7.33	9.90	35	否			22.17	29.95	50	否			531580.56	11.12	9.93	54.32	9.46	74	连续	大气
在线	2020-7-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.24	10	否			17.27	22.97	35	否			23.59	31.37	50	否			539826.81	11.27	9.72	53.89	9.40	74	连续	大气
在线	2020-7-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.26	10	否			15.91	21.19	35	否			25.57	34.07	50	否			541175.06	11.25	9.74	53.24	9.22	74	连续	大气
在线	2020-7-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.27	10	否			19.78	26.27	35	否			26.07	34.62	50	否			544485.94	11.27	9.71	52.73	8.97	74	连续	大气
在线	2020-7-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.19	10	否			16.24	21.55	35	否			26.86	35.65	50	否			549118.56	11.34	9.70	52.50	8.79	74	连续	大气
在线	2020-7-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.82	10	否			15.17	18.82	35	否			26.89	33.38	50	否			530870.31	10.98	8.88	52.80	8.84	74	连续	大气
在线	2020-7-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.06	10	否			14.66	18.83	35	否			26.98	34.40	50	否			537707.56	11.17	9.39	53.17	9.14	74	连续	大气
在线	2020-7-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.17	10	否			17.24	23.71	35	否			17.16	23.59	50	否			560279.00	11.58	10.09	52.73	8.85	74	连续	大气
在线	2020-7-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.56	10	否			7.01	10.95	35	否			18.31	29.70	50	否			560609.19	11.48	11.73	50.97	8.43	74	连续	大气
在线	2020-7-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	4.75	10	否			2.11	3.71	35	否			22.80	40.47	50	否			559659.56	11.23	12.51	48.56	7.21	74	连续	大气
在线	2020-7-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	3.33	10	否			8.62	12.23	35	否			26.20	37.96	50	否			541861.75	10.88	10.60	50.07	6.82	74	连续	大气
在线	2020-7-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	2.47	10	否			8.56	8.94	35	否			39.30	41.02	50	否			480614.97	10.00	6.64	55.35	8.57	74	连续	大气
在线	2020-7-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.46	10	否			12.52	13.00	35	否			34.41	35.75	50	否			474853.44	9.90	6.55	55.82	8.65	74	连续	大气
在线	2020-7-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.20	10	否			22.99	23.71	35	否			25.87	26.59	50	否			487036.59	10.16	6.45	55.92	8.69	74	连续	大气
在线	2020-7-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.23	10	否			19.06	19.81	35	否			25.42	26.23	50	否			487188.00	10.15	6.57	55.70	8.63	74	连续	大气
在线	2020-7-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.05	10	否			25.74	24.34	35	否			39.15	37.23	50	否			474053.75	9.85	5.21	56.57	8.09	74	连续	大气
在线	2020-7-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.30	10	否			7.73	8.16	35	否			35.32	37.43	50	否			492215.00	10.19	6.86	55.68	8.10	74	连续	大气
在线	2020-7-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.39	10	否			4.66	5.11	35	否			31.75	34.77	50	否			498044.72	10.27</						