

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-7-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	3.21	10	否			13.36	19.87	35	否			19.02	28.49	50	否			467024.91	9.73	10.74	53.22	9.25	64	连续	大气
在线	2020-7-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	3.32	10	否			15.97	22.34	35	否			22.29	31.50	50	否			497385.22	10.35	10.30	53.27	9.13	64	连续	大气
在线	2020-7-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	3.49	10	否			12.76	18.95	35	否			24.98	37.09	50	否			484257.38	10.14	10.90	53.35	9.69	64	连续	大气
在线	2020-7-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.59	10	否			14.89	22.20	35	否			25.55	38.08	50	否			477373.03	10.01	10.93	53.23	9.79	64	连续	大气
在线	2020-7-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	3.67	10	否			13.68	20.94	35	否			25.45	39.12	50	否			474897.78	9.94	11.23	52.90	9.71	64	连续	大气
在线	2020-7-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.44	10	否			16.28	23.92	35	否			24.30	35.78	50	否			474571.53	9.91	10.77	52.76	9.58	64	连续	大气
在线	2020-7-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.57	10	否			17.00	24.65	35	否			26.18	38.09	50	否			503775.84	10.52	10.68	52.87	9.60	64	连续	大气
在线	2020-7-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	3.62	10	否			14.37	21.33	35	否			25.91	38.76	50	否			490860.91	10.29	10.86	53.39	9.82	64	连续	大气
在线	2020-7-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	3.19	10	否			16.45	23.18	35	否			20.06	28.86	50	否			472053.72	9.91	10.35	53.41	9.90	64	连续	大气
在线	2020-7-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.96	10	否			16.06	20.82	35	否			15.91	20.64	50	否			476447.06	10.07	9.43	54.34	10.23	64	连续	大气
在线	2020-7-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.90	10	否			19.08	25.41	35	否			17.88	24.28	50	否			464134.00	9.83	9.83	54.36	10.40	64	连续	大气
在线	2020-7-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.82	10	否			13.15	17.64	35	否			18.05	24.49	50	否			455589.78	9.58	9.91	53.52	10.03	64	连续	大气
在线	2020-7-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.93	10	否			10.42	15.06	35	否			19.53	28.08	50	否			458406.41	9.55	10.56	52.99	9.35	64	连续	大气
在线	2020-7-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	2.76	10	否			8.95	12.56	35	否			20.79	29.18	50	否			451332.84	9.39	10.31	53.15	9.10	64	连续	大气
在线	2020-7-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	2.68	10	否			10.79	15.61	35	否			20.54	29.63	50	否			445133.47	9.32	10.59	53.33	9.65	64	连续	大气
在线	2020-7-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	2.75	10	否			16.98	24.26	35	否			20.91	30.04	50	否			449069.06	9.40	10.50	52.93	9.73	64	连续	大气
在线	2020-7-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.96	10	否			9.91	14.88	35	否			25.13	38.03	50	否			458053.63	9.57	10.96	52.78	9.65	64	连续	大气
在线	2020-7-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.91	10	否			8.30	11.97	35	否			22.98	33.33	50	否			481637.06	10.10	10.60	53.17	9.86	64	连续	大气
在线	2020-7-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	2.96	10	否			12.54	17.65	35	否			21.86	30.77	50	否			485538.72	10.21	10.34	53.32	10.14	64	连续	大气
在线	2020-7-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	3.15	10	否			13.10	19.18	35	否			22.98	33.65	50	否			472915.06	9.95	10.76	53.42	10.11	64	连续	大气
在线	2020-7-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	3.35	10	否			16.39	24.20	35	否			23.71	35.02	50	否			473101.00	9.98	10.84	53.64	10.30	64	连续	大气
在线	2020-7-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.50	10	否			17.41	26.20	35	否			24.68	37.14	50	否			471637.56	9.97	11.03	53.70	10.41	64	连续	大气
在线	2020-7-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	3.60	10	否			15.40	23.24	35	否			24.41	36.82	50	否			467729.25	9.89	11.06	53.62	10.51	64	连续	大气
在线	2020-7-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.65	10	否			12.06	18.27	35	否			25.71	38.94	50	否			460357.25	9.73	11.09	53.57	10.45	64	连续	大气
在线	2020-7-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.79	10	否			2.90	3.12	35	否			25.67	27.72	50	否			407989.19	8.52	7.03	56.11	8.63	64	连续	大气
在线	2020-7-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.77	10	否			4.93	5.14	35	否			27.61	28.81	50	否			443898.09	9.25	6.63	55.84	8.55	64	连续	大气
在线	2020-7-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.84	10	否			8.52	8.99	35	否			35.15	37.09	50	否			433676.34	9.03	6.79	55.74	8.50	64	连续	大气
在线	2020-7-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.88	10	否			10.19	10.94	35	否			36.30	38.94	50	否			427041.81	8.88	7.00	55.44	8.39	64	连续	大气
在线	2020-7-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.78	10	否			13.86	14.24	35	否			35.17	36.10	50	否			424198.47	8.81	6.38	55.44	8.34	64	连续	大气
在线	2020-7-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.75	10	否			19.09	19.48	35	否			32.44	33.17	50	否			428736.91	8.86	6.33	55.55	7.80	64	连续	大气
在线	2020-7-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.80	10	否			24.25	24.60	35	否			36.26	36.81	50	否			458905.69							