

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-7-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.63	10	否			17.76	22.27	35	否			20.25	25.40	50	否			529080.25	11.06	9.04	53.94	9.47	63	连续	大气
在线	2020-7-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	1.76	10	否			13.02	17.97	35	否			21.99	30.52	50	否			513863.06	10.83	10.12	54.38	10.11	63	连续	大气
在线	2020-7-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.73	10	否			12.29	16.83	35	否			21.27	29.50	50	否			529348.88	11.00	10.12	53.68	8.97	63	连续	大气
在线	2020-7-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.00	1.40	10	否			12.90	18.08	35	否			20.41	28.76	50	否			540177.19	11.19	10.28	53.23	8.91	63	连续	大气
在线	2020-7-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.05	1.60	10	否			15.71	23.83	35	否			23.50	35.57	50	否			536357.75	11.15	11.09	53.11	9.24	63	连续	大气
在线	2020-7-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.14	1.60	10	否			18.61	25.90	35	否			19.32	26.98	50	否			519661.19	10.82	10.25	53.14	9.35	63	连续	大气
在线	2020-7-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.21	1.69	10	否			13.02	17.99	35	否			18.52	25.74	50	否			511663.59	10.65	10.17	52.95	9.31	63	连续	大气
在线	2020-7-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.27	1.80	10	否			15.89	22.57	35	否			20.43	29.05	50	否			520512.44	10.82	10.41	52.92	9.25	63	连续	大气
在线	2020-7-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	2.13	10	否			15.98	24.63	35	否			20.05	31.27	50	否			503254.78	10.44	11.26	52.55	9.18	63	连续	大气
在线	2020-7-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.33	1.96	10	否			15.36	22.63	35	否			18.66	27.65	50	否			510129.38	10.54	10.82	52.14	8.88	63	连续	大气
在线	2020-7-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.08	1.54	10	否			21.76	30.67	35	否			19.39	27.54	50	否			514087.97	10.63	10.42	52.34	8.96	63	连续	大气
在线	2020-7-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.10	1.58	10	否			12.71	18.19	35	否			20.09	28.79	50	否			514325.25	10.67	10.52	52.59	9.15	63	连续	大气
在线	2020-7-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.14	1.61	10	否			16.85	23.73	35	否			19.59	27.66	50	否			513165.63	10.67	10.33	52.84	9.32	63	连续	大气
在线	2020-7-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.23	1.73	10	否			12.00	16.63	35	否			24.95	34.86	50	否			513469.81	10.68	10.24	52.76	9.35	63	连续	大气
在线	2020-7-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	1.70	10	否			17.88	24.04	35	否			28.14	37.95	50	否			525415.44	10.84	9.87	52.74	8.64	63	连续	大气
在线	2020-7-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.65	10	否			13.90	20.00	35	否			27.64	39.62	50	否			523471.28	10.78	10.54	52.62	8.50	63	连续	大气
在线	2020-7-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.20	1.79	10	否			12.16	18.19	35	否			21.39	31.90	50	否			499708.84	10.29	10.93	52.03	8.63	63	连续	大气
在线	2020-7-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.61	10	否			16.06	20.69	35	否			28.40	36.81	50	否			531168.56	10.93	9.48	52.22	8.59	63	连续	大气
在线	2020-7-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.36	1.78	10	否			10.10	13.21	35	否			22.75	29.72	50	否			525608.44	10.98	9.54	53.60	9.51	63	连续	大气
在线	2020-7-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	1.90	10	否			10.69	14.79	35	否			20.87	28.82	50	否			535708.25	11.24	10.12	54.00	9.82	63	连续	大气
在线	2020-7-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	2.02	10	否			12.69	18.76	35	否			22.74	33.86	50	否			545725.94	11.38	10.87	53.17	9.50	63	连续	大气
在线	2020-7-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.36	1.82	10	否			19.37	25.96	35	否			22.03	29.49	50	否			553658.88	11.59	9.74	54.11	9.66	63	连续	大气
在线	2020-7-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	1.95	10	否			11.75	15.97	35	否			25.86	36.24	50	否			539783.75	11.39	10.19	54.44	10.22	63	连续	大气
在线	2020-7-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.36	2.08	10	否			7.28	11.04	35	否			24.97	37.96	50	否			528361.06	11.02	11.07	53.25	9.53	63	连续	大气
在线	2020-7-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	1.06	10	否			12.79	18.34	35	否			17.64	25.45	50	否			558005.44	11.19	10.59	52.50	6.08	63	连续	大气
在线	2020-7-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	1.07	10	否			14.48	21.02	35	否			17.07	24.88	50	否			547880.75	10.92	10.66	51.70	5.74	63	连续	大气
在线	2020-7-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	1.02	10	否			18.76	26.43	35	否			14.98	21.10	50	否			550699.25	10.98	10.34	51.71	5.79	63	连续	大气
在线	2020-7-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.71	10	否			21.52	29.80	35	否			14.90	20.63	50	否			564643.31	11.24	10.16	51.57	5.71	63	连续	大气
在线	2020-7-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.82	10	否			14.77	20.61	35	否			14.81	20.66	50	否			554126.13	11.06	10.25	51.90	5.83	63	连续	大气
在线	2020-7-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.91	10	否			16.83	23.57	35	否			14.18	19.84	50	否			550847.75	11.00	10.28	51.83	5.89	63	连续	大气
在线	2020-7-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.95	10	否			20.68	29.09	35	否																