

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2020-8-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.38	10	否			19.74	23.14	35	否			31.64	37.28	50	否			436196.91	9.19	8.26	54.86	9.75	63	连续	大气
在线	2020-8-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.31	10	否			23.67	27.16	35	否			30.24	34.79	50	否			451088.38	9.47	7.93	54.63	9.54	63	连续	大气
在线	2020-8-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.29	10	否			24.28	27.48	35	否			34.25	38.76	50	否			441133.56	9.29	7.75	54.76	9.74	63	连续	大气
在线	2020-8-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.26	10	否			24.04	26.92	35	否			35.33	39.56	50	否			449304.88	9.47	7.60	54.81	9.79	63	连续	大气
在线	2020-8-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.31	10	否			23.22	26.58	35	否			36.50	41.78	50	否			477671.91	10.05	7.89	54.77	9.74	63	连续	大气
在线	2020-8-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.25	10	否			26.90	29.84	35	否			35.59	39.58	50	否			467668.53	9.88	7.49	55.13	9.98	63	连续	大气
在线	2020-8-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.34	10	否			24.70	28.60	35	否			36.93	42.78	50	否			464455.88	9.80	8.05	54.93	9.88	63	连续	大气
在线	2020-8-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.35	10	否			25.38	29.51	35	否			35.44	41.14	50	否			441026.47	9.32	8.08	54.74	10.07	63	连续	大气
在线	2020-8-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.47	10	否			18.63	22.68	35	否			37.34	46.71	50	否			388593.59	8.07	8.83	54.45	8.49	63	连续	大气
在线	2020-8-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.33	10	否			17.18	19.97	35	否			26.02	30.66	50	否			383001.22	7.94	8.18	53.51	8.54	63	连续	大气
在线	2020-8-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.36	10	否			13.04	15.44	35	否			28.42	33.68	50	否			376897.97	7.81	8.34	53.02	8.67	63	连续	大气
在线	2020-8-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.35	10	否			15.55	18.33	35	否			30.41	36.17	50	否			382134.06	7.92	8.29	53.10	8.71	63	连续	大气
在线	2020-8-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.34	10	否			13.45	15.76	35	否			29.70	34.88	50	否			374228.16	7.80	8.21	53.60	9.01	63	连续	大气
在线	2020-8-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.32	10	否			13.47	15.60	35	否			31.07	36.09	50	否			367260.81	7.67	8.06	53.54	9.20	63	连续	大气
在线	2020-8-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.26	10	否			15.34	17.27	35	否			30.87	34.77	50	否			368785.50	7.70	7.68	53.78	9.15	63	连续	大气
在线	2020-8-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.26	10	否			14.50	16.28	35	否			27.69	31.14	50	否			359235.53	7.53	7.64	54.08	9.40	63	连续	大气
在线	2020-8-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.32	10	否			17.12	19.57	35	否			32.79	38.21	50	否			388894.41	8.14	7.98	53.81	9.38	63	连续	大气
在线	2020-8-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.35	10	否			17.01	19.89	35	否			33.28	39.13	50	否			386685.63	8.09	8.19	53.84	9.29	63	连续	大气
在线	2020-8-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.40	10	否			19.75	23.64	35	否			34.91	41.83	50	否			406239.13	8.50	8.47	53.90	9.38	63	连续	大气
在线	2020-8-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.33	10	否			21.17	24.55	35	否			31.98	37.09	50	否			410544.81	8.63	8.02	54.25	9.66	63	连续	大气
在线	2020-8-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.33	10	否			20.88	24.38	35	否			35.28	41.20	50	否			430718.56	8.95	8.14	54.20	8.68	63	连续	大气
在线	2020-8-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.28	10	否			16.49	18.69	35	否			31.46	35.83	50	否			424236.25	8.86	7.81	54.62	9.05	63	连续	大气
在线	2020-8-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	3.44	10	否			9.18	14.28	35	否			21.98	33.94	50	否			510540.72	10.58	11.39	52.79	9.08	63	连续	大气
在线	2020-8-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	5.05	10	否			4.12	10.85	35	否			16.38	43.40	50	否			579085.69	11.56	15.30	47.86	7.00	63	连续	大气
在线	2020-8-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.90	10	否			19.98	21.89	35	否			23.69	25.94	50	否			508555.94	10.23	7.28	54.67	5.65	63	连续	大气
在线	2020-8-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.95	10	否			26.81	29.08	35	否			24.48	26.47	50	否			517120.72	10.33	7.13	55.07	4.86	63	连续	大气
在线	2020-8-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.03	10	否			14.81	16.18	35	否			26.82	29.34	50	否			507412.22	10.18	7.28	55.15	5.21	63	连续	大气
在线	2020-8-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.02	10	否			12.27	13.22	35	否			29.75	32.01	50	否			521929.72	10.48	7.08	55.10	5.38	63	连续	大气
在线	2020-8-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.01	10	否			20.98	22.28	35	否			33.66	35.66	50	否			543368.06	10.99	6.85	55.91	5.82	63	连续	大气
在线	2020-8-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.04	10	否			20.45	22.04	35	否			30.95	33.32	50	否			536746.38	10.85	7.07	55.50	5.85	63	连续	大气
在线	2020-8-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.07	10	否			23.65	25.97	35	否			29.37	32.24	50	否			529367.00	10.69	7.33	55.19	5.84	63	连续	大气
在线	2020-8-21	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.00	10	否			22.80	25.98	35	否			25.34	28.88	50	否			516155.88	10.39	7.84	54.71	5.70	63	连续	大气
在线	2020-8-21	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.76	10	否			22.17	26.20	35	否			22.83	26.96	50	否			436898.97	8.76	8.29	53.69	5.42	63	连续	大气
在线	2020-8-21	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.88	10	否			15.40	18.09	35	否			21.35	25.15	50	否			444115.63	8.87	8.24	53.35	5.26	63	连续	大气
在线	2020-8-21	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.05	10	否			11.53	13.47	35	否			27.33	31.93	50	否			442097.66	8.83	8.13	53.19	5.28	63	连续	大气
在线	2020-8-21	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.96	10	否			16.12	18.23	35	否			20.49	23.16	50	否			447028.72	8.93	7.73	53.52	5.24	63	连续	大气
在线	2020-8-21	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.10	10	否			22.60	25.94	35	否			20.46	23.47	50	否			432026.41	8.66	7.93	53.97	5.32	63	连续	大气
在线	2020-8-21	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.09	10	否			25.96	29.88	35	否			19.81	22.82	50	否			434376.34	8.64	7.98	53.97	4.65	63	连续	大气
在线	2020-8-21	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.07	10	否			17.72	20.11	35	否			19.45	22.07	50	否			439207.19	8.74	7.78	54.06	4.67	63	连续	大气
在线	2020-8-21	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.04	10	否			19.96	21.77	35	否			18.63	20.34	50	否			427707.22	8.56	7.26	54.60	5.05	63	连续	大气
在线	2020-8-21	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.94	10	否			29.43	31.94	35	否			20.07	21.78	50	否			465955.19	9.34	7.17	54.67	5.26	63	连续	大气
在线	2020-8-21	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.96	10	否			26.39	28.80	35	否			19.82	21.62	50	否			458062.19	9.21	7.25	54.95	5.43	63	连续	大气
在线	2020-8-21	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.97	10	否			27.67	29.90	35	否			21.23	22.94	50	否			469195.97	9.49	7.12	55.34	5.87	63	连续	大气
在线	2020-8-21	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.04	10	否			26.21	28.06	35	否			20.95	22.43	50	否			476832.81	9.65	6.99	55.48	5.96	63	连续	大气
在线	2020-8-21	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.04	10	否			28.42	30.38	35	否			22.51	24.07	50	否			496540.25	10.06	6.97	55.71	5.99	63	连续	大气
在线	2020-8-21	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.20	10	否			18.51	20.22	35	否			28.81	31.38	50	否			480790.22	9.73	7.24	55.42	5.94	63	连续	大气

在线	2020-8-21	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.98	10	否			12.01	13.21	35	否			22.55	24.84	50	否			543936.06	10.96	7.35	55.08	5.75	63	连续	大气	
在线	2020-8-21	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.85	10	否			19.26	21.11	35	否			22.46	24.58	50	否			561495.44	11.31	7.29	55.05	5.75	63	连续	大气	
在线	2020-8-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	4.35	10	否			8.99	18.98	35	否			15.07	36.09	50	否			570846.44	11.31	14.27	47.35	6.47	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	3.52	10	否			10.83	19.85	35	否			20.56	37.66	50	否			591578.75	11.86	12.80	49.17	7.10	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	3.03	10	否			12.04	17.76	35	否			21.78	33.27	50	否			515237.44	10.46	10.99	50.63	7.71	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.45	10	否			15.71	19.36	35	否			30.12	37.14	50	否			452218.66	9.37	8.83	52.91	8.79	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.56	10	否			13.71	17.59	35	否			31.46	40.37	50	否			455054.78	9.46	9.31	53.04	9.08	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.54	10	否			17.80	22.66	35	否			32.16	40.90	50	否			467219.91	9.72	9.21	53.19	9.12	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.63	10	否			19.38	25.46	35	否			33.19	43.68	50	否			461832.56	9.61	9.62	53.20	9.16	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.73	10	否			17.53	23.99	35	否			31.75	43.47	50	否			377982.81	7.83	10.07	52.54	8.87	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否										连续	大气
在线	2020-8-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.94	10	否			29.24	31.31	35	否			22.67	24.47	50	否			572515.75	11.50	7.03	54.66	5.68	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.93	10	否			19.06	20.33	35	否			38.69	41.26	50	否			601051.75	11.98	6.93	54.89	4.94	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.07	10	否			8.65	9.38	35	否			34.87	37.87	50	否			536289.44	10.72	7.19	54.90	5.02	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.16	10	否			6.20	6.93	35	否			33.52	37.43	50	否			503572.91	10.09	7.57	54.62	5.22	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.19	10	否			5.06	5.57	35	否			38.61	42.57	50	否			505795.88	10.13	7.39	54.45	5.29	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.16	10	否			4.31	4.72	35	否			40.55	44.47	50	否			520548.63	10.43	7.32	54.43	5.33	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.07	10	否			4.07	4.52	35	否			22.50	24.95	50	否			509602.91	10.25	7.47	54.91	5.57	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.91	10	否			6.81	7.73	35	否			23.00	26.10	50	否			645937.63	12.98	7.76	55.12	5.70	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.65	10	否			9.61	10.41	35	否			31.00	33.93	50	否			908629.13	18.22	7.27	55.10	5.75	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.69	10	否			18.61	19.71	35	否			26.22	27.74	50	否			854102.13	17.20	6.82	55.56	5.90	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.70	10	否			16.18	16.94	35	否			25.58	26.76	50	否			876107.50	17.62	6.66	55.73	5.78	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.78	10	否			16.78	17.52	35	否			24.27	25.33	50	否			877248.69	17.67	6.62	55.99	5.85	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.80	10	否			20.79	21.70	35	否			27.80	29.05	50	否			889661.94	17.92	6.63	56.01	5.89	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.79	10	否			25.78	26.75	35	否			26.02	26.98	50	否			905822.75	18.15	6.53	56.16	5.37	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	1.49	10	否			29.34	31.15	35	否			27.50	29.15	50	否			923294.75	18.12	7.58	56.18	3.36	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.73	10	否			23.84	24.43	35	否			31.58	32.16	50	否			916391.56	17.99	6.30	56.08	3.41	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.83	10	否			13.82	14.41	35	否			27.29	28.67	50	否			883990.50	17.66	6.70	56.17	4.99	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.68	10	否			22.67	23.25	35	否			26.97	27.63	50	否			885852.81	17.79	6.35	56.31	5.49	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.78	10	否			20.46	20.87	35	否			24.98	25.47	50	否			875961.13	17.67	6.28	56.47	5.86	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.83	10	否			23.63	24.69	35	否			28.65	29.93	50	否			886644.88	17.88	6.64	56.15	5.92	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.83	10	否			10.65	11.26	35	否			35.26	37.25	50	否			885369.63	17.80	6.80	55.60	5.80	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.85	10	否			7.04	7.35	35	否			34.23	35.78	50	否			870432.13	17.53	6.65	55.87	5.83	66	连续	大气	
在线	2020-8-22	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.91	10	否			12.69	13.39	35	否			27.98	29.60	50	否			881640.13	17.75	6.82	55.89	5.83	66	连续	大气	

在线	2020-8-22	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.95	10	否			19.32	20.60	35	否			28.24	30.22	50	否			901946.94	18.13	6.98	55.71	5.78	66	连续	大气
在线	2020-8-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-8-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.96	10	否			14.87	15.63	35	否			28.90	30.40	50	否			884451.75	17.83	6.74	56.19	5.89	67	连续	大气
在线	2020-8-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.97	10	否			28.91	30.03	35	否			30.99	32.17	50	否			895418.94	17.99	6.55	56.30	5.53	67	连续	大气
在线	2020-8-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.92	10	否			21.36	21.95	35	否			34.48	35.41	50	否			896732.00	17.96	6.40	56.28	5.25	67	连续	大气
在线	2020-8-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.93	10	否			8.58	8.85	35	否			30.28	31.26	50	否			895723.31	17.96	6.47	56.14	5.40	67	连续	大气
在线	2020-8-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.99	10	否			18.46	19.19	35	否			26.12	27.11	50	否			888878.50	17.87	6.55	56.25	5.60	67	连续	大气
在线	2020-8-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.03	10	否			24.42	25.76	35	否			27.12	28.61	50	否			888563.00	17.89	6.78	56.34	5.71	67	连续	大气
在线	2020-8-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.02	10	否			25.44	26.40	35	否			24.00	24.89	50	否			880437.00	17.76	6.53	56.54	5.82	67	连续	大气
在线	2020-8-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.09	10	否			23.37	24.47	35	否			25.17	26.37	50	否			879572.31	17.72	6.68	56.26	5.76	67	连续	大气
在线	2020-8-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.11	10	否			19.94	20.73	35	否			29.22	30.43	50	否			891875.81	17.96	6.60	56.34	5.75	67	连续	大气
在线	2020-8-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.11	10	否			17.93	18.36	35	否			29.22	29.89	50	否			895449.63	18.06	6.34	56.50	5.86	67	连续	大气
在线	2020-8-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.13	10	否			23.53	23.85	35	否			25.88	26.31	50	否			898732.56	18.14	6.23	56.69	5.88	67	连续	大气
在线	2020-8-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.19	10	否			26.41	27.08	35	否			26.13	26.82	50	否			911266.69	18.42	6.36	56.87	5.98	67	连续	大气
在线	2020-8-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.98	10	否			20.04	20.52	35	否			26.89	27.53	50	否			893075.06	18.02	6.33	56.53	5.91	67	连续	大气
在线	2020-8-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.96	10	否			30.90	30.51	35	否			23.01	22.74	50	否			887343.81	17.87	5.82	56.90	5.59	67	连续	大气
在线	2020-8-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.03	10	否			13.55	13.28	35	否			24.76	24.28	50	否			903100.56	18.13	5.69	56.90	5.30	67	连续	大气
在线	2020-8-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.09	10	否			9.77	9.79	35	否			28.31	28.37	50	否			895701.94	18.01	6.03	56.81	5.51	67	连续	大气
在线	2020-8-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.93	10	否			19.78	21.40	35	否			24.01	25.78	50	否			851780.06	17.12	6.92	56.23	5.49	67	连续	大气
在线	2020-8-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.02	10	否			21.61	22.54	35	否			26.55	27.75	50	否			890388.00	17.92	6.65	56.38	5.68	67	连续	大气
在线	2020-8-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.95	10	否			20.68	21.53	35	否			31.89	33.08	50	否			873417.19	17.63	6.53	56.44	5.91	67	连续	大气
在线	2020-8-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.02	10	否			15.96	15.91	35	否			30.66	30.61	50	否			882014.94	17.84	5.97	56.80	5.99	67	连续	大气
在线	2020-8-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.92	10	否			22.55	22.41	35	否			30.48	30.29	50	否			882803.19	17.85	5.90	56.66	6.01	67	连续	大气
在线	2020-8-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.98	10	否			13.46	13.59	35	否			37.20	37.65	50	否			889275.25	17.95	6.18	56.36	5.96	67	连续	大气
在线	2020-8-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.06	10	否			8.29	8.58	35	否			27.32	28.29	50	否			870823.69	17.56	6.50	56.09	5.86	67	连续	大气
在线	2020-8-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.14	10	否			19.13	20.05	35	否			24.35	25.54	50	否			818883.56	16.51	6.69	55.91	5.78	67	连续	大气

