

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2021-1-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.01	10	否			4.61	4.17	35	否			46.77	42.27	50	否			561664.88	11.51	4.41	54.02	7.45	87	连续	大气
在线	2021-1-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.01	10	否			3.04	2.74	35	否			46.42	41.85	50	否			563870.44	11.41	4.37	54.06	6.28	87	连续	大气
在线	2021-1-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	1.93	10	否			4.05	3.66	35	否			46.78	42.27	50	否			564324.31	11.43	4.40	54.17	6.36	87	连续	大气
在线	2021-1-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	1.93	10	否			10.40	9.30	35	否			43.60	38.95	50	否			566817.69	11.53	4.21	54.31	6.73	87	连续	大气
在线	2021-1-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	1.80	10	否			4.77	4.25	35	否			44.26	39.38	50	否			560093.69	11.40	4.14	54.02	6.86	87	连续	大气
在线	2021-1-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	1.67	10	否			15.70	14.09	35	否			46.23	41.49	50	否			561386.38	11.41	4.29	53.53	6.84	87	连续	大气
在线	2021-1-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.89	10	否			12.06	10.90	35	否			46.15	41.66	50	否			562756.06	11.44	4.39	53.58	6.84	87	连续	大气
在线	2021-1-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	1.94	10	否			2.52	2.27	35	否			43.84	39.48	50	否			563639.38	11.48	4.36	53.78	6.94	87	连续	大气
在线	2021-1-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.86	10	否			11.67	10.26	35	否			43.34	38.72	50	否			561004.81	11.45	4.18	53.99	7.15	87	连续	大气
在线	2021-1-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.00	10	否			10.97	9.79	35	否			52.76	47.11	50	否			560024.50	11.43	4.20	53.94	7.15	87	连续	大气
在线	2021-1-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	1.90	10	否			7.95	7.15	35	否			42.80	38.51	50	否			556108.25	11.36	4.33	54.04	7.22	87	连续	大气
在线	2021-1-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	1.80	10	否			11.68	10.57	35	否			51.00	46.14	50	否			548016.44	11.19	4.41	54.00	7.15	87	连续	大气
在线	2021-1-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.88	10	否			9.28	8.40	35	否			48.10	43.50	50	否			536935.31	11.03	4.38	54.38	7.60	87	连续	大气
在线	2021-1-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	1.83	10	否			5.60	4.97	35	否			48.06	42.65	50	否			541972.13	11.01	4.11	54.78	6.47	87	连续	大气
在线	2021-1-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	1.88	10	否			8.90	7.85	35	否			43.24	38.11	50	否			551525.38	11.20	3.99	54.92	6.44	87	连续	大气
在线	2021-1-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	1.76	10	否			6.17	5.45	35	否			42.43	37.45	50	否			550100.75	11.19	4.01	54.66	6.62	87	连续	大气
在线	2021-1-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.75	10	否			5.41	4.82	35	否			45.70	40.66	50	否			544502.44	11.14	4.15	55.27	7.05	87	连续	大气
在线	2021-1-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	1.90	10	否			9.91	8.76	35	否			45.24	40.05	50	否			548859.38	11.27	4.05	55.37	7.30	87	连续	大气
在线	2021-1-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	1.90	10	否			6.20	5.44	35	否			44.75	39.27	50	否			552866.25	11.37	3.91	55.23	7.49	87	连续	大气
在线	2021-1-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	1.90	10	否			4.91	4.34	35	否			48.37	42.83	50	否			550248.94	11.30	4.03	54.88	7.49	87	连续	大气
在线	2021-1-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	1.80	10	否			8.31	7.33	35	否			39.91	35.20	50	否			549547.44	11.29	4.00	54.87	7.49	87	连续	大气
在线	2021-1-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	1.68	10	否			20.50	18.14	35	否			44.30	39.18	50	否			550179.88	11.31	4.05	54.85	7.57	87	连续	大气
在线	2021-1-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	1.78	10	否			22.94	20.27	35	否			44.89	39.65	50	否			549974.13	11.31	4.03	54.97	7.58	87	连续	大气
在线	2021-1-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	1.80	10	否			15.32	13.63	35	否			47.61	42.32	50	否			555197.75	11.44	4.14	55.12	7.66	87	连续	大气
在线	2021-1-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	1.80	10	否			9.05	8.07	35	否			47.50	42.33	50	否			552514.25	11.39	4.18	54.87	7.80	87	连续	大气
在线	2021-1-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	1.89	10	否			10.09	9.03	35	否			44.96	40.24	50	否			556801.63	11.37	4.25	54.80	6.93	87	连续	大气
在线	2021-1-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	1.99	10	否			13.78	12.30	35	否			44.79	39.94	50	否			563274.13	11.45	4.19	54.69	6.54	87	连续	大气
在线	2021-1-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	1.80	10	否			15.71	14.12	35	否			49.50	44.43	50	否			563615.31	11.48	4.29	54.50	6.81	87	连续	大气
在线	2021-1-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	1.70	10	否			25.37	22.80	35	否			46.36	41.66	50	否			564775.88	11.50	4.31	54.07	6.90	87	连续	大气
在线	2021-1-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	1.85	10	否			19.62	17.51	35	否			47.75	42.59	50	否			563184.38	11.49	4.19	54.18	7.01	87	连续	大气
在线	2021-1-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	1.95	10	否			16.12	14.37	35	否			48.81	43.49												

在线	2021-1-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	1.81	10	否			21.45	19.05	35	否			49.21	43.67	50	否			554175.19	11.28	4.11	53.45	7.02	87	连续	大气
在线	2021-1-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	1.98	10	否			26.36	23.35	35	否			48.19	42.68	50	否			548025.56	11.16	4.07	53.75	6.99	87	连续	大气
在线	2021-1-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.82	10	否			31.70	27.70	35	否			41.39	36.15	50	否			536973.06	10.93	3.83	53.84	6.95	87	连续	大气
在线	2021-1-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.12	10	否			27.80	24.64	35	否			52.36	46.47	50	否			536277.38	10.98	4.08	54.59	7.23	87	连续	大气
在线	2021-1-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.04	10	否			11.41	9.95	35	否			34.01	29.68	50	否			536548.00	11.01	3.80	54.90	7.41	87	连续	大气
在线	2021-1-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.10	10	否			11.26	9.89	35	否			47.42	41.63	50	否			544184.31	11.06	3.92	55.16	6.43	87	连续	大气
在线	2021-1-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.18	10	否			10.73	9.45	35	否			49.61	43.68	50	否			541750.88	11.06	3.96	55.28	6.82	87	连续	大气
在线	2021-1-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	2.25	10	否			12.28	10.84	35	否			49.86	44.02	50	否			544273.56	11.13	4.02	55.36	6.93	87	连续	大气
在线	2021-1-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	2.45	10	否			19.33	17.20	35	否			49.32	43.84	50	否			549025.19	11.26	4.13	55.35	7.24	87	连续	大气
在线	2021-1-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.62	10	否			18.86	16.81	35	否			47.80	42.60	50	否			549631.75	11.29	4.17	55.33	7.43	87	连续	大气
在线	2021-1-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.71	10	否			18.38	16.42	35	否			46.95	41.95	50	否			550562.75	11.32	4.20	55.12	7.52	87	连续	大气
在线	2021-1-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	2.72	10	否			19.55	17.16	35	否			43.06	37.77	50	否			547985.63	11.27	3.90	55.09	7.55	87	连续	大气
在线	2021-1-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.84	10	否			19.09	16.90	35	否			48.18	42.63	50	否			550000.63	11.30	4.05	55.02	7.49	87	连续	大气
在线	2021-1-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	2.33	10	否			19.59	17.38	35	否			48.19	42.73	50	否			551023.56	11.27	4.09	54.35	7.26	87	连续	大气
在线	2021-1-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.56	10	否			30.94	27.40	35	否			47.47	42.01	50	否			553350.75	11.32	4.06	54.45	7.26	87	连续	大气
在线	2021-1-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.67	10	否			25.62	22.64	35	否			47.07	41.57	50	否			552169.00	11.32	4.02	54.68	7.32	87	连续	大气
在线	2021-1-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.90	10	否			14.48	12.94	35	否			51.50	46.17	50	否			551852.19	11.34	4.26	54.75	7.52	87	连续	大气
在线	2021-1-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.95	10	否			5.07	4.56	35	否			48.20	43.37	50	否			561165.31	11.39	4.34	54.65	6.41	87	连续	大气
在线	2021-1-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	2.89	10	否			3.36	3.01	35	否			45.27	40.61	50	否			561254.88	11.42	4.28	54.60	6.69	87	连续	大气
在线	2021-1-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.82	10	否			2.64	2.39	35	否			49.02	44.34	50	否			561998.50	11.46	4.42	54.46	6.89	87	连续	大气
在线	2021-1-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	2.40	10	否			7.35	6.69	35	否			48.00	43.72	50	否			559367.69	11.39	4.53	54.10	6.90	87	连续	大气
在线	2021-1-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.30	10	否			20.83	18.83	35	否			47.64	43.09	50	否			557291.25	11.32	4.42	53.58	6.82	87	连续	大气
在线	2021-1-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.55	10	否			20.84	18.50	35	否			38.89	34.55	50	否			549343.25	11.20	4.11	54.11	6.96	87	连续	大气
在线	2021-1-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.49	10	否			17.74	15.95	35	否			48.49	43.63	50	否			554757.94	11.35	4.33	54.29	7.28	87	连续	大气
在线	2021-1-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	1.98	10	否			23.26	20.59	35	否			41.72	37.01	50	否			547749.44	11.18	4.08	53.71	7.21	87	连续	大气
在线	2021-1-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	2.11	10	否			34.35	30.18	35	否			47.41	41.76	50	否			553342.75	11.28	3.93	53.71	7.11	87	连续	大气
在线	2021-1-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.40	10	否			17.87	15.67	35	否			46.17	40.50	50	否			535602.25	10.95	3.89	54.35	7.16	87	连续	大气
在线	2021-1-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.56	10	否			8.90	7.83	35	否			46.74	41.15	50	否			536551.00	11.03	3.95	54.95	7.49	87	连续	大气
在线	2021-1-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.72	10	否			3.12	2.79	35	否			47.57	42.57	50	否			537703.19	11.08	4.25	54.92	7.78	87	连续	大气
在线	2021-1-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.65	10	否			0.96	0.86	35	否			47.23	42.24	50	否			540420.56	10.99	4.24	55.02	6.51	87	连续	大气
在线	2021-1-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.46	10	否			2.94	2.64	35	否			46.47	41.71	50	否			543057.06	11.06	4.29	54.76	6.72	87	连续	大气
在线	2021-1-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.51	10	否			6.86	6.00	35	否			41.04	35.89	50	否			545127.38	11.16	3.84	55.23	7.01	87	连续	大气
在线	2021-1-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	2.82	10	否			8.57	7.57	35	否			44.57	39.47	50	否			545835.44	11.19	4.00	55.13	7.26	87	连续	大气
在线	2021-1-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	2.90	10	否			8.11	7.13	35	否			42.12	37.04	50	否			550534.94	11.31	3.92	55.15	7.37	87	连续	大气
在线	2021-1-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.43	10	否			5.90	5.23	35	否			44.18	39.14	50	否			547470.50	11.22	4.07	54.60	7.35	87	连续	大气
在线	2021-1-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	1.94	10	否			8.70	7.70	35	否			45.95	40.69	50	否			546842.63	11.15	4.06	54.14	7.00	87	连续	大气
在线	2021-1-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	2.48	10	否			19.24	16.93	35	否			42.77	37.62	50	否			550075.44	11.29	3.95	54.79	7.41	87	连续	大气
在线	2021-1-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.69	10	否			19.38	17.03	35	否			41.63	36.58	50	否			556012.13	11.43	3.93	54.90	7.55	87	连续	大气
在线	2021-1-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	2.72	10	否			12.14	10.78	35	否			48.70	43.26	50	否			554918.94	11.41	4.12	54.80	7.57	87	连续	大气
在线	2021-1-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.67	10	否			4.78	4.26	35	否			50.21	44.73	50	否			557547.63	11.46	4.17	54.80	7.59	87	连续	大气
在线	2021-1-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.79	10	否			6.52	5.87	35	否			53.69	48.21	50	否			554575.56	11.45	4.28	54.72	7.96	87	连续	大气
在线	2021-1-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.46	10	否			16.75	14.84	35	否			44.33	39.35	50	否			564464.56	11.43	4.05	54.27	6.30	87	连续	大气
在线	2021-1-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.57	10	否			16.54	14.69	35	否			42.67	37.92	50	否			566278.25	11.51	4.11	54.51	6.57	87	连续	大气
在线	2021-1-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.64	10	否			12.93	11.53	35	否			48.85	43.58	50	否			564287.63	11.51	4.19	54.62	6.87	87	连续	大气
在线	2021-1-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	2.72	10	否			14.84	13.25	35	否			50.42	45.00	50	否			564332.94	11.52	4.19	54.59	6.99	87	连续	大气
在线	2021-1-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.87	10	否			22.41	19.87	35	否			45.72	40.62	50	否			560873.19	11.46	4.09	54.50	7.10	87	连续	大气
在线	2021-1-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.82	10	否			15.62	13.68	35	否			46.11	40.38	50	否			555557.56	11.38	3.88	54.80	7.22	87	连续	大气
在线	2021-1-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	2.80	10	否			11.19	9.92	35	否			52.63	46.66	50	否			555506.50	11.39	4.06	54.52	7.37	87	连续	大气
在线	2021-1-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	2.93	10	否			18.49	16.18	35	否			39.01	34.20	50	否			553556.25	11.32	3.87	54.15	7.20	87	连续	大气
在线	2021-1-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	2.91	10	否			6.29	5.55	35	否			50.13	44.35	50	否			552711.94	11.28	4.04	53.98	7.12	87	连续	大气
在线	2021-1-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.80	10	否			1.90	1.70	35	否			45.71	40.95	50	否			542973.56	11.08	4.25	53.86	7.10	87	连续	大气
在线	2021-1-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	2.89	10	否			0.89	0.80	35	否			47.60	42.79	50	否			537159.19</							

在线	2021-1-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.61	10	否			20.79	18.87	35	否			48.19	43.73	50	否			556585.00	11.31	4.47	53.49	6.89	87	连续	大气
在线	2021-1-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.64	10	否			27.71	24.96	35	否			46.28	41.69	50	否			555331.50	11.31	4.35	53.84	6.97	87	连续	大气
在线	2021-1-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	2.80	10	否			24.23	21.71	35	否			48.09	43.07	50	否			556510.38	11.37	4.26	54.12	7.13	87	连续	大气
在线	2021-1-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.03	10	否			11.02	9.83	35	否			47.57	42.53	50	否			554946.00	11.41	4.21	54.34	7.65	87	连续	大气
在线	2021-1-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.88	10	否			6.20	5.51	35	否			44.91	39.88	50	否			559487.25	11.34	4.11	54.21	6.41	87	连续	大气
在线	2021-1-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.79	10	否			20.76	18.33	35	否			46.97	41.58	50	否			560768.13	11.37	4.05	54.21	6.39	87	连续	大气
在线	2021-1-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	2.83	10	否			30.79	27.04	35	否			40.30	35.39	50	否			558081.19	11.34	3.92	54.16	6.66	87	连续	大气
在线	2021-1-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	2.86	10	否			30.65	26.87	35	否			40.09	35.13	50	否			557928.06	11.36	3.89	54.18	6.80	87	连续	大气
在线	2021-1-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	2.88	10	否			25.87	22.77	35	否			44.34	39.02	50	否			557661.81	11.37	3.96	54.38	6.90	87	连续	大气
在线	2021-1-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	2.84	10	否			20.57	18.17	35	否			48.45	42.78	50	否			552481.38	11.28	4.02	54.38	6.95	87	连续	大气
在线	2021-1-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	2.87	10	否			14.58	13.16	35	否			51.76	46.84	50	否			559925.81	11.43	4.43	54.20	7.05	87	连续	大气
在线	2021-1-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	2.83	10	否			13.33	12.27	35	否			50.77	46.74	50	否			565231.13	11.52	4.69	53.85	6.97	87	连续	大气
在线	2021-1-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.29	10	否			20.84	19.01	35	否			50.30	45.86	50	否			562367.06	11.43	4.55	53.15	6.89	87	连续	大气
在线	2021-1-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.74	10	否			20.71	19.06	35	否			51.56	47.42	50	否			556115.94	11.28	4.68	52.92	6.76	87	连续	大气
在线	2021-1-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.84	10	否			11.25	10.28	35	否			45.49	41.63	50	否			551555.06	11.23	4.60	53.75	6.88	87	连续	大气
在线	2021-1-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	2.95	10	否			17.72	16.19	35	否			51.77	47.25	50	否			544619.00	11.16	4.58	54.11	7.37	87	连续	大气
在线	2021-1-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	2.94	10	否			16.65	15.20	35	否			49.30	45.00	50	否			552321.00	11.22	4.57	54.12	6.58	87	连续	大气
在线	2021-1-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.03	10	否			24.03	21.82	35	否			50.18	45.53	50	否			556392.19	11.30	4.47	54.39	6.48	87	连续	大气
在线	2021-1-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	3.27	10	否			20.64	18.74	35	否			47.92	43.51	50	否			559197.88	11.38	4.47	54.29	6.68	87	连续	大气
在线	2021-1-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.24	10	否			19.06	17.22	35	否			48.42	43.73	50	否			563778.19	11.48	4.40	54.18	6.78	87	连续	大气
在线	2021-1-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.26	10	否			15.76	14.30	35	否			49.04	44.47	50	否			563763.00	11.47	4.47	54.03	6.80	87	连续	大气
在线	2021-1-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.13	10	否			13.19	11.96	35	否			43.06	39.00	50	否			560614.63	11.41	4.45	53.95	6.85	87	连续	大气
在线	2021-1-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.60	10	否			18.33	16.78	35	否			49.76	45.54	50	否			564050.88	11.45	4.61	53.21	6.76	87	连续	大气
在线	2021-1-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.73	10	否			23.53	21.44	35	否			44.43	40.65	50	否			562045.63	11.39	4.55	53.01	6.67	87	连续	大气
在线	2021-1-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.79	10	否			25.60	22.99	35	否			38.24	34.33	50	否			560984.88	11.37	4.29	52.97	6.70	87	连续	大气
在线	2021-1-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.73	10	否			17.03	15.39	35	否			43.05	38.86	50	否			560421.88	11.40	4.40	53.62	6.89	87	连续	大气
在线	2021-1-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.72	10	否			9.55	8.61	35	否			42.72	38.44	50	否			558908.19	11.41	4.34	54.08	7.09	87	连续	大气
在线	2021-1-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.75	10	否			5.70	5.15	35	否			42.83	38.71	50	否			557033.31	11.40	4.41	54.46	7.18	87	连续	大气
在线	2021-1-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.65	10	否			9.84	8.81	35	否			46.99	42.09	50	否			562082.81	11.48	4.25	54.56	7.00	87	连续	大气
在线	2021-1-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.64	10	否			17.73	15.91	35	否			46.42	41.67	50	否			565402.25	11.45	4.28	54.35	6.25	87	连续	大气
在线	2021-1-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	2.55	10	否			20.78	18.39	35	否			46.11	40.80	50	否			559825.94	11.37	4.05	54.39	6.47	87	连续	大气
在线	2021-1-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.61	10	否			21.22	18.89	35	否			42.83	38.11	50	否			559338.25	11.37	4.15	54.44	6.59	87	连续	大气
在线	2021-1-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.65	10	否			17.56	15.67	35	否			41.66	37.16	50	否			560436.38	11.42	4.19	54.65	6.72	87	连续	大气
在线	2021-1-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.64	10	否			20.80	18.42	35	否			46.04	40.77	50	否			563658.00	11.51	4.07	54.88	6.88	87	连续	大气
在线	2021-1-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	1.91	10	否			25.29	22.68	35	否			48.98	43.98	50	否			566876.19	11.52	4.28	53.70	6.72	87	连续	大气
在线	2021-1-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.43	10	否			25.01	22.44	35	否			48.86	43.84	50	否			555222.94	11.27	4.28	53.83	6.58	87	连续	大气
在线	2021-1-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.60	10	否			15.22	13.89	35	否			50.14	45.80	50	否			554810.75	11.28	4.59	53.66	6.84	87	连续	大气
在线	2021-1-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	2.60	10	否			3.26	3.01	35	否			43.61	40.30	50	否			548595.13	11.16	4.78	53.88	6.79	87	连续	大气
在线	2021-1-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.61	10	否			0.60	0.54	35	否			44.27	40.40	50	否			543771.63	11.08	4.53	54.00	6.88	87	连续	大气
在线	2021-1-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.54	10	否			2.76	2.45	35	否			36.48	32.59	50	否			536900.25	10.99	4.17	54.90	7.06	87	连续	大气
在线	2021-1-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.46	10	否			4.45	3.95	35	否			40.24	35.72	50	否			536527.88	11.02	4.10	55.18	7.32	87	连续	大气
在线	2021-1-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.37	10	否			10.48	9.18	35	否			44.79	39.23	50	否			541371.19	11.05	3.88	55.32	6.71	87	连续	大气
在线	2021-1-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	25.82	10	是	1.58	定期校准	17.84	15.99	35	否			45.81	41.10	50	否			566722.63	10.90	5.69	53.50	0.94	87	连续	大气
在线	2021-1-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	2.54	10	否			1.14	1.02	35	否			54.49	48.71	50	否			577154.88	11.32	4.22	54.96	2.99	87	连续	大气
在线	2021-1-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	2.73	10	否			13.62	12.14	35	否			51.27	45.53	50	否			561605.63	11.33	4.11	55.00	5.73	87	连续	大气
在线	2021-1-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.08	10	否			22.35	20.11	35	否			52.13	46.90	50	否			556869.69	11.29	4.33	54.52	6.33	87	连续	大气
在线	2021-1-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.27	10	否			24.48	22.05	35	否			51.63	46.50	50	否			556525.00	11.31	4.35	54.39	6.57	87	连续	大气
在线	2021-1-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.40	10	否			19.30	17.46	35	否			54.31	49.15	50	否			553207.81	11.25	4.43	54.28	6.70	87	连续	大气
在线	2021-1-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.50	10	否			15.47	13.96	35	否			43.92	39.61	50	否			553775.13	11.31	4.37	54.73	6.91	87	连续	大气
在线	2021-1-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	2.54	10	否			12.09	10.93	35	否			51.02	46.12	50	否			553795.00	11.34	4.41	54.90	7.10	87	连续	大气
在线	2021-1-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.51	10	否			9.67	8.71	35	否			49.02	44.14	50	否			552112.94	11.31	4.35	54.81	7.17	87	连续	大气
在线	2021-1-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.56	10	否			8.99	8.00	35	否			46.22	41.17	50											

在线	2021-1-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.66	10	否			7.50	6.63	35	否			47.09	41.64	50	否			535859.69	11.04	4.01	54.93	7.64	87	连续	大气
在线	2021-1-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	2.53	10	否			13.44	11.89	35	否			48.87	43.24	50	否			527946.88	11.00	4.05	55.61	8.51	87	连续	大气
在线	2021-1-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.57	10	否			16.02	14.14	35	否			48.43	42.73	50	否			524831.88	10.97	4.01	55.90	8.68	87	连续	大气
在线	2021-1-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.65	10	否			14.39	12.69	35	否			48.36	42.62	50	否			522155.50	10.94	3.99	55.97	8.92	87	连续	大气
在线	2021-1-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.41	10	否			23.83	20.97	35	否			46.12	40.56	50	否			522725.88	10.93	3.95	55.57	8.81	87	连续	大气
在线	2021-1-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.56	10	否			29.99	26.33	35	否			42.63	37.41	50	否			525538.00	10.98	3.91	55.76	8.76	87	连续	大气
在线	2021-1-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.73	10	否			15.98	14.02	35	否			47.11	41.28	50	否			527479.56	11.01	3.89	55.66	8.65	87	连续	大气
在线	2021-1-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.85	10	否			11.64	10.12	35	否			48.19	41.88	50	否			538942.13	11.12	3.75	55.79	7.57	87	连续	大气
在线	2021-1-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	2.53	10	否			12.74	11.18	35	否			50.86	44.63	50	否			538559.00	11.11	3.91	55.49	7.67	87	连续	大气
在线	2021-1-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.25	10	否			26.77	23.49	35	否			46.01	40.41	50	否			538431.31	11.09	3.93	54.96	7.63	87	连续	大气
在线	2021-1-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.53	10	否			31.34	27.46	35	否			49.92	43.71	50	否			541818.13	11.14	3.87	54.71	7.57	87	连续	大气
在线	2021-1-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.59	10	否			34.67	30.23	35	否			48.17	42.03	50	否			536526.13	11.06	3.80	54.82	7.77	87	连续	大气
在线	2021-1-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.42	10	否			28.16	24.66	35	否			48.47	42.43	50	否			537541.94	11.07	3.87	54.49	7.75	87	连续	大气
在线	2021-1-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.65	10	否			15.22	13.32	35	否			48.79	42.73	50	否			536611.63	11.10	3.87	54.94	8.05	87	连续	大气
在线	2021-1-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.75	10	否			12.98	11.45	35	否			49.50	43.64	50	否			539924.81	11.20	3.99	55.04	8.30	87	连续	大气
在线	2021-1-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	2.76	10	否			18.02	15.75	35	否			44.51	38.89	50	否			535849.13	11.14	3.84	55.09	8.47	87	连续	大气
在线	2021-1-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	2.42	10	否			27.12	23.88	35	否			47.80	42.08	50	否			537768.88	11.16	3.97	54.73	8.43	87	连续	大气
在线	2021-1-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.02	10	否			34.39	29.97	35	否			42.52	37.04	50	否			536280.50	11.06	3.78	53.90	8.07	87	连续	大气
在线	2021-1-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.50	10	否			27.24	23.52	35	否			40.40	34.88	50	否			534059.44	11.05	3.63	54.70	8.14	87	连续	大气
在线	2021-1-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	2.64	10	否			28.90	24.95	35	否			45.27	39.07	50	否			542846.38	11.14	3.62	54.78	7.31	87	连续	大气
在线	2021-1-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.63	10	否			20.05	17.37	35	否			46.66	40.40	50	否			537430.81	11.04	3.68	55.00	7.42	87	连续	大气
在线	2021-1-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.56	10	否			18.20	15.87	35	否			48.86	42.59	50	否			538018.19	11.10	3.80	55.23	7.70	87	连续	大气
在线	2021-1-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	2.67	10	否			23.61	20.51	35	否			46.99	40.86	50	否			539398.81	11.12	3.74	55.03	7.70	87	连续	大气
在线	2021-1-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	2.93	10	否			25.16	21.87	35	否			47.37	41.23	50	否			535357.13	11.04	3.76	54.84	7.77	87	连续	大气
在线	2021-1-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.03	10	否			14.67	12.78	35	否			41.20	35.95	50	否			524322.56	10.83	3.79	54.94	7.89	87	连续	大气
在线	2021-1-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.00	10	否			7.60	6.72	35	否			45.87	40.60	50	否			525894.44	10.89	4.06	55.09	8.07	87	连续	大气
在线	2021-1-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.85	10	否			5.05	4.48	35	否			45.88	40.70	50	否			526364.31	10.93	4.10	55.48	8.28	87	连续	大气
在线	2021-1-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	2.84	10	否			5.33	4.74	35	否			47.09	41.85	50	否			525152.81	10.94	4.12	55.72	8.51	87	连续	大气
在线	2021-1-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.70	10	否			5.48	4.89	35	否			47.04	41.92	50	否			528243.56	10.99	4.17	55.37	8.51	87	连续	大气
在线	2021-1-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.59	10	否			8.75	7.80	35	否			48.81	43.46	50	否			530090.38	11.02	4.16	55.15	8.45	87	连续	大气
在线	2021-1-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	2.86	10	否			20.98	19.13	35	否			47.32	43.22	50	否			530581.44	11.03	4.56	54.84	8.52	87	连续	大气
在线	2021-1-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.70	10	否			29.91	26.97	35	否			44.25	39.89	50	否			543847.50	11.11	4.36	54.51	7.04	87	连续	大气
在线	2021-1-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	2.79	10	否			25.14	22.47	35	否			49.33	44.09	50	否			538608.31	11.05	4.22	54.93	7.32	87	连续	大气
在线	2021-1-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.81	10	否			15.34	13.80	35	否			52.51	47.22	50	否			545194.88	11.22	4.33	55.08	7.56	87	连续	大气
在线	2021-1-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	2.96	10	否			8.20	7.46	35	否			53.90	49.06	50	否			546807.25	11.26	4.52	54.91	7.68	87	连续	大气
在线	2021-1-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.08	10	否			5.67	5.17	35	否			50.00	45.60	50	否			546144.25	11.26	4.54	54.94	7.78	87	连续	大气
在线	2021-1-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.10	10	否			5.11	4.62	35	否			46.58	42.11	50	否			547529.13	11.32	4.41	55.08	8.00	87	连续	大气
在线	2021-1-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.25	10	否			9.46	8.63	35	否			49.36	44.96	50	否			546522.19	11.34	4.54	55.20	8.33	87	连续	大气
在线	2021-1-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.31	10	否			13.98	12.72	35	否			47.46	43.20	50	否			545471.75	11.31	4.52	54.94	8.33	87	连续	大气
在线	2021-1-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.26	10	否			19.92	18.09	35	否			51.93	47.13	50	否			546403.63	11.32	4.48	54.68	8.30	87	连续	大气
在线	2021-1-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.71	10	否			20.92	19.19	35	否			51.00	46.77	50	否			542407.25	11.22	4.65	54.36	8.23	87	连续	大气
在线	2021-1-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.12	10	否			32.53	29.85	35	否			47.88	43.94	50	否			541774.13	11.13	4.66	53.33	7.92	87	连续	大气
在线	2021-1-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.52	10	否			26.94	24.58	35	否			49.16	44.95	50	否			547989.69	11.29	4.58	53.58	8.05	87	连续	大气
在线	2021-1-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.56	10	否			20.14	18.55	35	否			49.42	45.50	50	否			554287.75	11.30	4.71	54.19	6.95	87	连续	大气
在线	2021-1-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.55	10	否			25.29	23.04	35	否			47.28	43.11	50	否			550794.25	11.25	4.55	54.44	7.04	87	连续	大气
在线	2021-1-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.72	10	否			27.27	24.88	35	否			51.71	47.22	50	否			552520.19	11.31	4.57	54.46	7.27	87	连续	大气
在线	2021-1-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.94	10	否			16.44	14.91	35	否			44.09	40.05	50	否			549979.38	11.31	4.47	54.86	7.50	87	连续	大气
在线	2021-1-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.03	10	否			11.18	10.23	35	否			48.08	43.99	50	否			546538.13	11.25	4.60	54.91	7.59	87	连续	大气
在线	2021-1-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.01	10	否			12.05	11.10	35	否			49.15	45.25	50	否			542565.38	11.20	4.71	55.04	7.81	87	连续	大气
在线	2021-1-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	2.94	10	否			16.68	15.19	35	否			47.66	43.43	50	否			537289.63	11.12	4.53	55.14	8.08	87	连续	大气
在线	2021-1-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.04	10	否			11.19	10.12	35	否			45.56	41.17	50	否			533252.50	11.05	4.39	55.20	8.17	87	连续	大气
在线	2021-1-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	2.55	10	否			11.00	9.99	35	否			49.66	45.06</												

在线	2021-1-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.87	10	否			8.59	7.69	35	否			50.44	45.15	50	否			530405.50	11.02	4.24	55.25	8.38	87	连续	大气
在线	2021-1-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	2.86	10	否			14.68	12.86	35	否			40.53	35.55	50	否			526250.06	10.95	3.90	55.33	8.52	87	连续	大气
在线	2021-1-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.79	10	否			19.25	16.78	35	否			44.03	38.37	50	否			523748.34	10.91	3.79	55.26	8.56	87	连续	大气
在线	2021-1-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.38	10	否			18.80	16.49	35	否			52.16	45.75	50	否			523303.03	10.90	3.90	55.19	8.58	87	连续	大气
在线	2021-1-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.22	10	否			22.73	20.21	35	否			50.69	45.07	50	否			526920.50	10.95	4.13	54.70	8.48	87	连续	大气
在线	2021-1-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	2.54	10	否			24.46	21.87	35	否			50.90	45.53	50	否			528382.00	11.03	4.23	54.83	8.94	87	连续	大气
在线	2021-1-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.62	10	否			22.80	20.30	35	否			51.07	45.46	50	否			537254.25	11.05	4.15	55.17	7.46	87	连续	大气
在线	2021-1-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.67	10	否			21.61	19.13	35	否			50.26	44.46	50	否			535226.94	11.02	4.06	55.42	7.47	87	连续	大气
在线	2021-1-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.64	10	否			16.71	14.85	35	否			53.92	48.00	50	否			535685.94	11.06	4.13	55.53	7.66	87	连续	大气
在线	2021-1-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.39	10	否			30.27	26.53	35	否			44.89	39.37	50	否			531544.19	10.97	3.90	55.26	7.73	87	连续	大气
在线	2021-1-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.65	10	否			25.81	22.42	35	否			43.27	37.57	50	否			526635.75	10.87	3.71	55.14	7.76	87	连续	大气
在线	2021-1-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.78	10	否			12.06	10.43	35	否			37.61	32.52	50	否			519427.34	10.77	3.65	55.43	8.10	87	连续	大气
在线	2021-1-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	2.81	10	否			7.69	6.63	35	否			43.99	37.90	50	否			516132.88	10.76	3.59	55.76	8.49	87	连续	大气
在线	2021-1-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	2.85	10	否			7.87	6.78	35	否			47.49	40.91	50	否			510575.81	10.64	3.59	55.73	8.49	87	连续	大气
在线	2021-1-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	2.91	10	否			10.80	9.26	35	否			44.59	38.21	50	否			508591.28	10.61	3.50	55.80	8.53	87	连续	大气
在线	2021-1-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.06	10	否			10.04	8.74	35	否			51.27	44.77	50	否			511505.44	10.67	3.81	55.69	8.56	87	连续	大气
在线	2021-1-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.02	10	否			3.85	3.39	35	否			43.35	38.12	50	否			516137.63	10.75	3.94	55.50	8.53	87	连续	大气
在线	2021-1-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.09	10	否			5.83	5.14	35	否			49.21	43.35	50	否			517089.44	10.84	3.98	55.73	9.05	87	连续	大气
在线	2021-1-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.14	10	否			13.92	12.26	35	否			47.38	41.73	50	否			524219.44	10.81	3.97	55.79	7.51	87	连续	大气
在线	2021-1-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.10	10	否			13.35	11.74	35	否			51.06	44.98	50	否			529758.69	10.89	3.97	55.66	7.30	87	连续	大气
在线	2021-1-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.15	10	否			8.35	7.45	35	否			53.71	49.23	50	否			527534.63	10.85	4.20	55.51	7.42	87	连续	大气
在线	2021-1-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	2.95	10	否			25.73	22.55	35	否			41.94	36.83	50	否			522566.28	10.74	3.91	55.10	7.43	87	连续	大气
在线	2021-1-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.13	10	否			27.64	24.20	35	否			44.38	38.88	50	否			526019.81	10.80	3.87	54.83	7.43	87	连续	大气
在线	2021-1-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.17	10	否			30.30	26.30	35	否			40.88	35.50	50	否			523948.81	10.80	3.73	55.09	7.68	87	连续	大气
在线	2021-1-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.19	10	否			17.86	15.58	35	否			45.80	40.01	50	否			521210.16	10.78	3.81	55.40	7.93	87	连续	大气
在线	2021-1-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	3.37	10	否			8.91	7.81	35	否			43.36	38.05	50	否			520402.09	10.79	3.90	55.48	8.14	87	连续	大气
在线	2021-1-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	3.43	10	否			6.00	5.30	35	否			45.25	39.96	50	否			518324.81	10.75	4.02	55.39	8.18	87	连续	大气
在线	2021-1-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	3.39	10	否			9.80	8.64	35	否			47.61	41.94	50	否			522820.16	10.85	3.97	55.43	8.24	87	连续	大气
在线	2021-1-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	3.45	10	否			14.28	12.71	35	否			49.59	44.11	50	否			523965.78	10.86	4.14	55.10	8.18	87	连续	大气
在线	2021-1-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.89	10	否			17.16	15.29	35	否			49.13	43.76	50	否			526889.00	10.89	4.16	54.49	8.10	87	连续	大气
在线	2021-1-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.25	10	否			18.00	16.00	35	否			49.85	44.31	50	否			531308.44	10.90	4.13	54.86	7.30	87	连续	大气
在线	2021-1-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.11	10	否			11.64	10.32	35	否			49.34	43.74	50	否			541100.81	11.07	4.08	54.91	7.02	87	连续	大气
在线	2021-1-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.12	10	否			8.22	7.32	35	否			49.28	43.87	50	否			539408.69	11.06	4.15	54.89	7.23	87	连续	大气
在线	2021-1-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	2.83	10	否			14.67	13.02	35	否			48.81	43.39	50	否			536547.94	10.99	4.12	54.65	7.27	87	连续	大气
在线	2021-1-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.58	10	否			24.85	21.88	35	否			46.16	40.63	50	否			530949.50	10.85	3.96	54.10	7.15	87	连续	大气
在线	2021-1-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	2.88	10	否			33.58	29.34	35	否			40.54	35.42	50	否			524104.34	10.75	3.83	54.49	7.45	87	连续	大气
在线	2021-1-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.03	10	否			27.66	24.32	35	否			45.01	39.56	50	否			520151.84	10.70	3.92	54.84	7.62	87	连续	大气
在线	2021-1-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.02	10	否			21.99	19.14	35	否			42.43	36.92	50	否			515362.16	10.63	3.76	55.07	7.83	87	连续	大气
在线	2021-1-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	2.88	10	否			15.24	13.25	35	否			43.54	37.86	50	否			513043.53	10.57	3.75	54.94	7.77	87	连续	大气
在线	2021-1-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	2.88	10	否			8.38	7.32	35	否			46.07	40.20	50	否			515247.88	10.66	3.82	55.39	8.02	87	连续	大气
在线	2021-1-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	2.96	10	否			10.90	9.50	35	否			43.19	37.63	50	否			513794.50	10.68	3.77	55.78	8.31	87	连续	大气
在线	2021-1-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.14	10	否			26.78	23.44	35	否			45.05	39.47	50	否			513215.38	10.71	3.87	55.84	8.64	87	连续	大气
在线	2021-1-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	3.19	10	否			25.48	22.21	35	否			45.93	40.04	50	否			521017.50	10.79	3.79	55.52	8.02	87	连续	大气
在线	2021-1-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.05	10	否			15.49	13.53	35	否			47.94	41.88	50	否			525688.00	10.79	3.83	55.41	7.25	87	连续	大气
在线	2021-1-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.00	10	否			12.25	10.79	35	否			48.03	42.29	50	否			498760.75	10.24	3.97	55.18	7.33	87	连续	大气
在线	2021-1-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.02	10	否			13.90	12.32	35	否			49.91	44.24	50	否			489021.72	10.05	4.08	55.01	7.39	87	连续	大气
在线	2021-1-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.09	10	否			15.98	14.27	35	否			51.77	46.22	50	否			490476.28	10.09	4.20	54.99	7.53	87	连续	大气
在线	2021-1-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.05	10	否			22.09	19.78	35	否			49.40	44.24	50	否			485648.19	9.99	4.23	54.83	7.54	87	连续	大气
在线	2021-1-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	2.96	10	否			18.73	16.68	35	否			46.50	41.44	50	否			475225.06	9.79	4.17	54.82	7.61	87	连续	大气
在线	2021-1-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	2.95	10	否			25.26	22.47	35	否			46.97	41.79	50	否			480369.25	9.89	4.14	54.49	7.66	87	连续	大气
在线	2021-1-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.89	10	否			14.34	12.68	35	否			46.64	41.22	50	否			488414.75	10.03	3.99	54.45	7.48	87	连续	大气
在线	2021-1-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	2.95	10	否			11.11	9.68	35	否																

在线	2021-1-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	2.48	10	否			6.30	5.50	35	否			45.66	39.90	50	否			521570.28	10.80	3.83	55.16	8.16	87	连续	大气
在线	2021-1-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	2.60	10	否			6.33	5.63	35	否			51.98	46.20	50	否			511973.44	10.61	4.12	55.13	8.22	87	连续	大气
在线	2021-1-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	2.82	10	否			11.33	10.02	35	否			49.31	43.58	50	否			488624.16	10.14	4.01	55.21	8.26	87	连续	大气
在线	2021-1-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.87	10	否			13.44	11.91	35	否			47.91	42.47	50	否			473653.91	9.83	4.07	55.13	8.31	87	连续	大气
在线	2021-1-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	2.99	10	否			20.05	17.41	35	否			43.48	37.77	50	否			520215.16	10.78	3.73	55.09	8.24	87	连续	大气
在线	2021-1-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.02	10	否			13.00	11.28	35	否			44.44	38.56	50	否			525457.44	10.88	3.72	55.20	8.12	87	连续	大气
在线	2021-1-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.53	10	否			7.07	6.18	35	否			44.25	38.65	50	否			530861.88	10.86	3.83	55.01	7.06	87	连续	大气
在线	2021-1-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.56	10	否			8.95	7.80	35	否			44.46	38.75	50	否			528325.63	10.81	3.79	54.87	7.09	87	连续	大气
在线	2021-1-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	2.76	10	否			10.78	9.41	35	否			47.10	41.11	50	否			531552.00	10.90	3.82	55.01	7.27	87	连续	大气
在线	2021-1-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	2.91	10	否			8.86	7.82	35	否			49.79	43.93	50	否			533641.13	10.97	4.00	55.15	7.49	87	连续	大气
在线	2021-1-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	2.81	10	否			6.19	5.49	35	否			50.32	44.65	50	否			537955.81	11.08	4.10	55.05	7.66	87	连续	大气
在线	2021-1-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.62	10	否			12.54	11.17	35	否			50.76	45.20	50	否			537363.00	11.05	4.16	54.54	7.68	87	连续	大气
在线	2021-1-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	2.76	10	否			27.27	24.26	35	否			50.36	44.79	50	否			532714.06	10.95	4.14	54.38	7.66	87	连续	大气
在线	2021-1-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	2.83	10	否			31.25	27.67	35	否			48.63	43.05	50	否			537551.50	11.06	4.06	54.51	7.72	87	连续	大气
在线	2021-1-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.85	10	否			24.52	21.58	35	否			46.76	41.14	50	否			536120.88	11.06	3.96	54.77	7.86	87	连续	大气
在线	2021-1-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.80	10	否			13.28	11.78	35	否			49.68	44.06	50	否			533581.50	11.01	4.09	54.84	7.90	87	连续	大气
在线	2021-1-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.85	10	否			6.60	5.87	35	否			46.26	41.16	50	否			537996.63	11.13	4.15	54.98	8.05	87	连续	大气
在线	2021-1-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	2.84	10	否			5.72	5.09	35	否			46.73	41.56	50	否			538777.63	11.14	4.14	55.00	8.03	87	连续	大气
在线	2021-1-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	2.75	10	否			10.12	8.99	35	否			49.06	43.58	50	否			542016.19	11.08	4.12	54.99	6.93	87	连续	大气
在线	2021-1-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	2.79	10	否			19.55	17.39	35	否			49.93	44.42	50	否			547152.81	11.19	4.14	54.89	7.05	87	连续	大气
在线	2021-1-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.47	10	否			23.88	21.18	35	否			52.88	46.91	50	否			537317.56	10.96	4.08	54.17	6.98	87	连续	大气
在线	2021-1-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.58	10	否			19.24	16.88	35	否			45.37	39.81	50	否			535754.94	10.93	3.89	54.38	7.00	87	连续	大气
在线	2021-1-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.67	10	否			26.75	23.63	35	否			52.32	46.26	50	否			527883.00	10.80	4.01	54.61	7.19	87	连续	大气
在线	2021-1-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	2.98	10	否			14.05	12.44	35	否			49.88	44.20	50	否			519135.41	10.67	4.05	55.07	7.52	87	连续	大气
在线	2021-1-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	2.95	10	否			4.55	4.06	35	否			48.82	43.58	50	否			518746.94	10.72	4.19	55.42	7.88	87	连续	大气
在线	2021-1-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.91	10	否			4.25	3.77	35	否			45.06	39.91	50	否			520782.59	10.81	4.07	55.80	8.16	87	连续	大气
在线	2021-1-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	2.97	10	否			7.03	6.30	35	否			47.76	42.81	50	否			520371.75	10.82	4.26	55.65	8.35	87	连续	大气
在线	2021-1-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	2.94	10	否			16.63	14.63	35	否			43.63	38.44	50	否			521604.06	10.85	3.96	55.61	8.38	87	连续	大气
在线	2021-1-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.10	10	否			13.97	12.43	35	否			49.62	44.09	50	否			525731.69	10.93	4.12	55.49	8.39	87	连续	大气
在线	2021-1-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	3.29	10	否			6.85	6.08	35	否			48.24	42.85	50	否			525283.44	10.93	4.11	55.53	8.51	87	连续	大气
在线	2021-1-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.00	10	否			5.60	4.97	35	否			45.62	40.47	50	否			528668.19	10.85	4.09	55.38	7.25	87	连续	大气
在线	2021-1-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	3.04	10	否			12.82	11.37	35	否			47.97	42.49	50	否			530737.75	10.88	4.07	55.24	7.20	87	连续	大气
在线	2021-1-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	3.23	10	否			20.49	18.20	35	否			50.45	44.81	50	否			532536.50	10.94	4.12	55.40	7.38	87	连续	大气
在线	2021-1-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.24	10	否			21.28	18.83	35	否			48.31	42.73	50	否			529948.38	10.90	4.05	55.29	7.53	87	连续	大气
在线	2021-1-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.14	10	否			17.12	15.19	35	否			49.28	43.71	50	否			529159.19	10.90	4.10	55.23	7.64	87	连续	大气
在线	2021-1-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.02	10	否			14.30	12.68	35	否			47.52	42.12	50	否			530221.44	10.94	4.08	55.38	7.77	87	连续	大气
在线	2021-1-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	3.27	10	否			13.72	12.20	35	否			47.95	42.63	50	否			527887.75	10.91	4.13	55.34	7.95	87	连续	大气
在线	2021-1-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.29	10	否			16.80	14.91	35	否			48.46	43.00	50	否			525123.50	10.87	4.10	55.26	8.05	87	连续	大气
在线	2021-1-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	3.21	10	否			15.55	13.88	35	否			51.54	45.96	50	否			531718.63	11.01	4.18	55.19	8.11	87	连续	大气
在线	2021-1-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.40	10	否			24.07	21.52	35	否			50.65	45.33	50	否			602009.63	12.42	4.23	54.67	8.02	87	连续	大气
在线	2021-1-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.42	10	否			20.93	18.68	35	否			47.35	42.27	50	否			603803.38	12.49	4.19	54.94	8.13	87	连续	大气
在线	2021-1-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.48	10	否			14.72	13.17	35	否			48.72	43.69	50	否			601760.13	12.49	4.24	55.13	8.45	87	连续	大气
在线	2021-1-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	2.53	10	否			19.03	16.97	35	否			39.86	35.53	50	否			613541.56	12.56	4.14	55.19	7.15	87	连续	大气
在线	2021-1-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	1.82	10	否			41.47	36.48	35	是	0.04	燃烧异常	42.08	37.30	50	否			609407.25	12.45	4.04	54.52	7.10	87	连续	大气
在线	2021-1-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.19	10	否			13.59	11.89	35	否			44.48	39.12	50	否			607582.81	12.38	3.93	54.41	6.92	87	连续	大气
在线	2021-1-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.07	10	否			5.27	4.71	35	否			46.73	41.77	50	否			605592.69	12.40	4.22	54.54	7.32	87	连续	大气
在线	2021-1-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	1.92	10	否			17.83	16.00	35	否			46.43	41.78	50	否			595851.50	12.23	4.32	54.52	7.55	87	连续	大气
在线	2021-1-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.45	10	否			16.94	15.25	35	否			41.02	36.92	50	否			593183.44	12.20	4.27	54.59	7.74	87	连续	大气
在线	2021-1-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	2.35	10	否			11.08	9.87	35	否			34.63	30.89	50	否			586827.06	12.14	4.17	55.25	8.09	87	连续	大气
在线	2021-1-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.14	10	否			17.60	15.51	35	否			40.07	35.32	50	否			580951.69	12.08	3.99	55.78	8.41	87	连续	大气
在线	2021-1-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.13	10	否			24.16	21.07	35	否			44.08	38.43	50	否			583982.88	12.17	3.79	55.92	8.57	87	连续	大气
在线	2021-1-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.21	10	否			10.97	9.61	35																	

在线	2021-1-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.66	10	否			12.30	11.15	35	否			48.81	44.24	50	否			590432.88	12.20	4.45	55.03	8.00	87	连续	大气
在线	2021-1-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.35	10	否			14.08	12.70	35	否			46.23	41.68	50	否			597354.50	12.35	4.37	54.96	8.08	87	连续	大气
在线	2021-1-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.46	10	否			27.99	25.37	35	否			46.21	41.89	50	否			590837.19	12.17	4.46	54.40	7.94	87	连续	大气
在线	2021-1-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	2.98	10	否			20.06	18.16	35	否			45.76	41.40	50	否			592205.50	12.22	4.42	54.76	8.00	87	连续	大气
在线	2021-1-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	2.96	10	否			11.79	10.62	35	否			44.68	40.21	50	否			591834.13	12.31	4.32	55.06	8.58	87	连续	大气
在线	2021-1-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.75	10	否			7.36	6.62	35	否			47.56	42.75	50	否			602816.63	12.36	4.31	55.13	7.28	87	连续	大气
在线	2021-1-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.41	10	否			13.94	12.26	35	否			37.97	33.74	50	否			590920.13	12.10	4.07	54.75	7.23	87	连续	大气
在线	2021-1-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.04	10	否			9.12	8.25	35	否			51.16	46.52	50	否			594624.13	12.17	4.52	54.73	7.20	87	连续	大气
在线	2021-1-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	2.52	10	否			16.67	15.18	35	否			39.56	36.17	50	否			598134.44	12.26	4.64	54.34	7.44	87	连续	大气
在线	2021-1-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.78	10	否			18.45	16.73	35	否			51.33	46.70	50	否			564160.63	11.53	4.51	53.65	7.29	87	连续	大气
在线	2021-1-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	2.75	10	否			10.17	9.19	35	否			44.34	40.10	50	否			563666.00	11.60	4.39	54.55	7.67	87	连续	大气
在线	2021-1-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.61	10	否			22.05	19.81	35	否			39.39	35.49	50	否			567717.25	11.73	4.35	54.84	7.97	87	连续	大气
在线	2021-1-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	2.34	10	否			28.64	25.38	35	否			42.77	37.90	50	否			562006.75	11.62	4.08	54.68	8.09	87	连续	大气
在线	2021-1-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.44	10	否			36.77	32.44	35	否			42.53	37.70	50	否			596730.75	11.79	4.05	55.11	3.73	87	连续	大气
在线	2021-1-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.56	10	否			30.80	27.04	35	否			31.67	27.89	50	否			593308.75	11.90	3.95	55.40	5.09	87	连续	大气
在线	2021-1-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.62	10	否			12.26	11.10	35	否			46.71	42.29	50	否			568597.31	11.99	4.43	55.36	9.71	87	连续	大气
在线	2021-1-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.66	10	否			17.72	16.05	35	否			43.40	39.25	50	否			551258.94	11.84	4.41	55.41	11.34	87	连续	大气
在线	2021-1-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	2.66	10	否			17.61	16.05	35	否			48.59	44.28	50	否			565859.06	12.03	4.54	55.25	10.52	87	连续	大气
在线	2021-1-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.65	10	否			17.79	16.21	35	否			48.69	44.34	50	否			568984.25	12.11	4.53	54.99	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.73	10	否			19.03	17.48	35	否			49.98	45.89	50	否			568341.88	12.13	4.66	54.98	10.92	87	连续	大气
在线	2021-1-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.87	10	否			23.75	21.93	35	否			48.72	44.99	50	否			569955.19	12.18	4.76	54.77	11.10	87	连续	大气
在线	2021-1-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.11	10	否			24.32	22.36	35	否			48.09	44.22	50	否			563569.81	12.05	4.69	54.55	11.19	87	连续	大气
在线	2021-1-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.69	10	否			19.09	17.62	35	否			49.50	45.68	50	否			557817.63	11.91	4.75	54.18	11.20	87	连续	大气
在线	2021-1-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	2.89	10	否			26.18	23.63	35	否			38.46	35.02	50	否			554032.63	11.83	4.44	54.18	11.17	87	连续	大气
在线	2021-1-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.93	10	否			31.60	28.51	35	否			45.06	40.68	50	否			561772.50	11.98	4.38	53.98	11.13	87	连续	大气
在线	2021-1-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.03	10	否			23.64	21.59	35	否			44.47	40.63	50	否			561725.38	12.04	4.58	54.33	11.51	87	连续	大气
在线	2021-1-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.19	10	否			18.80	17.07	35	否			43.58	39.58	50	否			558796.88	11.99	4.48	54.32	11.63	87	连续	大气
在线	2021-1-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.34	10	否			16.07	14.75	35	否			48.80	44.80	50	否			564297.81	12.13	4.66	54.38	11.75	87	连续	大气
在线	2021-1-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	3.44	10	否			14.41	13.19	35	否			42.08	38.58	50	否			558747.06	12.09	4.61	54.11	12.40	87	连续	大气
在线	2021-1-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.29	10	否			12.73	11.42	35	否			39.90	35.79	50	否			567285.88	12.08	4.28	54.38	10.90	87	连续	大气
在线	2021-1-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.11	10	否			12.06	10.95	35	否			44.88	40.81	50	否			572687.31	12.13	4.49	54.33	10.43	87	连续	大气
在线	2021-1-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.11	10	否			15.54	13.97	35	否			43.85	39.53	50	否			557625.81	11.81	4.31	54.42	10.38	87	连续	大气
在线	2021-1-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	3.28	10	否			28.64	25.57	35	否			42.33	37.84	50	否			569534.06	12.08	4.19	54.39	10.54	87	连续	大气
在线	2021-1-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	3.43	10	否			34.19	30.62	35	否			41.30	36.99	50	否			562700.31	11.99	4.25	54.76	10.86	87	连续	大气
在线	2021-1-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	3.47	10	否			30.72	27.44	35	否			42.18	37.78	50	否			554780.75	11.90	4.20	54.90	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	3.52	10	否			26.64	23.73	35	否			42.16	37.57	50	否			547199.31	11.76	4.16	54.90	11.59	87	连续	大气
在线	2021-1-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	3.39	10	否			23.79	20.92	35	否			41.39	36.39	50	否			546403.63	11.75	3.94	54.89	11.65	87	连续	大气
在线	2021-1-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	3.35	10	否			23.23	20.35	35	否			43.38	38.00	50	否			548084.75	11.81	3.88	55.01	11.81	87	连续	大气
在线	2021-1-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	3.45	10	否			22.54	19.74	35	否			46.16	40.46	50	否			546654.06	11.81	3.87	55.18	11.96	87	连续	大气
在线	2021-1-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	3.67	10	否			19.45	17.10	35	否			47.23	41.57	50	否			551960.19	11.93	3.94	55.18	12.04	87	连续	大气
在线	2021-1-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	3.84	10	否			14.43	12.85	35	否			41.05	36.60	50	否			558406.88	12.09	4.16	55.14	12.23	87	连续	大气
在线	2021-1-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.22	10	否			13.57	12.19	35	否			44.51	39.95	50	否			560403.50	12.04	4.27	55.10	11.55	87	连续	大气
在线	2021-1-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.63	10	否			14.33	12.85	35	否			46.63	41.83	50	否			569900.00	12.09	4.28	54.94	10.47	87	连续	大气
在线	2021-1-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.89	10	否			17.41	15.72	35	否			46.68	42.13	50	否			566154.06	11.93	4.38	54.02	10.09	87	连续	大气
在线	2021-1-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.07	10	否			31.21	28.10	35	否			44.28	39.86	50	否			564699.75	11.91	4.34	53.92	10.20	87	连续	大气
在线	2021-1-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.61	10	否			32.37	29.13	35	否			50.15	45.11	50	否			568833.31	12.04	4.33	54.28	10.43	87	连续	大气
在线	2021-1-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.14	10	否			23.63	21.31	35	否			43.25	39.03	50	否			557369.31	11.93	4.36	54.91	11.23	87	连续	大气
在线	2021-1-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.03	10	否			19.27	17.48	35	否			44.47	40.44	50	否			566214.81	12.18	4.47	55.00	11.62	87	连续	大气
在线	2021-1-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	2.81	10	否			15.79	14.57	35	否			45.85	42.32	50	否			566539.88	12.15	4.74	54.39	11.54	87	连续	大气
在线	2021-1-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.71	10	否			14.49	13.35	35	否			46.45	42.77	50	否			567076.81	12.14	4.71	54.11	11.46	87	连续	大气
在线	2021-1-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.75	10	否			14.28	13.27	35	否			48.19	44.75	50	否			571075.50	12.21	4.85	54.01	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.7																								

在线	2021-1-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.93	10	否			14.59	13.01	35	否			41.29	36.86	50	否			533001.06	11.48	4.17	55.15	11.74	87	连续	大气
在线	2021-1-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.01	10	否			15.76	14.23	35	否			49.30	44.52	50	否			535069.63	11.54	4.39	55.13	11.89	87	连续	大气
在线	2021-1-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.23	10	否			18.21	16.43	35	否			50.93	45.97	50	否			541287.94	11.68	4.38	55.09	11.95	87	连续	大气
在线	2021-1-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.63	10	否			21.51	19.34	35	否			50.10	45.06	50	否			550063.69	11.80	4.32	54.44	11.60	87	连续	大气
在线	2021-1-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.95	10	否			17.07	15.54	35	否			48.01	43.70	50	否			547945.25	11.73	4.52	54.76	11.32	87	连续	大气
在线	2021-1-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.01	10	否			16.26	14.86	35	否			48.36	44.19	50	否			557652.81	11.79	4.59	54.72	10.24	87	连续	大气
在线	2021-1-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.05	10	否			18.61	16.98	35	否			46.71	42.62	50	否			560439.06	11.86	4.56	54.62	10.29	87	连续	大气
在线	2021-1-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.09	10	否			15.73	14.33	35	否			48.98	44.62	50	否			561806.06	11.81	4.53	54.59	9.68	87	连续	大气
在线	2021-1-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.09	10	否			17.39	15.86	35	否			50.34	45.91	50	否			560175.94	11.87	4.55	54.69	10.44	87	连续	大气
在线	2021-1-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.85	10	否			17.07	15.66	35	否			50.71	46.54	50	否			541626.44	11.52	4.65	54.57	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.00	10	否			20.75	18.92	35	否			43.02	39.21	50	否			539691.50	11.47	4.54	54.29	10.76	87	连续	大气
在线	2021-1-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	3.32	10	否			16.23	14.74	35	否			45.57	41.38	50	否			552237.88	11.72	4.48	54.07	10.69	87	连续	大气
在线	2021-1-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.14	10	否			12.32	11.20	35	否			47.65	43.33	50	否			553235.19	11.76	4.51	54.18	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.28	10	否			11.20	10.29	35	否			50.71	46.59	50	否			551652.06	11.73	4.67	54.16	10.84	87	连续	大气
在线	2021-1-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.40	10	否			11.00	10.07	35	否			47.85	43.78	50	否			550308.56	11.71	4.61	54.19	10.90	87	连续	大气
在线	2021-1-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.42	10	否			11.49	10.43	35	否			46.73	42.40	50	否			547544.44	11.65	4.47	54.23	10.88	87	连续	大气
在线	2021-1-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.40	10	否			17.80	16.06	35	否			47.78	43.08	50	否			549255.25	11.72	4.37	54.37	11.11	87	连续	大气
在线	2021-1-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	3.33	10	否			21.55	19.47	35	否			49.89	45.06	50	否			550471.75	11.61	4.39	54.38	10.05	87	连续	大气
在线	2021-1-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	3.73	10	否			16.98	15.25	35	否			47.10	42.26	50	否			519722.97	10.97	4.28	54.30	10.06	87	连续	大气
在线	2021-1-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	3.93	10	否			12.19	10.92	35	否			46.44	41.64	50	否			501423.81	10.61	4.26	54.50	10.24	87	连续	大气
在线	2021-1-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	3.67	10	否			10.54	9.35	35	否			43.68	38.78	50	否			502855.53	10.56	4.10	54.53	9.58	87	连续	大气
在线	2021-1-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	2.95	10	否			9.93	8.84	35	否			48.98	43.64	50	否			503049.75	10.56	4.16	54.66	9.52	87	连续	大气
在线	2021-1-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.28	10	否			10.13	9.00	35	否			47.62	42.34	50	否			495535.56	10.46	4.11	55.05	9.89	87	连续	大气
在线	2021-1-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	2.44	10	否			11.38	10.09	35	否			49.85	44.21	50	否			488090.00	10.33	4.09	55.09	10.16	87	连续	大气
在线	2021-1-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	2.86	10	否			10.60	9.41	35	否			43.95	38.99	50	否			490754.22	10.36	4.10	54.93	9.95	87	连续	大气
在线	2021-1-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.22	10	否			10.04	8.89	35	否			44.62	39.48	50	否			527523.88	10.93	4.05	55.23	8.17	87	连续	大气
在线	2021-1-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.14	10	否			16.80	15.38	35	否			49.53	45.28	50	否			578896.13	11.87	4.55	54.88	7.28	87	连续	大气
在线	2021-1-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	2.81	10	否			17.27	15.67	35	否			46.99	42.72	50	否			581568.06	12.08	4.46	54.67	8.55	87	连续	大气
在线	2021-1-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	2.84	10	否			27.96	25.50	35	否			46.05	42.02	50	否			574519.00	12.12	4.49	54.46	10.09	87	连续	大气
在线	2021-1-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.76	10	否			16.21	14.35	35	否			40.68	36.02	50	否			585611.44	12.21	4.05	55.08	8.87	87	连续	大气
在线	2021-1-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.72	10	否			28.83	25.59	35	否			46.08	40.95	50	否			585848.63	12.28	4.09	55.23	9.30	87	连续	大气
在线	2021-1-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	2.63	10	否			28.58	25.52	35	否			47.27	42.25	50	否			589063.69	12.35	4.21	54.83	9.39	87	连续	大气
在线	2021-1-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	2.52	10	否			20.10	17.99	35	否			46.82	41.97	50	否			585112.63	12.28	4.25	54.73	9.52	87	连续	大气
在线	2021-1-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.11	10	否			20.24	18.34	35	否			44.12	40.04	50	否			576279.38	12.09	4.42	54.49	9.57	87	连续	大气
在线	2021-1-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.54	10	否			22.45	20.10	35	否			47.97	42.95	50	否			585664.31	12.30	4.24	54.64	9.59	87	连续	大气
在线	2021-1-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.54	10	否			22.13	20.08	35	否			47.71	43.30	50	否			588778.44	12.39	4.47	54.72	9.74	87	连续	大气
在线	2021-1-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	2.49	10	否			22.67	20.51	35	否			48.46	43.86	50	否			584674.19	12.33	4.42	54.78	9.96	87	连续	大气
在线	2021-1-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.48	10	否			25.20	22.64	35	否			49.41	44.38	50	否			591427.88	12.49	4.30	54.89	10.03	87	连续	大气
在线	2021-1-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.51	10	否			26.02	23.42	35	否			48.77	43.91	50	否			586680.13	12.40	4.34	54.91	10.11	87	连续	大气
在线	2021-1-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.60	10	否			21.13	19.04	35	否			51.12	46.06	50	否			588143.13	12.44	4.35	54.82	10.17	87	连续	大气
在线	2021-1-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.29	10	否			28.36	25.79	35	否			52.33	47.50	50	否			583013.44	12.44	4.48	54.69	11.01	87	连续	大气
在线	2021-1-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.35	10	否			21.10	19.05	35	否			48.85	44.23	50	否			581752.94	12.19	4.39	54.57	9.38	87	连续	大气
在线	2021-1-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	1.90	10	否			26.74	24.12	35	否			46.77	42.23	50	否			577279.38	12.08	4.36	54.17	9.38	87	连续	大气
在线	2021-1-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.63	10	否			29.15	25.90	35	否			46.74	41.54	50	否			574396.88	12.03	4.12	54.46	9.40	87	连续	大气
在线	2021-1-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.11	10	否			20.38	18.31	35	否			45.85	41.21	50	否			547429.56	11.54	4.31	54.77	9.94	87	连续	大气
在线	2021-1-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.74	10	否			16.14	14.19	35	否			42.24	37.12	50	否			537099.31	11.40	3.94	55.22	10.39	87	连续	大气
在线	2021-1-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.71	10	否			19.16	16.65	35	否			45.69	39.70	50	否			529537.81	11.26	3.74	55.61	10.50	87	连续	大气
在线	2021-1-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.62	10	否			20.98	18.27	35	否			47.49	41.34	50	否			531839.63	11.31	3.77	55.50	10.54	87	连续	大气
在线	2021-1-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.68	10	否			14.14	12.42	35	否			41.75	36.65	50	否			508433.28	10.75	3.91	54.86	10.14	87	连续	大气
在线	2021-1-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	2.56	10	否			11.82	10.34	35	否			46.50	40.74	50	否			514098.38	10.84	3.84	54.43	10.01	87	连续	大气
在线	2021-1-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.83	10	否			11.03	9.64	35	否			45.46	39.76	50	否			529296.94	11.23	3.83	54.94	10.42	87	连续	大气
在线	2021-1-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	2.88</																								

在线	2021-1-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.22	10	否			25.53	23.06	35	否			45.43	41.01	50	否			542803.25	11.54	4.38	54.80	10.61	87	连续	大气
在线	2021-1-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.20	10	否			26.99	24.30	35	否			47.40	42.67	50	否			543297.19	11.56	4.33	54.92	10.67	87	连续	大气
在线	2021-1-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.15	10	否			27.00	24.35	35	否			51.57	46.50	50	否			546519.56	11.64	4.37	54.91	10.79	87	连续	大气
在线	2021-1-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.21	10	否			24.16	22.01	35	否			47.30	43.01	50	否			534255.69	11.50	4.50	54.65	11.82	87	连续	大气
在线	2021-1-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.14	10	否			30.51	27.24	35	否			40.59	36.31	50	否			545450.31	11.52	4.20	54.58	10.11	87	连续	大气
在线	2021-1-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.18	10	否			23.36	20.80	35	否			47.77	42.48	50	否			545020.38	11.42	4.11	53.75	9.62	87	连续	大气
在线	2021-1-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.39	10	否			13.33	11.94	35	否			49.75	44.69	50	否			538306.44	11.30	4.23	53.66	9.82	87	连续	大气
在线	2021-1-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	22.47	10	是	1.25	定期校准	14.51	64.46	35	是	0.84	定期校准	33.43	259.82	50	是	4.20	定期校准	572587.88	11.14	5.09	54.49	2.41	87	连续	大气
在线	2021-1-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.54	10	否			3.29	2.92	35	否			43.17	38.22	50	否			537597.81	11.16	4.05	55.30	8.37	87	连续	大气
在线	2021-1-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.39	10	否			4.62	4.09	35	否			43.19	38.20	50	否			532786.88	11.08	4.04	55.55	8.48	87	连续	大气
在线	2021-1-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.28	10	否			5.30	4.71	35	否			50.17	44.61	50	否			534105.38	11.14	4.13	55.66	8.74	87	连续	大气
在线	2021-1-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.17	10	否			7.09	6.38	35	否			48.31	43.50	50	否			541536.69	11.33	4.33	55.60	9.04	87	连续	大气
在线	2021-1-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	1.99	10	否			14.48	12.97	35	否			35.78	32.35	50	否			532237.88	11.11	4.33	55.06	8.97	87	连续	大气
在线	2021-1-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.37	10	否			13.22	11.64	35	否			41.14	36.25	50	否			535633.25	11.21	3.97	55.03	9.20	87	连续	大气
在线	2021-1-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	2.37	10	否			10.21	9.03	35	否			45.59	40.32	50	否			536322.63	11.27	4.04	55.24	9.52	87	连续	大气
在线	2021-1-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.33	10	否			16.69	15.05	35	否			48.41	43.44	50	否			532577.00	11.33	4.28	55.12	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.38	10	否			12.67	11.32	35	否			43.86	39.18	50	否			541927.13	11.38	4.20	54.94	9.52	87	连续	大气
在线	2021-1-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.50	10	否			11.38	10.18	35	否			46.12	41.24	50	否			548921.75	11.51	4.23	54.88	9.40	87	连续	大气
在线	2021-1-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.61	10	否			11.30	10.17	35	否			46.77	42.07	50	否			544966.06	11.44	4.33	54.86	9.54	87	连续	大气
在线	2021-1-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.74	10	否			14.23	12.85	35	否			47.70	43.07	50	否			547668.88	11.50	4.39	54.78	9.57	87	连续	大气
在线	2021-1-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.75	10	否			15.00	13.49	35	否			42.67	38.37	50	否			547032.44	11.47	4.32	54.68	9.41	87	连续	大气
在线	2021-1-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	2.79	10	否			21.33	19.01	35	否			43.54	38.82	50	否			544400.75	11.43	4.18	54.70	9.55	87	连续	大气
在线	2021-1-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.80	10	否			20.64	18.35	35	否			43.81	38.96	50	否			541778.69	11.40	4.13	54.78	9.68	87	连续	大气
在线	2021-1-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.22	10	否			26.03	23.33	35	否			48.28	43.23	50	否			538505.25	11.31	4.25	54.41	9.67	87	连续	大气
在线	2021-1-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.48	10	否			19.10	17.04	35	否			46.11	41.11	50	否			543376.44	11.42	4.18	54.47	9.69	87	连续	大气
在线	2021-1-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	2.58	10	否			22.04	19.72	35	否			48.53	43.41	50	否			544446.19	11.46	4.23	54.72	9.79	87	连续	大气
在线	2021-1-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.75	10	否			19.91	18.10	35	否			49.94	45.40	50	否			541794.63	11.45	4.50	54.75	10.08	87	连续	大气
在线	2021-1-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.76	10	否			16.62	15.15	35	否			44.43	40.35	50	否			537866.56	11.42	4.48	54.67	10.57	87	连续	大气
在线	2021-1-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	2.75	10	否			19.89	17.94	35	否			41.35	37.33	50	否			540589.63	11.43	4.38	54.64	10.17	87	连续	大气
在线	2021-1-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	2.64	10	否			10.52	9.78	35	否			47.50	44.28	50	否			519068.38	10.86	4.90	54.00	9.36	87	连续	大气
在线	2021-1-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.22	10	否			21.40	20.00	35	否			43.49	40.70	50	否			522857.06	10.88	4.96	53.23	9.11	87	连续	大气
在线	2021-1-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.33	10	否			17.79	16.16	35	否			41.85	38.24	50	否			534792.88	11.17	4.54	53.64	9.38	87	连续	大气
在线	2021-1-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.45	10	否			18.41	16.70	35	否			47.03	42.67	50	否			532430.19	11.19	4.47	54.54	9.73	87	连续	大气
在线	2021-1-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.04	10	否			14.26	12.83	35	否			43.45	39.10	50	否			529139.13	11.15	4.33	54.76	9.88	87	连续	大气
在线	2021-1-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.29	10	否			19.46	17.44	35	否			43.18	38.69	50	否			527010.50	11.13	4.26	55.03	9.99	87	连续	大气
在线	2021-1-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.46	10	否			18.06	16.27	35	否			43.65	39.32	50	否			525564.38	11.11	4.34	55.15	10.05	87	连续	大气
在线	2021-1-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.48	10	否			15.30	13.56	35	否			40.93	36.27	50	否			525069.75	11.13	4.08	55.34	10.26	87	连续	大气
在线	2021-1-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.64	10	否			13.04	11.55	35	否			41.69	36.94	50	否			526104.56	11.15	4.08	55.27	10.28	87	连续	大气
在线	2021-1-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.70	10	否			10.42	9.26	35	否			40.86	36.29	50	否			531991.25	11.27	4.11	55.09	10.24	87	连续	大气
在线	2021-1-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	2.75	10	否			8.32	7.43	35	否			41.64	37.17	50	否			525090.31	11.13	4.20	54.96	10.33	87	连续	大气
在线	2021-1-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	2.62	10	否			9.46	8.51	35	否			45.06	40.43	50	否			524647.13	11.18	4.29	54.81	10.82	87	连续	大气
在线	2021-1-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	2.44	10	否			16.28	14.79	35	否			44.21	40.17	50	否			523280.28	10.96	4.47	54.54	9.40	87	连续	大气
在线	2021-1-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.69	10	否			10.08	9.32	35	否			34.02	31.41	50	否			512940.56	10.75	4.75	54.24	9.47	87	连续	大气
在线	2021-1-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.64	10	否			10.45	9.43	35	否			38.19	34.44	50	否			516325.03	10.83	4.36	54.32	9.55	87	连续	大气
在线	2021-1-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.65	10	否			9.64	8.63	35	否			40.85	36.60	50	否			521717.97	10.96	4.25	54.36	9.68	87	连续	大气
在线	2021-1-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	2.70	10	否			11.20	9.94	35	否			44.35	39.34	50	否			529402.63	11.16	4.10	54.61	9.91	87	连续	大气
在线	2021-1-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	2.78	10	否			15.99	14.21	35	否			49.55	44.01	50	否			531488.25	11.21	4.11	54.60	9.99	87	连续	大气
在线	2021-1-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	2.77	10	否			13.36	11.98	35	否			40.78	36.64	50	否			524178.59	11.04	4.28	54.27	9.94	87	连续	大气
在线	2021-1-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.74	10	否			13.35	12.08	35	否			38.59	34.99	50	否			512772.25	10.78	4.44	54.04	9.79	87	连续	大气
在线	2021-1-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.61	10	否			15.37	13.69	35	否			36.44	32.48	50	否			511070.38	10.73	4.16	53.90	9.71	87	连续	大气
在线	2021-1-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.75	10	否			16.06	14.68	35	否			42.38	38.73	50	否			522194.97	10.96	4.58	53.81	9.72	87	连续	大气
在线	2021-1-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.66	10</																							

在线	2021-1-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.67	10	否			15.19	15.33	35	否			39.20	39.62	50	否			501465.84	10.41	6.15	52.48	9.14	87	连续	大气
在线	2021-1-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	2.64	10	否			13.18	13.25	35	否			39.77	39.99	50	否			503290.38	10.46	6.08	52.45	9.19	87	连续	大气
在线	2021-1-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.47	10	否			10.59	10.80	35	否			38.92	39.67	50	否			506308.38	10.50	6.28	52.19	9.12	87	连续	大气
在线	2021-1-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.43	10	否			12.37	12.82	35	否			42.28	43.64	50	否			507675.25	10.60	6.47	52.21	9.75	87	连续	大气
在线	2021-1-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.55	10	否			6.46	6.55	35	否			41.21	41.75	50	否			509999.69	10.48	6.18	52.17	8.28	87	连续	大气
在线	2021-1-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	2.62	10	否			5.21	5.22	35	否			42.01	42.09	50	否			506660.56	10.43	6.02	52.06	8.46	87	连续	大气
在线	2021-1-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.63	10	否			6.71	6.65	35	否			43.36	42.94	50	否			503469.91	10.39	5.85	52.24	8.66	87	连续	大气
在线	2021-1-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.70	10	否			9.94	9.88	35	否			44.01	43.76	50	否			505099.69	10.44	5.92	52.11	8.79	87	连续	大气
在线	2021-1-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.72	10	否			7.70	7.56	35	否			41.70	40.87	50	否			513283.09	10.61	5.71	52.23	8.82	87	连续	大气
在线	2021-1-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.29	10	否			6.68	6.54	35	否			41.23	40.36	50	否			523449.59	10.85	5.69	52.37	9.00	87	连续	大气
在线	2021-1-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	1.99	10	否			13.35	12.57	35	否			46.21	43.46	50	否			528526.75	10.97	5.04	52.68	9.05	87	连续	大气
在线	2021-1-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.17	10	否			10.05	9.56	35	否			46.43	44.17	50	否			535108.63	11.13	5.23	52.89	9.21	87	连续	大气
在线	2021-1-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.32	10	否			7.57	7.02	35	否			40.67	37.77	50	否			522503.88	10.91	4.83	53.30	9.40	87	连续	大气
在线	2021-1-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.46	10	否			5.96	5.42	35	否			40.51	36.79	50	否			523276.69	10.98	4.48	53.94	9.71	87	连续	大气
在线	2021-1-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.54	10	否			6.08	5.51	35	否			43.88	39.77	50	否			515461.03	10.86	4.44	54.40	9.90	87	连续	大气
在线	2021-1-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.71	10	否			6.87	6.82	35	否			44.13	43.69	50	否			495299.16	10.50	5.71	53.58	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.19	10	否			13.06	12.41	35	否			49.88	47.82	50	否			518098.22	10.67	5.36	52.56	8.34	87	连续	大气
在线	2021-1-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.04	10	否			12.70	11.63	35	否			47.63	43.52	50	否			526375.06	10.85	4.59	52.95	8.40	87	连续	大气
在线	2021-1-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.13	10	否			17.09	15.72	35	否			45.26	41.70	50	否			525636.75	10.91	4.70	53.29	8.89	87	连续	大气
在线	2021-1-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.23	10	否			21.64	19.89	35	否			42.27	38.87	50	否			521373.16	10.89	4.68	53.83	9.34	87	连续	大气
在线	2021-1-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.33	10	否			13.53	12.32	35	否			44.99	40.98	50	否			513228.16	10.76	4.53	54.14	9.55	87	连续	大气
在线	2021-1-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.46	10	否			17.28	15.71	35	否			43.17	39.30	50	否			517405.78	10.87	4.52	54.23	9.77	87	连续	大气
在线	2021-1-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.45	10	否			17.16	15.67	35	否			44.35	40.54	50	否			514945.72	10.83	4.58	54.23	9.81	87	连续	大气
在线	2021-1-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.50	10	否			18.51	16.87	35	否			46.50	42.35	50	否			519794.53	10.94	4.54	54.46	9.82	87	连续	大气
在线	2021-1-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.67	10	否			19.23	17.77	35	否			42.30	39.10	50	否			521682.50	10.97	4.76	54.31	9.81	87	连续	大气
在线	2021-1-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.77	10	否			19.13	17.67	35	否			43.46	40.14	50	否			526491.88	11.07	4.76	54.21	9.82	87	连续	大气
在线	2021-1-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	2.79	10	否			17.42	15.95	35	否			47.19	43.20	50	否			521642.53	10.99	4.62	54.35	9.94	87	连续	大气
在线	2021-1-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.92	10	否			19.33	17.99	35	否			50.45	46.88	50	否			518801.78	11.04	4.86	54.28	10.86	87	连续	大气
在线	2021-1-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.10	10	否			21.64	19.88	35	否			44.42	40.79	50	否			533702.94	11.11	4.67	54.06	8.99	87	连续	大气
在线	2021-1-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	2.72	10	否			24.80	22.86	35	否			44.26	40.79	50	否			529820.44	11.06	4.73	54.12	9.23	87	连续	大气
在线	2021-1-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.80	10	否			28.17	25.96	35	否			47.57	43.84	50	否			532033.63	11.14	4.73	54.16	9.47	87	连续	大气
在线	2021-1-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.14	10	否			23.08	21.87	35	否			45.45	43.07	50	否			509959.47	10.68	5.17	53.89	9.55	87	连续	大气
在线	2021-1-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.00	10	否			13.15	12.01	35	否			39.02	35.65	50	否			528877.50	11.01	4.55	54.24	8.88	87	连续	大气
在线	2021-1-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	2.96	10	否			16.32	14.56	35	否			41.75	37.25	50	否			525643.25	11.04	4.19	54.61	9.60	87	连续	大气
在线	2021-1-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.00	10	否			16.81	15.07	35	否			44.93	40.31	50	否			525473.94	11.09	4.27	54.62	10.02	87	连续	大气
在线	2021-1-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	2.98	10	否			14.23	12.79	35	否			41.34	37.15	50	否			523155.81	11.07	4.31	54.80	10.23	87	连续	大气
在线	2021-1-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.10	10	否			10.45	9.48	35	否			43.48	39.42	50	否			524787.25	11.13	4.46	54.89	10.37	87	连续	大气
在线	2021-1-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.20	10	否			7.51	6.84	35	否			40.13	36.55	50	否			524667.75	11.13	4.53	54.79	10.43	87	连续	大气
在线	2021-1-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.16	10	否			6.21	5.61	35	否			37.66	34.03	50	否			524147.16	11.11	4.40	54.76	10.34	87	连续	大气
在线	2021-1-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.09	10	否			10.34	9.45	35	否			50.30	45.77	50	否			515124.34	11.05	4.51	54.85	11.43	87	连续	大气
在线	2021-1-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.07	10	否			9.78	8.92	35	否			39.24	36.00	50	否			527729.44	11.08	4.57	54.72	9.47	87	连续	大气
在线	2021-1-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.09	10	否			15.99	14.42	35	否			41.68	37.68	50	否			519431.81	10.91	4.36	54.61	9.55	87	连续	大气
在线	2021-1-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.05	10	否			17.24	15.68	35	否			44.93	40.90	50	否			520248.00	10.95	4.51	54.33	9.86	87	连续	大气
在线	2021-1-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.07	10	否			17.53	16.00	35	否			49.68	45.31	50	否			513392.78	10.83	4.55	54.50	9.96	87	连续	大气
在线	2021-1-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.15	10	否			19.29	17.76	35	否			49.83	45.92	50	否			509368.03	10.78	4.72	54.65	10.24	87	连续	大气
在线	2021-1-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.21	10	否			17.69	16.25	35	否			48.05	44.18	50	否			503233.47	10.65	4.68	54.66	10.25	87	连续	大气
在线	2021-1-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.19	10	否			16.33	14.94	35	否			46.60	42.64	50	否			505297.88	10.69	4.60	54.64	10.22	87	连续	大气
在线	2021-1-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.09	10	否			18.71	17.00	35	否			47.17	42.95	50	否			504031.75	10.66	4.51	54.52	10.22	87	连续	大气
在线	2021-1-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.08	10	否			24.19	21.73	35	否			43.77	39.36	50	否			503496.81	10.65	4.31	54.70	10.22	87	连续	大气
在线	2021-1-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.12	10	否			17.96	16.32	35	否			48.06	43.66	50	否			510563.66	10.80	4.49	54.57	10.23	87	连续	大气
在线	2021-1-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.13	10	否			19.86	18.41	35	否			49.00	45.41	50	否			516239.81	10.89	4.81	54.25	10.08	87	连续	大气
在线	2021-1-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.19	10	否			18.97	18.																		

在线	2021-1-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.98	10	否			9.92	9.21	35	否			47.69	44.25	50	否			510690.63	10.71	4.84	53.26	9.80	87	连续	大气
在线	2021-1-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.94	10	否			13.51	12.62	35	否			48.48	45.23	50	否			509844.78	10.69	4.93	53.26	9.73	87	连续	大气
在线	2021-1-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.99	10	否			27.48	25.61	35	否			46.47	43.34	50	否			502275.13	10.67	4.91	53.36	10.89	87	连续	大气
在线	2021-1-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.00	10	否			20.77	19.32	35	否			46.40	43.19	50	否			520786.06	10.81	4.88	53.46	8.81	87	连续	大气
在线	2021-1-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.04	10	否			27.28	24.89	35	否			43.57	39.77	50	否			512484.38	10.66	4.56	53.72	8.92	87	连续	大气
在线	2021-1-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.05	10	否			22.82	20.79	35	否			46.98	42.86	50	否			511161.56	10.70	4.54	54.09	9.39	87	连续	大气
在线	2021-1-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.02	10	否			18.32	16.75	35	否			46.42	42.44	50	否			503125.09	10.55	4.59	54.21	9.53	87	连续	大气
在线	2021-1-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	2.92	10	否			22.33	19.90	35	否			32.89	29.34	50	否			499985.66	10.52	4.17	54.50	9.79	87	连续	大气
在线	2021-1-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	2.89	10	否			23.82	21.30	35	否			36.10	32.27	50	否			496660.81	10.49	4.22	54.52	10.09	87	连续	大气
在线	2021-1-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.88	10	否			19.79	17.75	35	否			43.06	38.63	50	否			501712.91	10.60	4.27	54.54	10.15	87	连续	大气
在线	2021-1-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	2.90	10	否			21.74	19.48	35	否			46.36	41.53	50	否			506206.41	10.72	4.26	54.78	10.25	87	连续	大气
在线	2021-1-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	2.97	10	否			23.14	20.85	35	否			46.69	42.04	50	否			497913.78	10.54	4.34	54.80	10.27	87	连续	大气
在线	2021-1-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.03	10	否			20.05	18.12	35	否			47.17	42.61	50	否			494269.03	10.47	4.39	54.76	10.27	87	连续	大气
在线	2021-1-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.07	10	否			21.08	19.41	35	否			51.28	47.21	50	否			494163.75	10.45	4.70	54.40	10.21	87	连续	大气
在线	2021-1-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.02	10	否			22.34	20.54	35	否			46.28	42.53	50	否			487036.38	10.36	4.67	54.05	10.91	87	连续	大气
在线	2021-1-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.98	10	否			23.52	21.61	35	否			47.04	43.21	50	否			502436.88	10.50	4.67	54.02	9.26	87	连续	大气
在线	2021-1-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.06	10	否			22.89	21.18	35	否			48.83	45.18	50	否			505227.09	10.56	4.79	54.40	9.21	87	连续	大气
在线	2021-1-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.06	10	否			21.26	19.79	35	否			48.67	45.33	50	否			505351.84	10.60	4.88	54.45	9.52	87	连续	大气
在线	2021-1-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.11	10	否			18.53	17.41	35	否			47.57	44.68	50	否			503453.06	10.60	5.02	54.56	9.77	87	连续	大气
在线	2021-1-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.16	10	否			27.68	25.71	35	否			44.39	41.25	50	否			501337.50	10.56	4.87	54.40	9.91	87	连续	大气
在线	2021-1-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	3.20	10	否			16.20	15.06	35	否			47.12	43.83	50	否			499100.94	10.50	4.87	54.02	9.89	87	连续	大气
在线	2021-1-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.13	10	否			9.68	9.02	35	否			48.88	45.50	50	否			501002.09	10.51	4.89	53.55	9.79	87	连续	大气
在线	2021-1-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	2.64	10	否			12.58	11.75	35	否			46.43	43.54	50	否			502536.41	10.52	4.99	53.21	9.61	87	连续	大气
在线	2021-1-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.11	10	否			27.57	25.30	35	否			46.85	42.99	50	否			496168.28	10.40	4.65	53.37	9.67	87	连续	大气
在线	2021-1-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	3.52	10	否			21.62	19.87	35	否			46.67	42.88	50	否			495045.75	10.38	4.67	53.50	9.71	87	连续	大气
在线	2021-1-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	3.53	10	否			21.49	19.66	35	否			45.35	41.47	50	否			499916.03	10.49	4.60	53.73	9.74	87	连续	大气
在线	2021-1-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.46	10	否			19.82	18.20	35	否			50.88	46.68	50	否			502485.47	10.63	4.65	53.74	10.42	87	连续	大气
在线	2021-1-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	3.49	10	否			17.90	16.36	35	否			51.49	47.00	50	否			500531.91	10.47	4.56	53.73	9.39	87	连续	大气
在线	2021-1-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	3.34	10	否			13.27	11.86	35	否			44.56	39.85	50	否			498781.50	10.39	4.22	54.29	8.91	87	连续	大气
在线	2021-1-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.15	10	否			13.56	12.16	35	否			43.32	38.85	50	否			495112.09	10.38	4.27	54.39	9.45	87	连续	大气
在线	2021-1-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	3.29	10	否			18.75	16.79	35	否			44.57	40.04	50	否			489877.75	10.31	4.26	54.57	9.79	87	连续	大气
在线	2021-1-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	3.38	10	否			12.69	11.54	35	否			45.63	41.54	50	否			487360.41	10.28	4.51	54.57	9.96	87	连续	大气
在线	2021-1-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	3.35	10	否			10.90	9.81	35	否			41.92	37.73	50	否			481222.81	10.19	4.34	54.69	10.26	87	连续	大气
在线	2021-1-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.35	10	否			6.56	5.92	35	否			42.48	38.34	50	否			485949.16	10.28	4.38	54.71	10.21	87	连续	大气
在线	2021-1-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	3.31	10	否			5.02	4.58	35	否			45.56	41.64	50	否			476322.19	10.09	4.57	54.62	10.29	87	连续	大气
在线	2021-1-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	2.83	10	否			20.54	18.85	35	否			43.89	40.34	50	否			487999.59	10.33	4.67	54.47	10.33	87	连续	大气
在线	2021-1-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.04	10	否			23.63	21.73	35	否			48.33	44.42	50	否			486674.16	10.28	4.69	54.13	10.18	87	连续	大气
在线	2021-1-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.11	10	否			24.07	22.34	35	否			42.27	39.30	50	否			490704.25	10.34	4.83	53.80	10.08	87	连续	大气
在线	2021-1-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.09	10	否			27.06	24.47	35	否			35.22	31.89	50	否			489208.94	10.32	4.42	54.03	10.08	87	连续	大气
在线	2021-1-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.20	10	否			27.47	24.92	35	否			37.26	33.71	50	否			486183.56	10.27	4.42	54.08	10.21	87	连续	大气
在线	2021-1-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.19	10	否			19.31	17.45	35	否			37.08	33.51	50	否			496006.25	10.31	4.41	53.88	8.81	87	连续	大气
在线	2021-1-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.25	10	否			11.18	10.17	35	否			45.09	41.02	50	否			494906.84	10.33	4.51	53.69	9.17	87	连续	大气
在线	2021-1-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.15	10	否			15.02	13.68	35	否			46.32	42.22	50	否			493953.59	10.34	4.54	53.81	9.48	87	连续	大气
在线	2021-1-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.26	10	否			17.22	15.75	35	否			41.07	37.65	50	否			493905.75	10.35	4.61	53.58	9.56	87	连续	大气
在线	2021-1-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.30	10	否			14.50	13.40	35	否			46.89	43.40	50	否			493240.41	10.33	4.78	53.43	9.61	87	连续	大气
在线	2021-1-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.13	10	否			22.68	20.67	35	否			43.48	39.59	50	否			485376.03	10.18	4.53	53.47	9.70	87	连续	大气
在线	2021-1-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.99	10	否			15.75	14.39	35	否			46.31	42.29	50	否			485319.06	10.19	4.57	53.55	9.80	87	连续	大气
在线	2021-1-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.72	10	否			24.56	22.28	35	否			44.59	40.45	50	否			489272.31	10.28	4.46	53.45	9.80	87	连续	大气
在线	2021-1-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	2.88	10	否			18.66	16.94	35	否			46.47	42.21	50	否			484566.66	10.19	4.48	53.59	9.86	87	连续	大气
在线	2021-1-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.85	10	否			14.41	13.16	35	否			47.47	43.36	50	否			487332.41	10.26	4.58	53.73	9.96	87	连续	大气
在线	2021-1-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	2.88	10	否			12.31	11.37	35	否			45.49	42.20	50	否			485516.06	10.22	4.75	53.23	10.08	87	连续	大气
在线	2021-1-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	5.99	10	否																						

在线	2021-1-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.17	10	否			15.81	14.33	35	否			42.72	38.71	50	否			490095.09	10.38	4.44	54.29	10.38	87	连续	大气
在线	2021-1-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.11	10	否			15.57	14.13	35	否			44.40	40.28	50	否			491781.16	10.42	4.46	54.48	10.39	87	连续	大气
在线	2021-1-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.13	10	否			21.75	19.71	35	否			46.62	42.24	50	否			486711.34	10.32	4.44	54.17	10.51	87	连续	大气
在线	2021-1-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.00	10	否			19.36	17.56	35	否			46.98	42.68	50	否			502753.25	10.43	4.49	53.69	8.71	87	连续	大气
在线	2021-1-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.73	10	否			19.93	18.22	35	否			49.42	45.26	50	否			501014.50	10.45	4.61	53.49	9.18	87	连续	大气
在线	2021-1-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.44	10	否			25.48	23.42	35	否			45.19	41.57	50	否			498947.94	10.43	4.66	53.30	9.45	87	连续	大气
在线	2021-1-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.80	10	否			24.37	21.97	35	否			41.43	37.34	50	否			498567.78	10.42	4.36	53.26	9.49	87	连续	大气
在线	2021-1-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	2.99	10	否			18.04	16.20	35	否			46.70	41.97	50	否			495817.34	10.44	4.30	53.86	9.93	87	连续	大气
在线	2021-1-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.92	10	否			15.02	13.38	35	否			44.88	40.08	50	否			488948.97	10.32	4.17	54.03	10.16	87	连续	大气
在线	2021-1-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	2.89	10	否			11.49	10.43	35	否			45.86	41.67	50	否			491004.66	10.36	4.48	53.68	10.17	87	连续	大气
在线	2021-1-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	2.95	10	否			16.19	14.72	35	否			47.67	43.33	50	否			491334.72	10.37	4.49	53.70	10.18	87	连续	大气
在线	2021-1-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.04	10	否			17.25	15.77	35	否			47.34	43.25	50	否			496276.63	10.46	4.58	53.52	10.16	87	连续	大气
在线	2021-1-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	2.98	10	否			19.09	17.25	35	否			45.30	40.92	50	否			493937.13	10.42	4.40	53.72	10.16	87	连续	大气
在线	2021-1-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.77	10	否			16.89	15.48	35	否			51.47	47.25	50	否			494632.06	10.43	4.64	53.46	10.20	87	连续	大气
在线	2021-1-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.22	10	否			27.40	25.08	35	否			39.71	36.35	50	否			493985.91	10.38	4.62	52.78	10.09	87	连续	大气
在线	2021-1-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.54	10	否			20.23	18.37	35	否			44.70	40.60	50	否			501699.72	10.34	4.48	53.13	8.24	87	连续	大气
在线	2021-1-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	2.55	10	否			19.06	16.94	35	否			41.14	36.55	50	否			480902.50	10.02	4.12	53.54	9.08	87	连续	大气
在线	2021-1-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.53	10	否			13.53	12.08	35	否			46.08	41.14	50	否			476830.09	10.00	4.20	54.07	9.59	87	连续	大气
在线	2021-1-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.62	10	否			13.39	11.98	35	否			47.15	42.28	50	否			471566.41	9.96	4.25	54.57	10.08	87	连续	大气
在线	2021-1-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.83	0.75	10	否			15.70	14.09	35	否			45.54	40.89	50	否			465632.91	9.86	4.29	54.62	10.29	87	连续	大气
在线	2021-1-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.79	10	否			16.27	14.82	35	否			48.28	44.05	50	否			471922.25	10.01	4.55	54.42	10.53	87	连续	大气
在线	2021-1-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.86	10	否			15.07	13.67	35	否			43.68	39.65	50	否			470527.22	9.97	4.47	54.26	10.49	87	连续	大气
在线	2021-1-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.33	10	否			15.37	13.78	35	否			42.44	38.08	50	否			476707.97	10.09	4.28	54.15	10.42	87	连续	大气
在线	2021-1-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	1.77	10	否			27.13	23.99	35	否			43.78	38.72	50	否			479455.72	10.12	4.04	53.71	10.24	87	连续	大气
在线	2021-1-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.15	10	否			30.85	27.35	35	否			43.27	38.36	50	否			480840.63	10.13	4.08	53.55	10.18	87	连续	大气
在线	2021-1-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.51	10	否			26.93	24.19	35	否			50.36	45.25	50	否			484910.72	10.23	4.31	53.54	10.25	87	连续	大气
在线	2021-1-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.68	10	否			23.74	21.24	35	否			46.78	41.78	50	否			483442.59	10.24	4.20	53.54	10.58	87	连续	大气
在线	2021-1-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.69	10	否			16.25	14.54	35	否			50.09	44.80	50	否			496353.22	10.27	4.23	53.55	8.53	87	连续	大气
在线	2021-1-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	2.62	10	否			13.82	12.41	35	否			50.65	45.48	50	否			486466.22	10.16	4.29	53.90	9.22	87	连续	大气
在线	2021-1-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.64	10	否			13.20	11.85	35	否			49.24	44.18	50	否			480992.53	10.08	4.28	53.92	9.53	87	连续	大气
在线	2021-1-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	2.77	10	否			11.94	10.73	35	否			49.20	44.22	50	否			481764.19	10.13	4.31	53.99	9.78	87	连续	大气
在线	2021-1-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.74	10	否			10.89	9.83	35	否			49.88	45.05	50	否			482993.09	10.19	4.38	54.17	10.09	87	连续	大气
在线	2021-1-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	2.78	10	否			10.54	9.52	35	否			47.45	42.89	50	否			483044.41	10.22	4.39	54.23	10.31	87	连续	大气
在线	2021-1-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.72	10	否			10.83	9.80	35	否			51.62	46.71	50	否			483021.66	10.24	4.42	54.40	10.46	87	连续	大气
在线	2021-1-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	2.81	10	否			11.70	10.60	35	否			50.76	45.98	50	否			481810.66	10.22	4.44	54.42	10.49	87	连续	大气
在线	2021-1-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	2.87	10	否			13.76	12.37	35	否			47.18	42.48	50	否			477736.19	10.14	4.33	54.45	10.50	87	连续	大气
在线	2021-1-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.74	10	否			21.36	19.17	35	否			47.10	42.28	50	否			477765.75	10.13	4.29	54.30	10.49	87	连续	大气
在线	2021-1-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.74	10	否			18.42	17.02	35	否			51.29	47.53	50	否			468444.88	9.93	4.81	53.87	10.51	87	连续	大气
在线	2021-1-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.04	10	否			8.68	8.15	35	否			49.49	46.43	50	否			467331.31	9.88	4.99	53.03	10.56	87	连续	大气
在线	2021-1-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.71	10	否			13.72	12.48	35	否			46.18	42.15	50	否			480697.16	9.89	4.56	52.85	8.10	87	连续	大气
在线	2021-1-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	2.96	10	否			12.33	11.15	35	否			48.38	43.84	50	否			473529.66	9.82	4.43	53.18	8.80	87	连续	大气
在线	2021-1-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	2.80	10	否			12.01	10.72	35	否			50.15	44.77	50	否			469596.16	9.81	4.19	53.48	9.42	87	连续	大气
在线	2021-1-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.65	10	否			12.40	11.11	35	否			51.75	46.40	50	否			465719.53	9.77	4.26	53.63	9.72	87	连续	大气
在线	2021-1-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.69	10	否			16.65	14.78	35	否			41.17	36.55	50	否			459301.38	9.62	4.11	53.91	9.50	87	连续	大气
在线	2021-1-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.68	10	否			21.26	18.75	35	否			38.34	33.81	50	否			444124.66	9.29	3.99	53.87	9.39	87	连续	大气
在线	2021-1-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.55	10	否			14.67	12.87	35	否			40.88	35.85	50	否			442220.13	9.23	3.90	54.02	9.13	87	连续	大气
在线	2021-1-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.60	10	否			12.06	10.48	35	否			43.29	37.72	50	否			474620.09	9.86	3.77	53.90	8.79	87	连续	大气
在线	2021-1-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	2.50	10	否			8.00	7.09	35	否			45.81	40.59	50	否			475013.75	9.90	4.07	53.59	9.12	87	连续	大气
在线	2021-1-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.08	10	否			9.93	8.89	35	否			49.86	44.60	50	否			472473.91	9.91	4.23	53.36	9.75	87	连续	大气
在线	2021-1-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	2.34	10	否			14.12	12.65	35	否			47.92	42.95	50	否			476614.81	10.01	4.25	53.39	9.84	87	连续	大气
在线	2021-1-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.46	10	否			20.61	18.29	35	否			43.72	38.74	50	否			469909.97	9.98	4.07	53.53	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	2.56	10	否		</																				

在线	2021-1-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.58	10	否			16.07	14.63	35	否			46.63	42.47	50	否			479152.94	10.10	4.53	53.32	10.20	87	连续	大气
在线	2021-1-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.66	10	否			19.59	18.05	35	否			51.49	47.34	50	否			473057.16	10.07	4.68	53.58	11.03	87	连续	大气
在线	2021-1-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.67	10	否			20.22	18.33	35	否			46.33	42.03	50	否			485304.84	10.10	4.46	53.54	9.02	87	连续	大气
在线	2021-1-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.75	10	否			21.06	19.47	35	否			47.15	43.61	50	否			481843.53	10.00	4.78	53.52	8.78	87	连续	大气
在线	2021-1-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.78	10	否			18.89	17.51	35	否			48.27	44.74	50	否			477980.84	9.99	4.81	53.73	9.32	87	连续	大气
在线	2021-1-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	2.89	10	否			20.72	19.37	35	否			47.29	44.22	50	否			479091.63	10.04	4.96	53.90	9.61	87	连续	大气
在线	2021-1-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	2.90	10	否			23.19	21.74	35	否			48.15	45.12	50	否			472248.63	9.93	4.99	53.89	9.89	87	连续	大气
在线	2021-1-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.64	10	否			19.64	18.33	35	否			49.27	46.00	50	否			476519.13	10.01	4.93	53.62	9.89	87	连续	大气
在线	2021-1-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.76	10	否			22.51	20.68	35	否			44.39	40.88	50	否			469033.25	9.86	4.69	53.64	9.90	87	连续	大气
在线	2021-1-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	2.94	10	否			12.01	11.01	35	否			51.67	47.39	50	否			481651.97	10.12	4.65	53.39	9.93	87	连续	大气
在线	2021-1-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.10	10	否			12.37	11.41	35	否			48.89	45.06	50	否			482907.59	10.13	4.73	53.24	9.81	87	连续	大气
在线	2021-1-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.17	10	否			18.47	17.31	35	否			50.73	47.53	50	否			488792.78	10.25	4.99	53.25	9.84	87	连续	大气
在线	2021-1-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.59	10	否			23.72	22.22	35	否			49.18	46.32	50	否			495103.28	10.36	5.07	52.98	9.71	87	连续	大气
在线	2021-1-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.17	10	否			22.14	20.90	35	否			48.47	45.60	50	否			486650.25	10.23	5.06	52.66	10.20	87	连续	大气
在线	2021-1-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.36	10	否			5.03	4.75	35	否			47.69	44.81	50	否			485984.63	10.06	5.04	52.79	8.69	87	连续	大气
在线	2021-1-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.56	10	否			9.45	8.82	35	否			45.60	42.65	50	否			499425.72	10.31	4.96	53.01	8.42	87	连续	大气
在线	2021-1-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.68	10	否			7.48	7.43	35	否			41.92	41.70	50	否			526419.19	10.97	5.93	53.84	9.03	87	连续	大气
在线	2021-1-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.78	10	否			3.47	3.48	35	否			36.98	37.16	50	否			523172.69	11.01	6.07	53.88	9.89	87	连续	大气
在线	2021-1-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.92	10	否			3.11	3.12	35	否			37.80	37.85	50	否			517603.22	10.96	6.02	53.80	10.46	87	连续	大气
在线	2021-1-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.96	10	否			2.46	2.48	35	否			42.31	42.56	50	否			514084.25	10.89	6.09	53.51	10.59	87	连续	大气
在线	2021-1-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.78	10	否			1.67	1.69	35	否			40.70	41.30	50	否			516343.22	10.94	6.22	53.37	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.66	10	否			9.14	9.25	35	否			41.27	41.82	50	否			520610.25	11.04	6.20	53.46	10.72	87	连续	大气
在线	2021-1-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.87	10	否			7.04	7.10	35	否			39.35	39.65	50	否			519355.81	11.06	6.11	53.84	10.96	87	连续	大气
在线	2021-1-1	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.98	10	否			5.27	5.30	35	否			40.26	40.50	50	否			518279.56	11.02	6.09	53.73	10.88	87	连续	大气
在线	2021-1-1	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.00	10	否			9.11	9.31	35	否			39.71	40.50	50	否			514751.00	10.95	6.29	53.58	10.97	87	连续	大气
在线	2021-1-1	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.02	10	否			6.99	7.20	35	否			38.79	39.97	50	否			509906.25	10.82	6.44	53.41	10.78	87	连续	大气
在线	2021-1-1	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.88	10	否			7.31	7.55	35	否			42.28	43.69	50	否			512817.31	10.89	6.48	53.36	10.82	87	连续	大气
在线	2021-1-1	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.76	10	否			5.42	5.55	35	否			34.33	35.32	50	否			517500.06	11.01	6.35	53.55	10.97	87	连续	大气
在线	2021-1-1	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.80	10	否			17.88	17.42	35	否			38.20	37.19	50	否			522577.00	10.96	5.60	54.30	9.47	87	连续	大气
在线	2021-1-1	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.90	10	否			10.93	10.67	35	否			37.94	37.04	50	否			514971.16	10.93	5.64	54.61	10.49	87	连续	大气
在线	2021-1-1	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.04	10	否			8.42	8.30	35	否			37.09	36.58	50	否			504773.28	10.81	5.79	54.82	11.24	87	连续	大气
在线	2021-1-1	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.14	10	否			6.85	6.78	35	否			38.12	37.69	50	否			505908.31	10.89	5.83	54.88	11.69	87	连续	大气
在线	2021-1-1	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.14	10	否			7.43	7.30	35	否			36.36	35.73	50	否			508763.38	10.98	5.72	54.76	11.88	87	连续	大气
在线	2021-1-1	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.13	10	否			8.30	8.12	35	否			41.05	40.16	50	否			508323.28	10.97	5.66	54.82	11.93	87	连续	大气
在线	2021-1-1	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.15	10	否			5.15	5.11	35	否			41.63	41.32	50	否			506000.09	10.92	5.89	54.70	11.97	87	连续	大气
在线	2021-1-1	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.21	10	否			5.83	5.80	35	否			36.11	35.95	50	否			503800.22	10.89	5.93	54.72	12.09	87	连续	大气
在线	2021-1-1	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.18	10	否			3.76	3.76	35	否			41.76	41.78	50	否			504188.16	10.89	6.01	54.67	12.04	87	连续	大气
在线	2021-1-1	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.07	10	否			15.14	15.24	35	否			38.80	39.06	50	否			508736.66	10.97	6.10	54.47	11.95	87	连续	大气
在线	2021-1-1	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.10	10	否			17.99	18.08	35	否			38.80	38.96	50	否			510484.56	10.98	6.07	54.28	11.73	87	连续	大气
在线	2021-1-1	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.19	10	否			11.86	11.91	35	否			41.49	41.67	50	否			508525.44	10.94	6.07	54.28	11.78	87	连续	大气
在线	2021-1-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.13	10	否			10.86	10.81	35	否			39.86	39.68	50	否			520856.28	10.94	5.93	54.18	9.64	87	连续	大气
在线	2021-1-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.13	10	否			8.86	8.83	35	否			40.50	40.36	50	否			517939.75	10.93	5.95	54.12	10.10	87	连续	大气
在线	2021-1-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.16	10	否			5.83	5.85	35	否			43.27	43.42	50	否			514806.72	10.94	6.05	53.99	10.72	87	连续	大气
在线	2021-1-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.92	10	否			3.83	3.86	35	否			39.50	39.85	50	否			513486.03	10.93	6.13	53.84	10.96	87	连续	大气
在线	2021-1-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.81	10	否			5.32	5.41	35	否			41.06	41.72	50	否			512878.81	10.94	6.24	53.82	11.10	87	连续	大气
在线	2021-1-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.89	10	否			7.14	7.24	35	否			38.80	39.29	50	否			512745.25	10.97	6.19	54.05	11.32	87	连续	大气
在线	2021-1-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.07	10	否			7.45	7.52	35	否			34.47	34.79	50	否			513254.22	10.99	6.14	54.05	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.20	10	否			6.64	6.68	35	否			36.46	36.70	50	否			511577.00	10.94	6.11	53.94	11.34	87	连续	大气
在线	2021-1-2	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.14	10	否			9.04	9.15	35	否			40.20	40.65	50	否			507983.03	10.89	6.18	54.07	11.48	87	连续	大气
在线	2021-1-2	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.18	10	否			5.45	5.73	35	否			36.91	38.86	50	否			490063.69	10.47	6.76	53.57	11.30	87	连续	大气
在线	2021-1-2	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.15	10	否			5.04	5.15	35	否			44.10	45.10	50	否			505918.19	10.81	6.34	53.65	11.35	87	连续	大气
在线	2021-1-2	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.17	10	否			3.76	3.90	35	否			42.68	44.27	50	否</										

在线	2021-1-2	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.21	10	否			4.00	3.97	35	否			45.02	44.74	50	否			511393.13	11.03	5.90	54.61	11.96	87	连续	大气
在线	2021-1-2	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.26	10	否			9.63	9.56	35	否			43.22	42.92	50	否			511029.06	11.02	5.90	54.57	11.89	87	连续	大气
在线	2021-1-2	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	2.36	10	否			9.97	9.99	35	否			42.47	42.49	50	否			508619.94	10.95	6.02	54.45	11.84	87	连续	大气
在线	2021-1-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	2.28	10	否			10.57	10.44	35	否			43.76	43.24	50	否			518025.97	10.94	5.82	54.29	10.15	87	连续	大气
在线	2021-1-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.26	10	否			13.79	13.63	35	否			41.76	41.22	50	否			517823.84	10.90	5.80	54.14	9.89	87	连续	大气
在线	2021-1-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.22	10	否			4.33	4.27	35	否			45.73	45.04	50	否			510639.19	10.84	5.77	54.15	10.65	87	连续	大气
在线	2021-1-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.21	10	否			3.32	3.26	35	否			45.23	44.32	50	否			505951.38	10.79	5.70	54.21	11.04	87	连续	大气
在线	2021-1-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.16	10	否			3.45	3.36	35	否			46.86	45.67	50	否			503669.31	10.77	5.61	54.18	11.25	87	连续	大气
在线	2021-1-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.10	10	否			4.31	4.23	35	否			43.82	43.03	50	否			502966.47	10.75	5.72	53.98	11.24	87	连续	大气
在线	2021-1-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.18	10	否			5.56	5.45	35	否			42.84	41.98	50	否			502065.13	10.75	5.69	54.12	11.35	87	连续	大气
在线	2021-1-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.05	10	否			3.76	3.71	35	否			43.56	42.96	50	否			503357.25	10.75	5.79	53.91	11.24	87	连续	大气
在线	2021-1-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.81	10	否			10.44	10.40	35	否			41.99	41.63	50	否			502855.69	10.74	5.89	53.83	11.23	87	连续	大气
在线	2021-1-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.92	10	否			12.87	12.94	35	否			40.61	40.87	50	否			501143.94	10.73	6.07	53.99	11.45	87	连续	大气
在线	2021-1-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.88	10	否			14.40	14.72	35	否			40.85	41.77	50	否			502222.19	10.74	6.33	53.87	11.33	87	连续	大气
在线	2021-1-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.89	10	否			12.40	12.54	35	否			43.12	43.63	50	否			499014.22	10.70	6.17	54.03	11.56	87	连续	大气
在线	2021-1-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.95	10	否			16.19	16.10	35	否			39.64	39.47	50	否			506481.06	10.77	5.92	54.45	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.68	10	否			9.38	9.37	35	否			33.69	33.73	50	否			516059.16	10.91	5.99	54.36	10.19	87	连续	大气
在线	2021-1-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.78	10	否			22.13	21.85	35	否			39.85	39.36	50	否			512774.06	10.96	5.82	54.54	11.13	87	连续	大气
在线	2021-1-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.94	10	否			26.07	25.64	35	否			39.82	39.18	50	否			507825.50	10.95	5.75	54.84	11.81	87	连续	大气
在线	2021-1-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.05	10	否			25.04	24.43	35	否			39.34	38.38	50	否			508140.56	10.99	5.62	55.16	12.02	87	连续	大气
在线	2021-1-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.14	10	否			19.87	19.61	35	否			43.63	43.05	50	否			504898.13	10.96	5.80	55.21	12.32	87	连续	大气
在线	2021-1-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.23	10	否			17.63	17.51	35	否			38.96	38.70	50	否			507703.09	11.01	5.89	55.09	12.28	87	连续	大气
在线	2021-1-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.29	10	否			20.75	20.36	35	否			39.79	39.07	50	否			501146.53	10.89	5.72	55.02	12.46	87	连续	大气
在线	2021-1-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.27	10	否			8.35	8.25	35	否			39.95	39.51	50	否			498521.91	10.78	5.83	54.71	12.13	87	连续	大气
在线	2021-1-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.22	10	否			6.41	6.40	35	否			38.65	38.56	50	否			502728.69	10.84	5.97	54.57	11.94	87	连续	大气
在线	2021-1-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.86	10	否			17.08	17.18	35	否			38.59	38.82	50	否			508411.06	10.93	6.09	54.26	11.71	87	连续	大气
在线	2021-1-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.88	10	否			28.50	28.16	35	否			35.15	34.71	50	否			508326.00	10.88	5.79	54.17	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.03	10	否			10.80	10.68	35	否			42.51	42.01	50	否			510079.50	10.86	5.82	54.47	10.77	87	连续	大气
在线	2021-1-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.04	10	否			7.50	7.34	35	否			41.55	40.65	50	否			516590.72	10.90	5.66	54.52	9.97	87	连续	大气
在线	2021-1-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.13	10	否			11.26	11.06	35	否			45.29	44.53	50	否			509324.16	10.85	5.74	54.41	10.85	87	连续	大气
在线	2021-1-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.19	10	否			4.55	4.51	35	否			45.30	44.98	50	否			504678.38	10.80	5.89	54.36	11.26	87	连续	大气
在线	2021-1-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.17	10	否			3.49	3.49	35	否			43.76	43.76	50	否			506562.00	10.85	6.00	54.24	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.85	10	否			10.99	10.99	35	否			45.17	45.19	50	否			509366.25	10.90	6.01	54.09	11.35	87	连续	大气
在线	2021-1-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.79	10	否			20.13	20.11	35	否			45.44	45.38	50	否			513489.00	10.94	5.98	53.80	11.07	87	连续	大气
在线	2021-1-4	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.99	10	否			12.93	12.99	35	否			43.78	44.00	50	否			503440.25	10.77	6.07	54.09	11.34	87	连续	大气
在线	2021-1-4	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.84	10	否			8.05	8.06	35	否			37.24	37.25	50	否			510494.72	10.90	6.00	53.75	11.27	87	连续	大气
在线	2021-1-4	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.45	10	否			18.66	18.73	35	否			40.79	40.98	50	否			510068.50	10.83	6.06	53.24	10.89	87	连续	大气
在线	2021-1-4	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.71	10	否			25.50	25.48	35	否			43.38	43.36	50	否			508615.81	10.89	5.99	53.89	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-4	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.84	10	否			15.39	15.46	35	否			39.67	39.85	50	否			503545.66	10.81	6.06	54.06	11.65	87	连续	大气
在线	2021-1-4	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.82	10	否			9.82	9.64	35	否			32.93	32.35	50	否			508603.63	10.86	5.75	54.38	11.08	87	连续	大气
在线	2021-1-4	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.82	10	否			12.88	12.46	35	否			31.94	30.89	50	否			516006.19	10.90	5.49	54.77	10.04	87	连续	大气
在线	2021-1-4	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.93	10	否			10.80	10.47	35	否			36.85	35.75	50	否			510560.19	10.96	5.54	55.13	11.38	87	连续	大气
在线	2021-1-4	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.06	10	否			19.65	18.80	35	否			35.23	33.72	50	否			506709.34	10.96	5.33	55.35	11.98	87	连续	大气
在线	2021-1-4	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.14	10	否			25.15	24.03	35	否			41.68	39.82	50	否			497367.72	10.78	5.30	55.24	12.11	87	连续	大气
在线	2021-1-4	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.14	10	否			22.40	21.44	35	否			41.73	39.93	50	否			496289.66	10.75	5.32	55.01	12.14	87	连续	大气
在线	2021-1-4	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.22	10	否			11.57	11.16	35	否			38.59	37.31	50	否			493846.75	10.71	5.49	54.98	12.24	87	连续	大气
在线	2021-1-4	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.15	10	否			5.84	5.77	35	否			40.18	39.69	50	否			494707.56	10.71	5.81	54.60	12.23	87	连续	大气
在线	2021-1-4	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.10	10	否			3.52	3.50	35	否			39.24	39.10	50	否			497425.38	10.75	5.94	54.54	12.11	87	连续	大气
在线	2021-1-4	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.19	10	否			7.95	7.89	35	否			36.60	36.34	50	否			498905.78	10.78	5.89	54.57	12.09	87	连续	大气
在线	2021-1-4	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.33	10	否			6.26	6.26	35	否			36.41	36.39	50	否			496528.88	10.70	5.99	54.26	11.86	87	连续	大气
在线	2021-1-4	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.43	10	否			3.52	3.57	35	否			39.37	39.91	50	否			495412.50	10.66	6.19	54.15	11.79	87	连续	大气
在线	2021-1-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.37	10	否			3.05	3.05	35	否			40.62													

在线	2021-1-5	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.49	10	否			3.47	3.51	35	否			43.28	43.89	50	否			492961.53	10.57	6.20	53.52	11.61	87	连续	大气
在线	2021-1-5	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.32	10	否			2.04	2.07	35	否			40.46	41.04	50	否			487471.53	10.43	6.21	53.35	11.47	87	连续	大气
在线	2021-1-5	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.43	10	否			8.80	8.84	35	否			37.76	37.99	50	否			486780.47	10.47	6.09	53.83	11.84	87	连续	大气
在线	2021-1-5	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.32	10	否			10.80	10.73	35	否			43.59	43.34	50	否			504067.66	10.58	5.91	53.70	9.69	87	连续	大气
在线	2021-1-5	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.23	10	否			3.32	3.29	35	否			43.63	43.32	50	否			503218.00	10.68	5.88	53.60	10.69	87	连续	大气
在线	2021-1-5	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.96	10	否			12.74	12.45	35	否			36.52	35.72	50	否			496878.53	10.67	5.66	54.26	11.55	87	连续	大气
在线	2021-1-5	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.92	10	否			10.13	9.84	35	否			41.47	40.19	50	否			496915.41	10.70	5.53	54.27	11.81	87	连续	大气
在线	2021-1-5	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.30	10	否			13.79	13.26	35	否			33.77	32.75	50	否			501386.81	10.76	5.51	53.71	11.69	87	连续	大气
在线	2021-1-5	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.39	10	否			21.72	21.01	35	否			34.57	33.48	50	否			503366.84	10.82	5.50	54.02	11.76	87	连续	大气
在线	2021-1-5	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.34	10	否			25.84	25.65	35	否			36.88	36.60	50	否			505018.41	10.87	5.89	53.74	11.94	87	连续	大气
在线	2021-1-5	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.36	10	否			28.07	27.79	35	否			32.96	32.65	50	否			506850.63	10.87	5.85	53.67	11.67	87	连续	大气
在线	2021-1-5	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.41	10	否			25.29	24.89	35	否			37.65	37.06	50	否			508267.66	10.92	5.76	53.89	11.76	87	连续	大气
在线	2021-1-5	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.58	10	否			14.18	14.10	35	否			37.30	37.14	50	否			510359.13	11.00	5.93	54.27	11.89	87	连续	大气
在线	2021-1-5	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.63	10	否			6.88	6.77	35	否			29.29	28.84	50	否			510465.31	11.00	5.76	54.39	11.86	87	连续	大气
在线	2021-1-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.71	10	否			9.75	9.71	35	否			39.59	39.42	50	否			507878.31	10.92	5.94	54.20	11.74	87	连续	大气
在线	2021-1-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.68	10	否			11.97	11.87	35	否			42.89	42.54	50	否			517209.06	10.89	5.88	54.10	9.86	87	连续	大气
在线	2021-1-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.69	10	否			17.96	17.63	35	否			43.32	42.54	50	否			508261.97	10.80	5.72	54.24	10.64	87	连续	大气
在线	2021-1-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.74	10	否			11.20	11.09	35	否			41.94	41.59	50	否			500342.47	10.70	5.86	53.94	11.26	87	连续	大气
在线	2021-1-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.80	10	否			6.21	6.11	35	否			35.54	35.00	50	否			499995.00	10.74	5.76	54.04	11.63	87	连续	大气
在线	2021-1-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.80	10	否			6.75	6.73	35	否			35.37	35.28	50	否			498582.31	10.71	5.95	53.79	11.69	87	连续	大气
在线	2021-1-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.88	10	否			8.15	8.04	35	否			37.96	37.52	50	否			499391.22	10.73	5.81	53.88	11.72	87	连续	大气
在线	2021-1-6	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.93	10	否			8.56	8.48	35	否			41.47	41.05	50	否			505331.47	10.86	5.84	53.98	11.70	87	连续	大气
在线	2021-1-6	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.84	10	否			7.36	7.22	35	否			35.38	34.74	50	否			509755.53	10.94	5.72	53.80	11.64	87	连续	大气
在线	2021-1-6	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.84	10	否			14.52	14.28	35	否			40.14	39.75	50	否			512027.69	11.02	5.82	54.15	11.77	87	连续	大气
在线	2021-1-6	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.41	10	否			11.20	11.44	35	否			38.42	39.28	50	否			521191.31	11.15	6.32	53.38	11.48	87	连续	大气
在线	2021-1-6	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.54	10	否			17.01	16.91	35	否			33.81	33.58	50	否			516539.38	11.04	5.90	53.41	11.34	87	连续	大气
在线	2021-1-6	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.65	10	否			10.02	10.02	35	否			41.60	41.59	50	否			519811.00	11.12	5.99	53.62	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-6	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.75	10	否			22.54	22.44	35	否			42.28	42.12	50	否			527936.69	11.12	5.94	53.63	10.04	87	连续	大气
在线	2021-1-6	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.85	10	否			19.49	19.51	35	否			42.65	42.71	50	否			529073.06	11.14	6.01	53.69	9.97	87	连续	大气
在线	2021-1-6	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.91	10	否			15.85	15.98	35	否			33.29	33.60	50	否			520485.59	11.05	6.12	53.68	10.67	87	连续	大气
在线	2021-1-6	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.95	10	否			9.01	8.95	35	否			39.64	39.38	50	否			519965.66	11.09	5.90	53.74	11.08	87	连续	大气
在线	2021-1-6	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.94	10	否			8.81	8.73	35	否			35.42	35.06	50	否			514913.63	11.01	5.84	53.73	11.25	87	连续	大气
在线	2021-1-6	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.87	10	否			7.16	7.08	35	否			38.33	37.92	50	否			513430.19	10.97	5.84	53.62	11.28	87	连续	大气
在线	2021-1-6	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.79	10	否			4.31	4.30	35	否			39.10	39.07	50	否			510687.41	10.94	5.98	53.62	11.49	87	连续	大气
在线	2021-1-6	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.46	10	否			10.72	10.60	35	否			40.12	39.67	50	否			518986.78	11.10	5.83	53.46	11.36	87	连续	大气
在线	2021-1-6	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.48	10	否			15.11	15.00	35	否			36.06	35.81	50	否			517903.28	11.04	5.89	53.41	11.08	87	连续	大气
在线	2021-1-6	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.43	10	否			18.40	17.91	35	否			35.55	34.62	50	否			522843.31	11.05	5.59	53.92	10.24	87	连续	大气
在线	2021-1-6	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.61	10	否			14.50	14.20	35	否			32.34	31.62	50	否			525202.25	11.06	5.66	53.90	9.90	87	连续	大气
在线	2021-1-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.64	10	否			13.43	12.96	35	否			41.52	40.14	50	否			528959.50	11.02	5.48	53.92	8.91	87	连续	大气
在线	2021-1-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.60	10	否			15.64	14.95	35	否			41.88	40.03	50	否			532537.31	10.96	5.30	53.45	7.94	87	连续	大气
在线	2021-1-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.52	10	否			9.71	9.34	35	否			39.59	38.09	50	否			534492.63	10.96	5.41	53.79	7.51	87	连续	大气
在线	2021-1-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.35	10	否			12.16	11.49	35	否			39.57	37.41	50	否			531866.63	10.89	5.13	53.61	7.44	87	连续	大气
在线	2021-1-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.40	10	否			9.84	9.19	35	否			36.51	34.19	50	否			534770.31	10.91	4.97	53.82	6.99	87	连续	大气
在线	2021-1-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.56	10	否			10.29	9.71	35	否			39.39	37.27	50	否			534152.44	10.97	5.14	53.96	7.63	87	连续	大气
在线	2021-1-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.68	10	否			9.61	9.35	35	否			37.73	36.66	50	否			525863.38	10.94	5.55	53.63	8.87	87	连续	大气
在线	2021-1-7	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.60	10	否			9.10	8.86	35	否			41.92	40.79	50	否			532886.81	10.99	5.59	53.34	8.18	87	连续	大气
在线	2021-1-7	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.60	10	否			7.18	7.04	35	否			35.82	35.09	50	否			540511.75	11.09	5.70	53.47	7.62	87	连续	大气
在线	2021-1-7	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.14	10	否			17.96	17.98	35	否			42.24	42.32	50	否			526854.31	11.03	6.03	53.12	9.58	87	连续	大气
在线	2021-1-7	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.26	10	否			28.07	28.17	35	否			40.23	40.39	50	否			514980.69	11.05	6.06	53.42	11.76	87	连续	大气
在线	2021-1-7	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.56	10	否			26.27	26.57	35	否			38.37	38.71	50	否			505525.81	11.07	6.14	53.65	13.50	87	连续	大气
在线	2021-1-7	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.70	10	否			22.48	22.24	35	否			35.52	35.08	50	否			503126.81	11.10	5.82	53.97	13.97	87	连续	大气
在线	2021-1-7	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.94	10	否			13.59	14.38	35	否			28.10	30.48												

在线	2021-1-7	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.38	10	否			2.47	2.42	35	否			44.64	43.71	50	否			528854.94	11.29	5.68	53.64	11.24	87	连续	大气
在线	2021-1-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.48	10	否			1.45	1.40	35	否			43.28	41.99	50	否			524907.13	11.24	5.54	54.08	11.35	87	连续	大气
在线	2021-1-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.63	10	否			10.95	10.62	35	否			43.23	41.90	50	否			528762.19	11.26	5.52	54.37	10.83	87	连续	大气
在线	2021-1-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.73	10	否			11.69	11.31	35	否			41.23	39.87	50	否			527249.25	11.15	5.49	54.23	10.24	87	连续	大气
在线	2021-1-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.66	10	否			2.64	2.56	35	否			46.00	44.71	50	否			526502.81	11.19	5.57	54.22	10.69	87	连续	大气
在线	2021-1-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.34	10	否			15.08	14.76	35	否			42.22	41.24	50	否			533072.44	11.20	5.63	53.69	9.81	87	连续	大气
在线	2021-1-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.46	10	否			28.36	27.25	35	否			39.74	38.19	50	否			534917.88	11.20	5.39	53.71	9.46	87	连续	大气
在线	2021-1-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.63	10	否			21.48	20.57	35	否			42.79	40.93	50	否			528858.88	11.20	5.31	53.84	10.44	87	连续	大气
在线	2021-1-8	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.71	10	否			11.53	11.02	35	否			42.73	40.86	50	否			528293.31	11.20	5.31	54.11	10.45	87	连续	大气
在线	2021-1-8	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.76	10	否			5.91	5.63	35	否			45.41	43.26	50	否			525961.44	11.18	5.25	54.42	10.61	87	连续	大气
在线	2021-1-8	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.89	10	否			3.25	3.14	35	否			44.10	42.60	50	否			509508.34	11.08	5.47	54.45	12.60	87	连续	大气
在线	2021-1-8	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.18	10	否			3.77	3.81	35	否			43.89	44.19	50	否			475996.78	11.00	6.10	54.53	17.75	87	连续	大气
在线	2021-1-8	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.03	10	否			18.25	17.67	35	否			40.50	39.29	50	否			505914.19	11.02	5.55	54.62	12.71	87	连续	大气
在线	2021-1-8	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	1.97	10	否			16.99	16.28	35	否			41.37	39.60	50	否			524146.97	11.17	5.33	54.61	10.75	87	连续	大气
在线	2021-1-8	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	1.97	10	否			20.79	19.68	35	否			41.29	39.10	50	否			527148.31	11.16	5.16	54.64	10.18	87	连续	大气
在线	2021-1-8	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	1.97	10	否			9.69	9.16	35	否			40.51	38.36	50	否			535536.56	11.22	5.16	54.63	9.25	87	连续	大气
在线	2021-1-8	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	1.98	10	否			16.08	14.89	35	否			44.27	41.28	50	否			523892.09	11.04	4.90	54.68	9.76	87	连续	大气
在线	2021-1-8	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	1.97	10	否			6.33	5.80	35	否			44.30	40.52	50	否			517500.81	10.99	4.60	54.89	10.39	87	连续	大气
在线	2021-1-8	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	1.92	10	否			2.88	2.61	35	否			40.30	36.61	50	否			515264.38	10.97	4.48	54.88	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-8	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	1.95	10	否			8.72	8.06	35	否			39.94	36.99	50	否			515491.41	11.00	4.79	55.10	10.77	87	连续	大气
在线	2021-1-8	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.69	10	否			13.02	12.39	35	否			42.83	40.71	50	否			519366.78	11.06	5.21	54.86	10.74	87	连续	大气
在线	2021-1-8	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.45	10	否			16.34	15.60	35	否			39.63	37.84	50	否			524664.81	11.13	5.29	54.38	10.47	87	连续	大气
在线	2021-1-8	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.25	10	否			28.17	26.84	35	否			39.20	37.36	50	否			526183.13	11.11	5.26	54.09	10.14	87	连续	大气
在线	2021-1-8	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.44	10	否			21.09	20.09	35	否			44.89	42.74	50	否			522508.75	11.07	5.24	54.34	10.38	87	连续	大气
在线	2021-1-8	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.52	10	否			11.90	11.30	35	否			39.82	37.82	50	否			518880.41	11.03	5.21	54.65	10.59	87	连续	大气
在线	2021-1-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.54	10	否			10.43	9.91	35	否			46.22	43.93	50	否			521451.84	11.10	5.22	54.74	10.67	87	连续	大气
在线	2021-1-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.57	10	否			21.10	19.87	35	否			40.65	38.36	50	否			525664.94	11.15	5.10	54.75	10.33	87	连续	大气
在线	2021-1-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.63	10	否			23.17	21.82	35	否			45.05	42.45	50	否			527530.13	11.02	5.08	54.66	9.00	87	连续	大气
在线	2021-1-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.48	10	否			10.68	10.05	35	否			43.36	40.78	50	否			528041.38	11.11	5.05	54.52	9.63	87	连续	大气
在线	2021-1-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.51	10	否			6.76	6.39	35	否			41.11	38.85	50	否			524480.88	11.06	5.13	54.46	9.92	87	连续	大气
在线	2021-1-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.56	10	否			6.59	6.13	35	否			39.51	36.82	50	否			524428.13	11.10	4.90	54.55	10.17	87	连续	大气
在线	2021-1-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.67	10	否			18.67	17.51	35	否			44.91	42.05	50	否			524816.88	11.12	4.99	54.61	10.31	87	连续	大气
在线	2021-1-9	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.81	10	否			11.83	11.25	35	否			35.01	33.35	50	否			525567.75	11.11	5.18	54.57	10.12	87	连续	大气
在线	2021-1-9	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.90	10	否			13.07	12.32	35	否			40.34	38.01	50	否			524499.25	11.13	5.07	54.83	10.35	87	连续	大气
在线	2021-1-9	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	1.98	10	否			16.50	15.76	35	否			41.04	39.20	50	否			515465.31	10.96	5.28	54.65	10.61	87	连续	大气
在线	2021-1-9	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.00	10	否			18.68	17.63	35	否			37.95	35.88	50	否			514609.44	10.96	5.13	54.82	10.68	87	连续	大气
在线	2021-1-9	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	1.98	10	否			15.91	15.14	35	否			41.86	39.88	50	否			516540.34	10.99	5.26	54.72	10.62	87	连续	大气
在线	2021-1-9	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.92	10	否			4.40	4.18	35	否			36.01	34.19	50	否			514557.59	10.96	5.19	54.73	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-9	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.89	10	否			1.84	1.73	35	否			39.19	36.95	50	否			521231.09	11.08	5.08	54.84	10.55	87	连续	大气
在线	2021-1-9	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.85	10	否			2.26	2.12	35	否			41.22	38.76	50	否			529011.69	11.07	5.04	54.93	9.13	87	连续	大气
在线	2021-1-9	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.66	10	否			19.10	17.77	35	否			42.01	39.11	50	否			527146.81	11.12	4.88	54.95	9.87	87	连续	大气
在线	2021-1-9	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.64	10	否			25.03	23.43	35	否			43.54	40.77	50	否			529364.31	11.21	4.98	54.73	10.22	87	连续	大气
在线	2021-1-9	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.67	10	否			24.79	23.36	35	否			47.45	44.71	50	否			526271.00	11.16	5.08	54.57	10.38	87	连续	大气
在线	2021-1-9	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.81	10	否			20.07	18.98	35	否			44.38	41.96	50	否			525435.88	11.19	5.14	55.06	10.65	87	连续	大气
在线	2021-1-9	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.05	10	否			18.43	18.24	35	否			26.51	26.56	50	否			520920.16	11.11	5.93	54.99	10.76	87	连续	大气
在线	2021-1-9	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	1.96	10	否			8.15	7.76	35	否			33.61	31.89	50	否			525132.31	11.17	5.24	54.88	10.62	87	连续	大气
在线	2021-1-9	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.02	10	否			16.78	15.91	35	否			41.13	39.01	50	否			524655.00	11.20	5.18	55.21	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-9	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.08	10	否			17.56	16.62	35	否			41.52	39.34	50	否			526897.13	11.24	5.16	55.20	10.77	87	连续	大气
在线	2021-1-9	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.10	10	否			19.23	18.18	35	否			39.43	37.29	50	否			526067.44	11.22	5.14	55.18	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.03	10	否			28.59	27.00	35	否			41.64	39.34	50	否			523528.81	11.16	5.12	55.13	10.72	87	连续	大气
在线	2021-1-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.06	10	否			28.21	26.53	35	否			39.38	37.05	50	否			520157.66	11.07	5.05	55.03	10.57	87	连续	大气
在线	2021-1-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.04	10	否			14.14	13.39	35	否			4													

在线	2021-1-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.81	10	否			8.56	8.22	35	否			41.81	40.17	50	否			524528.69	11.24	5.37	55.34	11.13	87	连续	大气
在线	2021-1-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.83	10	否			13.55	12.53	35	否			29.09	26.91	50	否			520420.69	11.16	4.78	55.42	11.16	87	连续	大气
在线	2021-1-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.51	10	否			31.50	29.16	35	否			42.54	39.36	50	否			537658.56	11.25	4.79	54.87	9.08	87	连续	大气
在线	2021-1-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.56	10	否			20.20	18.59	35	否			34.84	32.05	50	否			530464.31	11.16	4.71	54.73	9.61	87	连续	大气
在线	2021-1-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.56	10	否			22.16	20.13	35	否			32.44	29.48	50	否			529061.00	11.25	4.50	55.31	10.43	87	连续	大气
在线	2021-1-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.45	10	否			35.96	32.95	35	否			45.22	41.46	50	否			534700.50	11.34	4.63	54.74	10.42	87	连续	大气
在线	2021-1-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.60	10	否			27.88	25.92	35	否			43.42	40.36	50	否			530056.94	11.29	4.87	55.07	10.69	87	连续	大气
在线	2021-1-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.73	10	否			21.12	19.47	35	否			44.16	40.72	50	否			527259.63	11.33	4.74	55.72	11.31	87	连续	大气
在线	2021-1-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.79	10	否			25.61	23.55	35	否			45.33	41.69	50	否			527483.63	11.35	4.69	55.70	11.36	87	连续	大气
在线	2021-1-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.83	10	否			27.87	25.63	35	否			47.80	43.96	50	否			524392.44	11.28	4.69	55.78	11.36	87	连续	大气
在线	2021-1-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.73	10	否			27.87	25.59	35	否			47.83	43.93	50	否			528784.19	11.33	4.67	55.32	11.10	87	连续	大气
在线	2021-1-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.83	10	否			19.49	17.94	35	否			48.84	44.96	50	否			529409.06	11.38	4.71	55.77	11.31	87	连续	大气
在线	2021-1-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.89	10	否			16.70	15.39	35	否			40.55	37.37	50	否			522873.63	11.25	4.72	55.87	11.34	87	连续	大气
在线	2021-1-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	1.91	10	否			14.51	13.49	35	否			29.73	27.67	50	否			520235.34	11.18	4.88	55.61	11.28	87	连续	大气
在线	2021-1-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	1.93	10	否			16.49	15.19	35	否			45.30	41.70	50	否			526831.94	11.11	4.71	55.48	9.64	87	连续	大气
在线	2021-1-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.65	10	否			27.99	25.81	35	否			43.88	40.45	50	否			527642.81	11.14	4.73	54.83	9.89	87	连续	大气
在线	2021-1-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.37	10	否			35.11	32.56	35	否			42.31	39.23	50	否			529901.50	11.17	4.82	54.15	9.89	87	连续	大气
在线	2021-1-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.54	10	否			33.90	30.86	35	否			39.18	35.66	50	否			525789.81	11.21	4.52	55.01	10.74	87	连续	大气
在线	2021-1-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.65	10	否			15.55	14.10	35	否			47.68	43.21	50	否			526968.81	11.31	4.45	55.46	11.21	87	连续	大气
在线	2021-1-11	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.76	10	否			6.67	5.99	35	否			38.50	34.64	50	否			526026.56	11.32	4.28	55.87	11.31	87	连续	大气
在线	2021-1-11	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.70	10	否			4.74	4.24	35	否			33.91	30.38	50	否			525345.31	11.35	4.22	56.05	11.65	87	连续	大气
在线	2021-1-11	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.55	10	否			23.93	21.61	35	否			36.94	33.39	50	否			523297.91	11.26	4.40	55.46	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-11	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.70	10	否			25.19	23.10	35	否			30.50	27.99	50	否			523350.28	11.20	4.65	54.98	11.04	87	连续	大气
在线	2021-1-11	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	1.96	10	否			10.49	9.77	35	否			42.68	39.81	50	否			519568.22	11.13	4.92	55.02	11.15	87	连续	大气
在线	2021-1-11	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.78	10	否			2.05	1.89	35	否			42.30	39.14	50	否			520254.53	11.16	4.79	55.12	11.22	87	连续	大气
在线	2021-1-11	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.71	10	否			0.01	0.01	35	否			30.95	28.43	50	否			521400.69	11.18	4.67	55.35	11.12	87	连续	大气
在线	2021-1-11	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.72	10	否			3.85	3.48	35	否			34.59	31.27	50	否			529946.19	11.21	4.40	55.45	9.95	87	连续	大气
在线	2021-1-11	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.81	10	否			8.41	7.55	35	否			31.72	28.50	50	否			530021.94	11.23	4.29	55.47	10.06	87	连续	大气
在线	2021-1-11	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.82	10	否			14.12	12.67	35	否			34.22	30.70	50	否			525817.00	11.22	4.28	55.40	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-11	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	1.91	10	否			18.78	17.15	35	否			31.16	28.45	50	否			523890.84	11.24	4.58	55.48	11.17	87	连续	大气
在线	2021-1-11	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.90	10	否			20.32	18.74	35	否			37.79	34.87	50	否			525420.06	11.27	4.74	55.52	11.17	87	连续	大气
在线	2021-1-11	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	1.92	10	否			27.71	25.36	35	否			43.54	39.85	50	否			527524.50	11.30	4.61	55.46	11.08	87	连续	大气
在线	2021-1-11	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.81	10	否			22.15	20.33	35	否			36.89	33.85	50	否			527607.81	11.30	4.66	55.44	11.06	87	连续	大气
在线	2021-1-11	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.63	10	否			24.26	22.43	35	否			39.45	36.49	50	否			527655.50	11.26	4.78	55.11	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-11	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.75	10	否			32.28	29.58	35	否			38.64	35.39	50	否			531555.31	11.32	4.63	54.94	10.72	87	连续	大气
在线	2021-1-11	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.86	10	否			19.52	17.99	35	否			42.86	39.50	50	否			530522.63	11.32	4.72	55.22	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	1.90	10	否			9.85	9.04	35	否			41.68	38.24	50	否			531753.75	11.35	4.65	55.35	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	1.91	10	否			7.70	7.09	35	否			35.94	33.12	50	否			530109.56	11.31	4.72	55.21	10.74	87	连续	大气
在线	2021-1-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.84	10	否			13.15	11.98	35	否			42.88	39.14	50	否			537929.31	11.33	4.56	55.20	9.62	87	连续	大气
在线	2021-1-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.83	10	否			9.07	8.35	35	否			42.78	39.40	50	否			536901.25	11.29	4.71	55.13	9.53	87	连续	大气
在线	2021-1-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.73	10	否			1.11	1.03	35	否			42.70	39.54	50	否			538932.81	11.40	4.80	54.97	10.09	87	连续	大气
在线	2021-1-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.73	10	否			6.93	6.38	35	否			47.33	43.73	50	否			538224.81	11.43	4.77	55.07	10.42	87	连续	大气
在线	2021-1-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.78	10	否			22.59	20.89	35	否			48.19	44.56	50	否			535181.94	11.38	4.78	54.99	10.55	87	连续	大气
在线	2021-1-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.84	10	否			23.13	21.53	35	否			41.78	38.89	50	否			530850.69	11.28	4.89	54.85	10.51	87	连续	大气
在线	2021-1-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.69	10	否			17.80	16.62	35	否			37.75	35.24	50	否			530102.75	11.25	4.93	54.50	10.49	87	连续	大气
在线	2021-1-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.43	10	否			14.42	13.57	35	否			40.62	38.15	50	否			536964.75	11.35	5.04	54.12	10.23	87	连续	大气
在线	2021-1-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.34	10	否			22.68	21.31	35	否			31.91	30.09	50	否			535111.06	11.27	5.07	53.79	10.01	87	连续	大气
在线	2021-1-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.47	10	否			24.36	22.44	35	否			25.29	23.29	50	否			529672.19	11.23	4.71	54.37	10.42	87	连续	大气
在线	2021-1-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.54	10	否			17.96	16.54	35	否			37.78	34.79	50	否			529237.44	11.27	4.71	54.90	10.72	87	连续	大气
在线	2021-1-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.53	10	否			10.31	9.42	35	否			38.59	35.26	50	否			527718.94	11.28	4.57	55.20	10.94	87	连续	大气
在线	2021-1-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.48	10	否			14.57	13.36	35	否			35.14	32.18	50	否			536550.44	11.30	4.62	54.92	9.77	87	连续	大气
在线	2021-1-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.39	10																							

在线	2021-1-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.68	10	否			12.23	11.18	35	否			45.66	41.69	50	否			480229.06	10.21	4.62	55.36	10.37	87	连续	大气
在线	2021-1-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.64	10	否			2.86	2.63	35	否			28.80	26.40	50	否			502868.56	10.41	4.65	54.92	8.09	87	连续	大气
在线	2021-1-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.08	10	否			2.11	1.95	35	否			36.57	33.55	50	否			540489.69	11.27	4.63	54.70	8.85	87	连续	大气
在线	2021-1-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	1.98	10	否			27.43	24.99	35	否			48.15	43.85	50	否			531447.56	11.15	4.53	54.67	9.44	87	连续	大气
在线	2021-1-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	1.88	10	否			15.76	14.35	35	否			36.81	33.55	50	否			524685.38	11.11	4.55	55.07	10.18	87	连续	大气
在线	2021-1-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	1.92	10	否			11.55	10.65	35	否			40.75	37.55	50	否			523658.28	11.13	4.73	55.03	10.50	87	连续	大气
在线	2021-1-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	1.96	10	否			18.54	17.00	35	否			42.92	39.36	50	否			515484.38	10.98	4.65	55.16	10.68	87	连续	大气
在线	2021-1-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	1.97	10	否			15.29	14.07	35	否			37.89	34.88	50	否			520185.88	11.09	4.72	55.07	10.72	87	连续	大气
在线	2021-1-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	1.98	10	否			15.53	14.25	35	否			45.40	41.71	50	否			516611.44	11.02	4.70	55.13	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.04	10	否			6.64	6.11	35	否			35.38	32.64	50	否			515997.28	11.04	4.72	55.11	11.08	87	连续	大气
在线	2021-1-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.14	10	否			2.62	2.46	35	否			42.41	40.16	50	否			515931.06	10.99	5.13	54.68	10.79	87	连续	大气
在线	2021-1-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.01	10	否			17.84	16.53	35	否			41.86	38.79	50	否			516145.94	11.01	4.81	54.82	10.89	87	连续	大气
在线	2021-1-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.62	10	否			18.03	17.10	35	否			36.95	35.07	50	否			516745.50	10.99	5.20	54.39	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.48	10	否			21.24	20.10	35	否			36.26	35.24	50	否			524778.19	10.92	5.38	54.08	8.83	87	连续	大气
在线	2021-1-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.32	10	否			10.94	9.90	35	否			61.68	55.91	50	是	0.12	燃烧异常	494576.91	10.42	4.47	54.89	9.68	87	连续	大气
在线	2021-1-13	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.36	10	否			18.25	16.55	35	否			46.43	42.07	50	否			476252.59	10.16	4.45	55.30	10.64	87	连续	大气
在线	2021-1-13	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.42	10	否			24.46	22.05	35	否			42.78	38.49	50	否			517491.09	11.00	4.37	54.95	10.54	87	连续	大气
在线	2021-1-13	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.57	10	否			17.62	16.05	35	否			33.92	30.87	50	否			520462.91	11.08	4.53	55.13	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-13	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.46	10	否			9.94	9.15	35	否			41.11	37.80	50	否			523719.13	11.14	4.70	54.89	10.59	87	连续	大气
在线	2021-1-13	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.55	10	否			5.34	4.94	35	否			31.47	29.06	50	否			522504.00	11.11	4.76	54.85	10.63	87	连续	大气
在线	2021-1-13	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.60	10	否			2.20	2.01	35	否			44.03	40.34	50	否			523474.72	11.14	4.63	54.91	10.69	87	连续	大气
在线	2021-1-13	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.67	10	否			3.37	3.09	35	否			42.31	38.82	50	否			523827.66	11.16	4.65	54.97	10.72	87	连续	大气
在线	2021-1-13	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.69	10	否			5.39	5.02	35	否			36.30	33.78	50	否			521450.28	11.10	4.89	54.95	10.67	87	连续	大气
在线	2021-1-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.55	10	否			13.77	12.83	35	否			38.96	36.25	50	否			524291.38	11.14	4.88	54.74	10.56	87	连续	大气
在线	2021-1-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.65	10	否			21.08	19.83	35	否			25.59	24.07	50	否			523275.25	11.09	5.05	54.51	10.35	87	连续	大气
在线	2021-1-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.67	10	否			31.12	28.66	35	否			31.97	29.48	50	否			534681.50	11.12	4.74	54.75	8.64	87	连续	大气
在线	2021-1-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.63	10	否			22.61	20.56	35	否			32.69	29.71	50	否			530127.00	11.10	4.50	54.75	9.21	87	连续	大气
在线	2021-1-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.73	10	否			21.82	20.08	35	否			36.09	33.22	50	否			528866.25	11.13	4.70	54.85	9.69	87	连续	大气
在线	2021-1-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.74	10	否			15.51	14.48	35	否			28.05	26.18	50	否			529173.25	11.14	4.93	54.50	9.80	87	连续	大气
在线	2021-1-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.69	10	否			14.90	13.78	35	否			38.32	35.44	50	否			522344.97	11.02	4.78	54.57	9.96	87	连续	大气
在线	2021-1-14	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.66	10	否			17.43	16.23	35	否			44.16	41.13	50	否			526809.81	11.13	4.89	54.52	10.11	87	连续	大气
在线	2021-1-14	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.66	10	否			16.48	15.29	35	否			35.24	32.71	50	否			526079.31	11.14	4.84	54.59	10.30	87	连续	大气
在线	2021-1-14	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.32	10	否			17.00	15.83	35	否			41.42	38.56	50	否			528471.56	11.16	4.89	54.20	10.11	87	连续	大气
在线	2021-1-14	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.42	10	否			25.74	24.02	35	否			43.46	40.57	50	否			527801.69	11.13	4.93	54.08	10.06	87	连续	大气
在线	2021-1-14	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.63	10	否			21.29	20.37	35	否			44.58	42.66	50	否			523220.22	11.05	5.32	54.22	10.20	87	连续	大气
在线	2021-1-14	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.62	10	否			16.29	15.13	35	否			33.79	31.35	50	否			520569.44	11.07	4.84	54.85	10.62	87	连续	大气
在线	2021-1-14	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.63	10	否			12.82	11.90	35	否			40.94	38.04	50	否			521260.44	11.11	4.86	55.12	10.76	87	连续	大气
在线	2021-1-14	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.53	10	否			9.86	9.12	35	否			35.33	32.69	50	否			531897.75	11.15	4.79	55.42	9.14	87	连续	大气
在线	2021-1-14	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.56	10	否			9.76	9.01	35	否			38.81	35.93	50	否			527186.88	11.13	4.79	55.47	9.77	87	连续	大气
在线	2021-1-14	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.54	10	否			12.23	11.23	35	否			39.48	36.26	50	否			526867.06	11.16	4.67	55.25	10.13	87	连续	大气
在线	2021-1-14	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.52	10	否			6.98	6.41	35	否			42.02	38.65	50	否			521456.00	11.08	4.69	55.15	10.43	87	连续	大气
在线	2021-1-14	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.33	10	否			3.37	3.14	35	否			39.21	36.56	50	否			524960.38	11.14	4.91	54.92	10.41	87	连续	大气
在线	2021-1-14	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.19	10	否			16.41	15.31	35	否			39.99	37.34	50	否			531497.63	11.26	4.93	54.72	10.28	87	连续	大气
在线	2021-1-14	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.31	10	否			19.67	18.23	35	否			35.44	32.81	50	否			528820.75	11.24	4.82	55.13	10.51	87	连续	大气
在线	2021-1-14	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.38	10	否			13.99	13.01	35	否			33.49	31.13	50	否			527470.44	11.21	4.86	55.10	10.52	87	连续	大气
在线	2021-1-14	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.45	10	否			5.59	5.21	35	否			37.65	35.12	50	否			522967.56	11.14	4.92	55.21	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-14	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.50	10	否			1.04	0.96	35	否			30.85	28.63	50	否			524060.34	11.15	4.83	55.21	10.56	87	连续	大气
在线	2021-1-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.49	10	否			8.62	8.00	35	否			39.33	36.50	50	否			522194.56	11.11	4.83	55.27	10.53	87	连续	大气
在线	2021-1-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.50	10	否			11.95	11.12	35	否			35.85	33.37	50	否			520530.59	11.08	4.88	55.27	10.55	87	连续	大气
在线	2021-1-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.51	10	否			14.81	13.79	35	否			45.65	42.51	50	否			530391.63	11.10	4.89	55.18	9.06	87	连续	大气
在线	2021-1-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.54	10	否			8.81	8.25	35	否			43.27	40.51	50	否			524561.00	10.99	4.98	55.03	9.19	87	连续	大气
在线	2021-1-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.58	10	否																						

在线	2021-1-15	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.52	10	否			8.92	8.48	35	否			46.16	43.83	50	否			477553.28	10.09	5.20	54.83	9.95	87	连续	大气
在线	2021-1-15	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.61	10	否			2.45	2.40	35	否			42.15	41.42	50	否			482447.59	10.17	5.79	54.69	9.82	87	连续	大气
在线	2021-1-15	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.62	10	否			11.08	10.84	35	否			37.24	36.25	50	否			481815.25	10.20	5.60	54.56	10.19	87	连续	大气
在线	2021-1-15	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.56	10	否			2.83	2.68	35	否			37.39	35.42	50	否			484636.47	10.29	5.15	54.50	10.48	87	连续	大气
在线	2021-1-15	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.57	10	否			3.64	3.47	35	否			35.72	34.24	50	否			481491.22	10.25	5.35	54.63	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-15	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.49	10	否			5.29	5.09	35	否			41.90	40.49	50	否			485352.97	10.35	5.47	54.70	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-15	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.24	10	否			10.78	10.54	35	否			38.05	37.06	50	否			486568.59	10.34	5.58	54.39	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-15	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.38	10	否			18.16	17.50	35	否			33.30	32.09	50	否			488039.91	10.39	5.43	54.64	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-15	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.43	10	否			6.77	6.61	35	否			43.65	42.68	50	否			485258.03	10.34	5.66	54.67	10.76	87	连续	大气
在线	2021-1-15	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.51	10	否			1.30	1.29	35	否			39.40	39.23	50	否			483171.69	10.28	5.94	54.45	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.56	10	否			0.80	0.80	35	否			39.29	39.32	50	否			478943.88	10.17	6.01	54.20	10.61	87	连续	大气
在线	2021-1-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.55	10	否			1.68	1.68	35	否			40.48	40.55	50	否			478711.69	10.17	6.02	54.10	10.61	87	连续	大气
在线	2021-1-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.51	10	否			6.95	6.87	35	否			35.28	34.85	50	否			484897.63	10.20	5.77	54.11	9.77	87	连续	大气
在线	2021-1-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.34	10	否			5.03	4.87	35	否			42.93	41.65	50	否			492167.31	10.34	5.53	54.52	9.59	87	连续	大气
在线	2021-1-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.26	10	否			2.64	2.64	35	否			40.45	40.49	50	否			490239.22	10.36	6.02	54.34	10.14	87	连续	大气
在线	2021-1-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.39	10	否			2.43	2.43	35	否			41.92	41.95	50	否			489478.84	10.38	6.01	54.40	10.41	87	连续	大气
在线	2021-1-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.46	10	否			3.54	3.47	35	否			39.16	38.60	50	否			488944.63	10.38	5.75	54.47	10.54	87	连续	大气
在线	2021-1-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.59	10	否			7.71	7.61	35	否			38.70	38.30	50	否			489244.19	10.40	5.84	54.48	10.65	87	连续	大气
在线	2021-1-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.65	10	否			7.36	7.47	35	否			42.82	43.64	50	否			478370.56	10.17	6.28	54.24	10.68	87	连续	大气
在线	2021-1-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.61	10	否			3.57	3.60	35	否			43.36	43.54	50	否			480938.16	10.21	6.05	53.99	10.58	87	连续	大气
在线	2021-1-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.34	10	否			15.88	15.38	35	否			45.54	44.14	50	否			484611.13	10.31	5.52	54.21	10.72	87	连续	大气
在线	2021-1-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.29	10	否			13.88	13.70	35	否			45.43	46.23	50	否			469649.22	9.96	6.14	53.53	10.59	87	连续	大气
在线	2021-1-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.29	10	否			0.82	0.82	35	否			31.00	30.73	50	否			481057.41	10.18	5.77	53.30	10.48	87	连续	大气
在线	2021-1-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.23	10	否			22.92	21.71	35	否			36.88	34.90	50	否			481960.50	10.22	5.15	53.77	10.56	87	连续	大气
在线	2021-1-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.39	10	否			21.44	20.30	35	否			44.67	42.27	50	否			486292.81	10.30	5.14	54.28	10.27	87	连续	大气
在线	2021-1-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.58	10	否			234.3	222.56	35	是	5.36	换探杆	41.45	39.33	50	否			467987.13	10.21	5.12	54.65	12.78	87	连续	大气
在线	2021-1-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	67.72	10	是	5.77	换探杆	16.61	15.93	35	否			23.11	795.48	50	是	14.91	换探杆	456110.53	10.34	6.49	55.00	15.96	87	连续	大气
在线	2021-1-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.79	10	否			7.32	6.99	35	否			35.50	34.52	50	否			445606.84	10.32	5.33	54.87	17.91	87	连续	大气
在线	2021-1-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.35	10	否			10.94	11.38	35	否			19.40	20.65	50	否			366203.69	10.32	6.60	54.47	32.55	87	连续	大气
在线	2021-1-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.64	10	否			6.92	6.55	35	否			25.76	24.26	50	否			475459.25	10.33	5.14	54.51	12.52	87	连续	大气
在线	2021-1-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.52	10	否			4.62	4.36	35	否			42.05	39.69	50	否			486208.31	10.31	5.11	54.24	10.40	87	连续	大气
在线	2021-1-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.51	10	否			7.55	7.17	35	否			42.23	40.14	50	否			486328.91	10.30	5.22	54.33	10.27	87	连续	大气
在线	2021-1-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.49	10	否			6.96	6.61	35	否			41.84	39.71	50	否			486142.91	10.28	5.20	54.25	10.15	87	连续	大气
在线	2021-1-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.13	10	否			8.23	7.87	35	否			41.08	39.29	50	否			492858.84	10.39	5.31	53.94	9.95	87	连续	大气
在线	2021-1-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.10	10	否			4.72	4.73	35	否			37.04	36.99	50	否			491435.63	10.33	5.99	53.77	9.82	87	连续	大气
在线	2021-1-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.15	10	否			16.90	16.70	35	否			37.61	37.13	50	否			489077.50	10.27	5.81	53.72	9.75	87	连续	大气
在线	2021-1-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.30	10	否			8.87	8.76	35	否			40.82	40.45	50	否			496869.28	10.44	5.84	53.87	9.70	87	连续	大气
在线	2021-1-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.25	10	否			4.20	4.28	35	否			27.75	28.69	50	否			497874.22	10.42	6.41	53.36	9.49	87	连续	大气
在线	2021-1-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.27	10	否			11.94	11.68	35	否			33.62	33.08	50	否			494538.09	10.37	5.72	53.74	9.59	87	连续	大气
在线	2021-1-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.32	10	否			8.41	8.09	35	否			29.75	28.61	50	否			497776.63	10.45	5.42	54.01	9.66	87	连续	大气
在线	2021-1-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.42	10	否			5.27	5.12	35	否			35.35	34.66	50	否			494296.38	10.37	5.64	53.82	9.56	87	连续	大气
在线	2021-1-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.48	10	否			5.25	5.12	35	否			41.44	40.54	50	否			490159.78	10.29	5.67	53.92	9.60	87	连续	大气
在线	2021-1-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.51	10	否			5.63	5.61	35	否			38.13	37.96	50	否			487295.38	10.23	5.93	53.81	9.62	87	连续	大气
在线	2021-1-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.69	10	否			1.67	1.66	35	否			32.20	35.67	50	否			478431.94	9.96	7.23	52.90	9.12	87	连续	大气
在线	2021-1-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.54	10	否			10.48	10.34	35	否			38.66	38.10	50	否			488018.75	10.20	5.78	53.48	9.39	87	连续	大气
在线	2021-1-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.60	10	否			6.65	6.58	35	否			44.66	44.23	50	否			486019.00	10.21	5.85	53.99	9.65	87	连续	大气
在线	2021-1-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.60	10	否			8.48	8.29	35	否			41.37	40.47	50	否			487995.41	10.29	5.66	54.23	9.96	87	连续	大气
在线	2021-1-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.58	10	否			8.31	8.06	35	否			42.73	41.45	50	否			488130.63	10.29	5.54	54.21	9.93	87	连续	大气
在线	2021-1-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.54	10	否			10.70	10.22	35	否			40.13	38.40	50	否			486132.81	10.24	5.32	54.06	9.90	87	连续	大气
在线	2021-1-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.56	10	否			6.38	6.09	35	否			36.66	35.12	50	否			485371.63	10.25	5.33	54.36	10.04	87	连续	大气
在线	2021-1-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.58	10	否			9.21	8.82	35	否			38.00	36.41	50	否			485566.88	10.29	5.34	54.65	10.25	87	连续	大气
在线	2021-1-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.60	10	否			11.18	10.																		

在线	2021-1-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.49	10	否			2.48	2.40	35	否			39.76	38.59	50	否			499802.50	10.45	5.54	53.74	9.37	87	连续	大气
在线	2021-1-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.50	10	否			4.79	4.62	35	否			37.94	36.76	50	否			500669.84	10.47	5.50	53.79	9.33	87	连续	大气
在线	2021-1-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.39	10	否			4.15	4.05	35	否			35.07	34.48	50	否			502571.50	10.50	5.70	53.69	9.29	87	连续	大气
在线	2021-1-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.16	10	否			14.29	14.00	35	否			38.86	38.08	50	否			511022.53	10.66	5.69	53.62	9.19	87	连续	大气
在线	2021-1-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.18	10	否			10.57	10.37	35	否			37.38	37.04	50	否			525609.00	10.97	5.73	53.71	9.21	87	连续	大气
在线	2021-1-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.30	10	否			7.50	7.37	35	否			29.25	29.74	50	否			521219.88	10.88	5.81	53.50	9.22	87	连续	大气
在线	2021-1-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.33	10	否			5.18	5.13	35	否			42.03	41.75	50	否			515738.94	10.76	5.90	53.39	9.21	87	连续	大气
在线	2021-1-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.41	10	否			8.62	8.48	35	否			40.26	39.64	50	否			513055.59	10.73	5.76	53.67	9.36	87	连续	大气
在线	2021-1-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.46	10	否			5.79	5.71	35	否			41.46	40.91	50	否			509141.53	10.64	5.79	53.52	9.38	87	连续	大气
在线	2021-1-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.44	10	否			4.52	4.34	35	否			33.32	32.03	50	否			506276.88	10.62	5.40	53.98	9.60	87	连续	大气
在线	2021-1-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.41	10	否			5.73	5.47	35	否			40.20	38.39	50	否			507863.59	10.68	5.29	54.30	9.71	87	连续	大气
在线	2021-1-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.41	10	否			8.56	8.08	35	否			38.68	36.66	50	否			511479.41	10.69	5.17	54.40	9.16	87	连续	大气
在线	2021-1-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.46	10	否			10.18	9.55	35	否			36.60	34.44	50	否			522868.56	10.74	5.02	54.84	7.46	87	连续	大气
在线	2021-1-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.53	10	否			14.92	14.10	35	否			39.13	37.17	50	否			515178.97	10.78	5.17	54.81	9.08	87	连续	大气
在线	2021-1-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.51	10	否			12.45	11.77	35	否			44.42	42.00	50	否			501438.69	10.82	5.13	54.88	11.90	87	连续	大气
在线	2021-1-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.54	10	否			10.14	9.61	35	否			44.40	42.09	50	否			501846.88	10.84	5.18	54.89	11.96	87	连续	大气
在线	2021-1-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.66	10	否			10.12	9.72	35	否			44.83	43.35	50	否			501546.75	10.79	5.41	54.68	11.69	87	连续	大气
在线	2021-1-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.70	10	否			14.54	13.67	35	否			36.90	34.66	50	否			502262.31	10.83	5.04	54.90	11.81	87	连续	大气
在线	2021-1-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.71	10	否			16.56	15.56	35	否			42.14	39.61	50	否			499736.75	10.76	5.04	54.77	11.70	87	连续	大气
在线	2021-1-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.76	10	否			6.82	6.43	35	否			37.97	35.76	50	否			500408.16	10.75	5.07	54.66	11.56	87	连续	大气
在线	2021-1-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.81	10	否			10.80	10.25	35	否			46.56	44.27	50	否			501169.22	10.78	5.21	54.68	11.65	87	连续	大气
在线	2021-1-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.82	10	否			11.81	11.34	35	否			40.06	38.50	50	否			489146.28	10.50	5.40	54.45	11.47	87	连续	大气
在线	2021-1-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.83	10	否			8.92	8.65	35	否			42.80	41.61	50	否			490035.44	10.46	5.56	54.01	11.10	87	连续	大气
在线	2021-1-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.84	10	否			4.85	4.67	35	否			39.97	38.37	50	否			503589.06	10.67	5.37	53.79	10.55	87	连续	大气
在线	2021-1-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.81	10	否			4.77	4.59	35	否			50.78	48.64	50	否			505128.56	10.70	5.34	54.04	10.43	87	连续	大气
在线	2021-1-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.75	10	否			7.58	7.29	35	否			42.97	41.51	50	否			499426.66	10.59	5.46	53.94	10.58	87	连续	大气
在线	2021-1-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.70	10	否			7.36	7.05	35	否			46.18	44.32	50	否			496405.94	10.51	5.31	53.82	10.49	87	连续	大气
在线	2021-1-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.74	10	否			9.64	9.24	35	否			43.09	41.36	50	否			491147.56	10.44	5.37	53.83	10.84	87	连续	大气
在线	2021-1-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.77	10	否			6.90	6.60	35	否			46.00	44.01	50	否			497023.38	10.64	5.32	54.06	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.80	10	否			5.59	5.46	35	否			50.51	49.58	50	否			482331.38	10.37	5.67	53.97	11.77	87	连续	大气
在线	2021-1-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.70	10	否			5.60	5.45	35	否			49.09	49.70	50	否			465391.75	10.06	6.19	53.53	12.28	87	连续	大气
在线	2021-1-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.70	10	否			1.11	1.17	35	否			37.12	39.88	50	否			470385.19	9.75	7.01	52.75	8.76	87	连续	大气
在线	2021-1-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.87	10	否			2.36	2.67	35	否			33.10	37.29	50	否			456733.09	9.77	7.68	52.41	11.73	87	连续	大气
在线	2021-1-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.87	10	否			3.96	4.52	35	否			32.92	37.61	50	否			463129.47	9.87	7.87	52.11	11.46	87	连续	大气
在线	2021-1-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.88	10	否			4.03	4.51	35	否			31.83	35.67	50	否			457620.25	9.78	7.62	52.38	11.64	87	连续	大气
在线	2021-1-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.69	10	否			1.33	1.46	35	否			36.61	40.20	50	否			457471.28	9.75	7.34	52.04	11.50	87	连续	大气
在线	2021-1-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.45	10	否			2.85	3.06	35	否			33.20	35.61	50	否			469382.19	9.75	6.97	52.36	9.07	87	连续	大气
在线	2021-1-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.65	10	否			5.31	5.53	35	否			21.89	22.77	50	否			514604.22	10.24	6.55	52.75	4.92	87	连续	大气
在线	2021-1-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.18	10	否			11.59	11.29	35	否			37.15	36.31	50	否			519730.56	11.10	5.68	53.81	11.24	87	连续	大气
在线	2021-1-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.27	10	否			19.27	19.16	35	否			44.16	43.98	50	否			527674.88	11.33	5.94	54.32	11.59	87	连续	大气
在线	2021-1-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.27	10	否			18.82	17.95	35	否			44.34	42.21	50	否			531478.56	11.45	5.27	54.70	11.80	87	连续	大气
在线	2021-1-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	2.38	10	否			18.12	16.89	35	否			45.33	42.25	50	否			530027.31	11.50	4.91	55.42	12.25	87	连续	大气
在线	2021-1-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.61	2.44	10	否			15.08	14.11	35	否			41.22	38.60	50	否			532716.75	11.55	4.98	55.39	12.20	87	连续	大气
在线	2021-1-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	2.42	10	否			15.59	14.66	35	否			43.05	40.50	50	否			532688.31	11.53	5.06	55.22	12.05	87	连续	大气
在线	2021-1-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	2.43	10	否			16.52	15.70	35	否			44.41	42.24	50	否			532245.63	11.48	5.23	54.86	11.84	87	连续	大气
在线	2021-1-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.31	10	否			15.16	14.51	35	否			43.22	41.62	50	否			525863.00	11.29	5.43	54.51	11.55	87	连续	大气
在线	2021-1-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.18	10	否			21.32	19.94	35	否			48.42	45.29	50	否			536446.25	11.55	4.96	54.80	11.73	87	连续	大气
在线	2021-1-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.71	2.51	10	否			20.71	19.16	35	否			48.30	44.71	50	否			535957.63	11.58	4.80	55.08	11.93	87	连续	大气
在线	2021-1-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.81	2.60	10	否			26.13	24.21	35	否			47.47	43.94	50	否			539597.63	11.64	4.80	54.96	11.86	87	连续	大气
在线	2021-1-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.77	2.59	10	否			24.27	22.66	35	否			44.92	41.96	50	否			542168.31	11.69	4.95	54.87	11.80	87	连续	大气
在线	2021-1-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.71	2.53	10	否			26.03	24.36	35	否			47.75	44.67	50	否			543052.13	11.68	4.97	54.66	11.63	87	连续	大气
在线	2021-1-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.73	2.56	10	否			21.76	20.40	35	否																

在线	2021-1-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.08	10	否			15.12	14.54	35	否			35.71	34.96	50	否			486984.44	10.36	5.60	53.85	10.89	87	连续	大气
在线	2021-1-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.19	10	否			25.74	24.01	35	否			45.55	42.48	50	否			501631.66	10.76	4.92	54.66	11.44	87	连续	大气
在线	2021-1-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.26	10	否			21.29	19.76	35	否			37.79	35.07	50	否			504014.28	10.85	4.84	54.96	11.65	87	连续	大气
在线	2021-1-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.36	10	否			20.72	19.20	35	否			45.47	42.12	50	否			500802.28	10.82	4.81	55.32	11.88	87	连续	大气
在线	2021-1-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.42	10	否			19.64	18.24	35	否			41.85	38.87	50	否			501198.00	10.83	4.85	55.27	11.91	87	连续	大气
在线	2021-1-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.52	10	否			22.43	20.91	35	否			40.94	38.16	50	否			506146.75	10.93	4.91	55.17	11.86	87	连续	大气
在线	2021-1-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.55	10	否			18.91	17.76	35	否			40.02	37.61	50	否			510612.47	10.98	5.03	54.76	11.61	87	连续	大气
在线	2021-1-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.57	10	否			8.17	7.74	35	否			42.81	40.51	50	否			510622.53	10.93	5.15	54.46	11.33	87	连续	大气
在线	2021-1-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.58	10	否			12.25	11.65	35	否			42.60	40.61	50	否			501778.50	10.75	5.26	54.41	11.33	87	连续	大气
在线	2021-1-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.57	10	否			12.06	11.42	35	否			41.53	39.32	50	否			502504.34	10.78	5.16	54.53	11.46	87	连续	大气
在线	2021-1-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.60	10	否			19.81	18.73	35	否			47.88	45.27	50	否			503864.28	10.80	5.14	54.49	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.38	10	否			24.46	23.28	35	否			45.81	43.59	50	否			506359.50	10.83	5.24	54.26	11.26	87	连续	大气
在线	2021-1-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.23	10	否			20.30	19.33	35	否			44.04	41.95	50	否			511284.63	10.91	5.25	54.10	11.11	87	连续	大气
在线	2021-1-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.29	10	否			12.89	12.29	35	否			42.99	41.01	50	否			511083.81	10.93	5.27	54.28	11.22	87	连续	大气
在线	2021-1-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.41	10	否			10.73	10.27	35	否			40.80	39.00	50	否			508149.50	10.87	5.31	54.34	11.26	87	连续	大气
在线	2021-1-21	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.53	10	否			20.00	19.13	35	否			42.18	40.33	50	否			507374.75	10.87	5.31	54.42	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-21	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.59	10	否			15.23	14.67	35	否			42.06	40.52	50	否			504380.63	10.81	5.42	54.31	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-21	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.59	10	否			5.68	5.41	35	否			41.43	39.53	50	否			505334.69	10.82	5.28	54.32	11.36	87	连续	大气
在线	2021-1-21	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.42	10	否			7.38	7.13	35	否			43.49	41.96	50	否			501916.81	10.72	5.45	54.06	11.20	87	连续	大气
在线	2021-1-21	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	4.41	10	否			13.74	86.03	35	是	0.59	定期校准	36.39	116.42	50	是	0.57	定期校准	523277.25	10.74	6.00	54.02	7.61	87	连续	大气
在线	2021-1-21	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.48	10	否			7.65	7.37	35	否			43.01	41.44	50	否			501730.13	10.81	5.43	54.46	11.85	87	连续	大气
在线	2021-1-21	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.53	10	否			9.20	8.85	35	否			39.23	37.65	50	否			502723.31	10.83	5.37	54.56	11.86	87	连续	大气
在线	2021-1-21	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.51	10	否			9.69	9.27	35	否			46.39	44.39	50	否			504164.84	10.88	5.32	54.69	11.95	87	连续	大气
在线	2021-1-21	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.43	10	否			20.03	19.35	35	否			44.17	42.66	50	否			510861.28	11.01	5.47	54.66	11.88	87	连续	大气
在线	2021-1-21	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.08	10	否			12.99	12.58	35	否			40.00	38.76	50	否			508417.84	10.90	5.51	54.30	11.47	87	连续	大气
在线	2021-1-21	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.15	10	否			5.72	5.49	35	否			38.27	36.77	50	否			516392.97	11.07	5.37	54.35	11.53	87	连续	大气
在线	2021-1-21	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.20	10	否			8.21	7.91	35	否			42.33	40.88	50	否			514844.41	11.06	5.47	54.49	11.61	87	连续	大气
在线	2021-1-21	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.23	10	否			3.50	3.42	35	否			45.66	44.66	50	否			516522.22	11.06	5.66	54.23	11.46	87	连续	大气
在线	2021-1-21	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.22	10	否			6.49	6.37	35	否			41.10	40.30	50	否			518224.59	11.09	5.70	54.12	11.38	87	连续	大气
在线	2021-1-21	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.27	10	否			14.28	13.87	35	否			42.11	40.95	50	否			518040.69	11.10	5.58	54.23	11.49	87	连续	大气
在线	2021-1-21	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.28	10	否			13.12	12.71	35	否			40.87	39.67	50	否			522122.72	11.20	5.54	54.25	11.55	87	连续	大气
在线	2021-1-21	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.45	10	否			13.55	13.27	35	否			44.21	43.32	50	否			520886.56	11.17	5.69	54.26	11.56	87	连续	大气
在线	2021-1-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.48	10	否			8.44	8.29	35	否			43.30	42.63	50	否			512707.63	10.98	5.76	54.12	11.45	87	连续	大气
在线	2021-1-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.49	10	否			12.64	12.37	35	否			39.84	39.10	50	否			516045.97	11.04	5.71	54.02	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.47	10	否			16.89	16.58	35	否			42.72	41.95	50	否			515711.13	11.03	5.72	54.01	11.36	87	连续	大气
在线	2021-1-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.06	10	否			17.75	17.41	35	否			46.68	45.79	50	否			522604.84	11.15	5.70	53.79	11.21	87	连续	大气
在线	2021-1-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.18	10	否			10.66	10.38	35	否			43.26	42.13	50	否			519816.81	11.13	5.60	54.08	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.30	10	否			13.97	13.64	35	否			43.01	42.09	50	否			521890.06	11.18	5.67	54.19	11.47	87	连续	大气
在线	2021-1-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.40	10	否			18.74	18.35	35	否			42.28	41.40	50	否			520829.28	11.16	5.68	54.13	11.46	87	连续	大气
在线	2021-1-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.52	10	否			18.45	18.02	35	否			40.53	39.56	50	否			519765.59	11.13	5.63	54.16	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.63	10	否			8.49	8.50	35	否			45.18	45.23	50	否			520608.31	11.14	6.02	53.95	11.38	87	连续	大气
在线	2021-1-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.57	10	否			10.81	11.09	35	否			35.89	36.66	50	否			492843.03	10.49	6.30	53.54	10.99	87	连续	大气
在线	2021-1-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.27	10	否			17.37	17.53	35	否			38.20	38.69	50	否			502333.50	10.66	6.14	53.27	10.80	87	连续	大气
在线	2021-1-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.30	10	否			22.14	21.63	35	否			34.87	34.10	50	否			522002.63	11.15	5.65	53.85	11.30	87	连续	大气
在线	2021-1-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.33	10	否			15.84	15.33	35	否			40.68	39.41	50	否			523042.34	11.22	5.51	54.32	11.55	87	连续	大气
在线	2021-1-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.19	10	否			17.31	16.82	35	否			40.90	39.78	50	否			524795.69	11.25	5.57	54.29	11.48	87	连续	大气
在线	2021-1-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.30	10	否			19.31	18.76	35	否			42.16	40.94	50	否			522952.94	11.21	5.55	54.32	11.49	87	连续	大气
在线	2021-1-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.14	10	否			22.87	22.26	35	否			41.10	40.02	50	否			527360.00	11.27	5.59	54.16	11.26	87	连续	大气
在线	2021-1-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.96	10	否			30.30	29.07	35	否			36.29	34.85	50	否			528163.31	11.23	5.37	53.67	10.93	87	连续	大气
在线	2021-1-22	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.11	10	否			26.01	24.79	35	否			41.60	39.61	50	否			522861.31	11.18	5.25	54.23	11.32	87	连续	大气
在线	2021-1-22	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.20	10	否			14.93	14.24	35	否			43.07	41.12	50	否			524249.31	11.26	5.29	54.58	11.58	87	连续	大气
在线	2021-1-22	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口																										

在线	2021-1-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.50	10	否			7.12	7.60	35	否			38.44	41.02	50	否			492646.28	10.39	6.94	52.50	10.42	87	连续	大气
在线	2021-1-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.53	10	否			7.86	8.21	35	否			32.68	34.23	50	否			501127.81	10.57	6.69	52.56	10.43	87	连续	大气
在线	2021-1-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.57	10	否			4.90	5.13	35	否			35.84	37.48	50	否			487197.25	10.29	6.65	52.68	10.51	87	连续	大气
在线	2021-1-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.63	10	否			6.24	6.73	35	否			39.51	42.50	50	否			478881.81	10.09	7.05	52.45	10.37	87	连续	大气
在线	2021-1-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.77	10	否			11.39	12.36	35	否			40.34	43.76	50	否			489013.81	10.24	7.17	51.92	9.99	87	连续	大气
在线	2021-1-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.78	10	否			10.33	11.14	35	否			43.15	46.57	50	否			492133.78	10.31	7.10	51.89	9.99	87	连续	大气
在线	2021-1-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.46	10	否			17.07	17.89	35	否			44.15	46.23	50	否			499039.44	10.51	6.68	52.38	10.42	87	连续	大气
在线	2021-1-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.33	10	否			11.97	12.78	35	否			42.26	45.12	50	否			495536.72	10.46	6.95	52.63	10.53	87	连续	大气
在线	2021-1-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.43	10	否			16.36	16.99	35	否			42.79	44.40	50	否			497002.88	10.51	6.54	52.89	10.66	87	连续	大气
在线	2021-1-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.51	10	否			19.70	20.10	35	否			44.10	45.00	50	否			498708.25	10.56	6.30	53.18	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.57	10	否			14.93	14.82	35	否			40.15	39.82	50	否			495708.91	10.50	5.87	53.27	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.56	10	否			17.03	17.10	35	否			38.62	38.72	50	否			494420.47	10.47	6.05	53.07	10.70	87	连续	大气
在线	2021-1-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.56	10	否			14.39	14.40	35	否			44.21	44.22	50	否			498827.06	10.56	6.00	53.09	10.69	87	连续	大气
在线	2021-1-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.58	10	否			17.07	17.19	35	否			44.57	44.89	50	否			499371.16	10.58	6.11	53.06	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.42	10	否			9.22	9.36	35	否			40.04	40.67	50	否			503557.53	10.65	6.23	52.93	10.63	87	连续	大气
在线	2021-1-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.29	10	否			7.85	7.99	35	否			41.62	42.33	50	否			505850.88	10.68	6.25	52.78	10.54	87	连续	大气
在线	2021-1-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.40	10	否			4.25	4.32	35	否			43.08	43.81	50	否			504702.38	10.66	6.25	52.76	10.57	87	连续	大气
在线	2021-1-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.49	10	否			8.47	8.68	35	否			41.65	42.69	50	否			503827.13	10.65	6.37	52.77	10.60	87	连续	大气
在线	2021-1-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.52	10	否			10.87	11.02	35	否			43.21	43.84	50	否			494976.28	10.45	6.21	52.73	10.54	87	连续	大气
在线	2021-1-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.53	10	否			11.88	11.95	35	否			40.73	41.07	50	否			495987.66	10.49	6.11	52.86	10.64	87	连续	大气
在线	2021-1-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.56	10	否			7.27	7.33	35	否			41.80	42.19	50	否			502331.19	10.64	6.13	53.04	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.32	10	否			5.16	5.23	35	否			39.25	39.99	50	否			515502.78	10.92	6.25	53.09	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.33	10	否			7.94	8.02	35	否			40.91	41.24	50	否			523713.53	11.09	6.12	53.22	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.37	10	否			7.87	7.92	35	否			42.46	42.75	50	否			528689.44	11.20	6.10	53.27	10.74	87	连续	大气
在线	2021-1-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.42	10	否			6.72	6.74	35	否			41.40	41.51	50	否			530553.50	11.26	6.04	53.41	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.50	10	否			6.60	6.62	35	否			44.57	44.71	50	否			534807.31	11.36	6.04	53.49	10.91	87	连续	大气
在线	2021-1-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.63	10	否			5.92	6.09	35	否			42.92	44.11	50	否			524319.69	11.13	6.41	53.41	10.82	87	连续	大气
在线	2021-1-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.66	10	否			11.11	11.54	35	否			41.04	42.66	50	否			506225.44	10.72	6.57	53.06	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.35	10	否			18.85	18.81	35	否			39.16	39.23	50	否			518933.91	10.99	6.01	53.17	10.70	87	连续	大气
在线	2021-1-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.20	10	否			19.70	19.22	35	否			41.14	40.15	50	否			527528.81	11.24	5.63	53.65	11.11	87	连续	大气
在线	2021-1-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.28	10	否			22.00	21.43	35	否			44.17	43.04	50	否			523582.59	11.19	5.60	53.86	11.35	87	连续	大气
在线	2021-1-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.39	10	否			14.59	14.21	35	否			45.04	43.84	50	否			523131.31	11.19	5.59	54.01	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.45	10	否			15.32	14.63	35	否			39.30	37.52	50	否			522985.13	11.20	5.29	54.14	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.61	10	否			21.61	20.45	35	否			39.98	37.85	50	否			521012.66	11.16	5.15	54.25	11.46	87	连续	大气
在线	2021-1-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.64	10	否			21.28	20.34	35	否			45.01	43.03	50	否			521526.06	11.18	5.31	54.29	11.48	87	连续	大气
在线	2021-1-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.68	10	否			12.98	12.36	35	否			40.82	38.79	50	否			529965.69	11.33	5.21	54.22	11.28	87	连续	大气
在线	2021-1-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.69	10	否			18.63	17.96	35	否			42.99	41.41	50	否			534843.25	11.40	5.43	54.06	11.12	87	连续	大气
在线	2021-1-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.66	10	否			19.79	19.20	35	否			40.89	39.71	50	否			533121.81	11.37	5.54	54.07	11.12	87	连续	大气
在线	2021-1-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.65	10	否			19.47	18.63	35	否			33.40	31.96	50	否			530204.63	11.33	5.32	54.17	11.25	87	连续	大气
在线	2021-1-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.63	10	否			15.96	15.39	35	否			46.47	44.81	50	否			532973.06	11.39	5.44	54.14	11.27	87	连续	大气
在线	2021-1-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.08	10	否			21.91	21.37	35	否			41.14	40.15	50	否			535838.44	11.43	5.62	53.83	11.21	87	连续	大气
在线	2021-1-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.20	10	否			23.46	22.68	35	否			42.15	40.75	50	否			536081.94	11.48	5.49	54.19	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.40	10	否			25.72	25.26	35	否			41.51	40.72	50	否			535718.69	11.52	5.72	54.52	11.72	87	连续	大气
在线	2021-1-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.51	10	否			13.76	13.44	35	否			40.61	39.54	50	否			516095.03	11.09	5.61	54.47	11.65	87	连续	大气
在线	2021-1-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.59	10	否			3.24	3.17	35	否			42.65	41.78	50	否			532964.69	11.43	5.68	54.37	11.56	87	连续	大气
在线	2021-1-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.73	10	否			2.95	2.89	35	否			28.93	29.28	50	否			531980.69	11.38	6.00	54.03	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.79	10	否			6.76	6.71	35	否			34.22	34.78	50	否			531802.94	11.38	6.04	54.15	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.79	10	否			12.56	12.34	35	否			33.63	33.28	50	否			531329.19	11.39	5.83	54.28	11.52	87	连续	大气
在线	2021-1-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.72	10	否			8.94	8.80	35	否			39.77	39.15	50	否			533049.00	11.42	5.76	54.15	11.44	87	连续	大气
在线	2021-1-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.79	10	否			6.55	6.41	35	否			45.10	44.06	50	否			533031.31	11.41	5.65	54.05	11.38	87	连续	大气
在线	2021-1-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.96	10	否			5.45	5.31	35	否			33.44	34.71	50	否			533352.38	11.38	5.89	53.83	11.18	87	连续	大气
在线	2021-1-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.97	10	否		</																				

在线	2021-1-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.80	10	否			11.40	11.23	35	否			47.72	47.14	50	否			526190.00	11.27	5.81	54.11	11.45	87	连续	大气
在线	2021-1-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.90	10	否			15.42	15.14	35	否			43.68	42.93	50	否			528647.50	11.33	5.74	54.24	11.51	87	连续	大气
在线	2021-1-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.94	10	否			11.77	11.61	35	否			43.50	42.94	50	否			528905.19	11.34	5.80	54.25	11.55	87	连续	大气
在线	2021-1-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.98	10	否			17.64	17.36	35	否			44.48	43.79	50	否			528307.06	11.32	5.76	54.18	11.48	87	连续	大气
在线	2021-1-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.96	10	否			13.56	13.29	35	否			47.09	46.23	50	否			532675.88	11.41	5.72	54.12	11.44	87	连续	大气
在线	2021-1-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.08	10	否			15.75	15.59	35	否			45.85	45.53	50	否			532349.88	11.39	5.88	53.97	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.93	10	否			14.28	14.08	35	否			42.35	41.87	50	否			533779.13	11.41	5.82	53.99	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.77	10	否			14.34	14.18	35	否			43.76	43.27	50	否			528413.75	11.29	5.83	53.82	11.33	87	连续	大气
在线	2021-1-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.04	10	否			8.95	8.92	35	否			45.85	45.68	50	否			534203.00	11.38	5.94	53.59	11.18	87	连续	大气
在线	2021-1-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.02	10	否			21.05	20.94	35	否			40.09	39.93	50	否			533502.63	11.36	5.93	53.54	11.13	87	连续	大气
在线	2021-1-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.99	10	否			11.96	11.94	35	否			40.71	40.67	50	否			531939.75	11.31	5.98	53.36	11.02	87	连续	大气
在线	2021-1-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.96	10	否			16.19	16.16	35	否			41.28	41.25	50	否			528972.75	11.24	5.98	53.41	11.00	87	连续	大气
在线	2021-1-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.92	10	否			10.53	10.53	35	否			43.93	43.84	50	否			526767.25	11.19	5.97	53.36	10.98	87	连续	大气
在线	2021-1-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.67	10	否			18.24	18.16	35	否			37.38	37.30	50	否			528449.31	11.19	5.96	53.10	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.34	10	否			13.24	13.22	35	否			43.95	43.86	50	否			529723.69	11.21	5.97	52.94	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.36	10	否			12.07	12.11	35	否			40.73	40.94	50	否			532426.75	11.27	6.07	53.18	10.71	87	连续	大气
在线	2021-1-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.47	10	否			13.09	13.23	35	否			44.96	45.53	50	否			530526.88	11.25	6.18	53.21	10.82	87	连续	大气
在线	2021-1-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.62	10	否			11.38	11.47	35	否			40.64	41.01	50	否			530440.44	11.27	6.13	53.45	11.01	87	连续	大气
在线	2021-1-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.69	10	否			15.38	15.27	35	否			38.35	38.06	50	否			522444.72	11.14	5.89	53.77	11.19	87	连续	大气
在线	2021-1-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.77	10	否			8.14	8.04	35	否			45.44	44.92	50	否			521952.97	11.15	5.83	53.95	11.26	87	连续	大气
在线	2021-1-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.88	10	否			8.03	8.07	35	否			39.50	39.69	50	否			521317.50	11.15	6.08	53.96	11.33	87	连续	大气
在线	2021-1-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.95	10	否			11.02	11.04	35	否			41.65	41.73	50	否			521699.44	11.16	6.03	54.03	11.36	87	连续	大气
在线	2021-1-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.99	10	否			13.37	13.16	35	否			41.47	40.85	50	否			523256.13	11.21	5.77	54.20	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.99	10	否			15.25	15.07	35	否			44.48	43.97	50	否			535698.13	11.46	5.82	54.17	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.00	10	否			18.43	18.21	35	否			42.75	42.27	50	否			543878.00	11.64	5.83	54.20	11.42	87	连续	大气
在线	2021-1-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.05	10	否			14.99	14.77	35	否			43.88	43.22	50	否			546782.81	11.69	5.77	54.10	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.11	10	否			14.23	14.08	35	否			46.52	46.03	50	否			546603.75	11.69	5.84	54.05	11.34	87	连续	大气
在线	2021-1-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.15	10	否			19.22	19.13	35	否			45.24	45.07	50	否			550913.13	11.77	5.94	53.97	11.32	87	连续	大气
在线	2021-1-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.11	10	否			15.40	15.34	35	否			43.38	43.23	50	否			556004.63	11.86	5.94	53.78	11.21	87	连续	大气
在线	2021-1-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.12	10	否			14.18	14.06	35	否			41.98	41.67	50	否			558763.19	11.91	5.88	53.80	11.19	87	连续	大气
在线	2021-1-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.76	10	否			19.12	18.79	35	否			41.40	40.86	50	否			556916.75	11.86	5.78	53.70	11.08	87	连续	大气
在线	2021-1-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.60	10	否			21.15	20.63	35	否			36.90	36.71	50	否			550844.50	11.72	5.83	53.59	11.02	87	连续	大气
在线	2021-1-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.89	10	否			8.48	8.36	35	否			41.80	41.46	50	否			547891.94	11.63	5.87	53.45	10.88	87	连续	大气
在线	2021-1-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.74	10	否			16.34	16.39	35	否			39.98	40.19	50	否			552135.19	11.74	6.07	53.51	10.99	87	连续	大气
在线	2021-1-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.39	10	否			23.32	23.35	35	否			44.58	44.65	50	否			555047.13	11.78	6.02	53.38	10.86	87	连续	大气
在线	2021-1-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.54	10	否			17.81	17.78	35	否			42.00	42.07	50	否			547431.25	11.63	6.00	53.59	10.97	87	连续	大气
在线	2021-1-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.65	10	否			6.65	6.68	35	否			36.71	37.07	50	否			548581.75	11.64	6.09	53.47	10.90	87	连续	大气
在线	2021-1-27	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.66	10	否			7.72	7.68	35	否			39.30	39.03	50	否			548893.06	11.66	5.90	53.66	10.91	87	连续	大气
在线	2021-1-27	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.74	10	否			13.61	13.59	35	否			43.93	43.87	50	否			550419.94	11.74	5.98	53.85	11.19	87	连续	大气
在线	2021-1-27	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.77	10	否			7.04	6.94	35	否			41.48	40.94	50	否			549126.25	11.67	5.80	53.70	10.96	87	连续	大气
在线	2021-1-27	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.73	10	否			5.32	5.31	35	否			43.58	43.51	50	否			549558.75	11.66	5.97	53.39	10.90	87	连续	大气
在线	2021-1-27	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.54	10	否			5.38	5.35	35	否			37.94	37.97	50	否			546469.38	11.65	6.00	53.66	11.20	87	连续	大气
在线	2021-1-27	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.59	10	否			10.82	10.65	35	否			41.81	41.44	50	否			543674.06	11.64	5.85	54.00	11.45	87	连续	大气
在线	2021-1-27	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.67	10	否			9.07	8.93	35	否			37.48	36.95	50	否			545740.81	11.69	5.77	54.14	11.50	87	连续	大气
在线	2021-1-27	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.74	10	否			8.67	8.58	35	否			39.17	38.76	50	否			539559.25	11.53	5.84	53.93	11.30	87	连续	大气
在线	2021-1-27	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.77	10	否			5.10	4.98	35	否			40.63	39.95	50	否			543261.63	11.60	5.71	53.98	11.25	87	连续	大气
在线	2021-1-27	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.82	10	否			13.57	13.40	35	否			37.46	37.30	50	否			535312.50	11.42	5.93	53.81	11.13	87	连续	大气
在线	2021-1-27	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.41	10	否			18.16	17.93	35	否			41.59	41.19	50	否			549461.56	11.70	5.84	53.63	11.08	87	连续	大气
在线	2021-1-27	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.36	10	否			11.91	11.49	35	否			41.39	40.03	50	否			547983.13	11.68	5.49	53.68	11.13	87	连续	大气
在线	2021-1-27	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.45	10	否			11.84	11.50	35	否			35.38	34.45	50	否			548085.69	11.66	5.58	53.43	11.01	87	连续	大气
在线	2021-1-27	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.59	10	否			8.04	7.83	35	否			39.98	38.98	50	否			547268.25	11.64	5.61	53.43	11.00	87	连续	大气
在线	2021-1-27	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.67																								

在线	2021-1-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.50	10	否			20.50	20.00	35	否			45.36	44.67	50	否			534115.75	11.33	5.70	53.24	10.80	87	连续	大气
在线	2021-1-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.48	10	否			4.77	4.58	35	否			36.79	35.64	50	否			536764.88	11.43	5.47	53.33	11.12	87	连续	大气
在线	2021-1-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.55	10	否			2.59	2.61	35	否			39.98	40.35	50	否			537101.06	11.38	6.12	52.88	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	2.99	10	否			27.14	27.01	35	否			39.58	39.79	50	否			556942.25	11.42	6.73	53.09	7.78	87	连续	大气
在线	2021-1-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.66	10	否			11.83	11.65	35	否			42.89	42.38	50	否			538204.50	11.45	5.80	53.27	11.08	87	连续	大气
在线	2021-1-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.61	10	否			13.12	12.65	35	否			37.70	36.18	50	否			533212.94	11.39	5.37	53.61	11.31	87	连续	大气
在线	2021-1-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.58	10	否			3.90	3.72	35	否			34.55	33.14	50	否			533463.38	11.37	5.33	53.48	11.20	87	连续	大气
在线	2021-1-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.32	10	否			10.75	10.16	35	否			26.19	25.08	50	否			532075.81	11.37	5.23	53.73	11.29	87	连续	大气
在线	2021-1-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.36	10	否			14.51	13.84	35	否			31.89	30.42	50	否			537417.94	11.51	5.28	54.10	11.41	87	连续	大气
在线	2021-1-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.47	10	否			10.99	10.66	35	否			41.58	40.37	50	否			539655.44	11.55	5.55	53.97	11.40	87	连续	大气
在线	2021-1-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.56	10	否			17.02	16.54	35	否			44.41	43.15	50	否			539119.81	11.55	5.56	54.06	11.51	87	连续	大气
在线	2021-1-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.66	10	否			10.97	10.73	35	否			44.30	43.47	50	否			546808.38	11.69	5.70	53.97	11.34	87	连续	大气
在线	2021-1-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.70	10	否			12.57	12.43	35	否			43.25	42.77	50	否			551275.25	11.72	5.83	53.48	10.97	87	连续	大气
在线	2021-1-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.72	10	否			13.65	13.48	35	否			40.23	39.76	50	否			551870.56	11.72	5.82	53.57	10.91	87	连续	大气
在线	2021-1-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.72	10	否			14.77	14.73	35	否			44.68	44.61	50	否			547904.75	11.64	5.97	53.48	10.94	87	连续	大气
在线	2021-1-28	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.71	10	否			12.55	12.41	35	否			40.86	40.45	50	否			550217.38	11.68	5.85	53.47	10.85	87	连续	大气
在线	2021-1-28	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.61	10	否			13.24	13.24	35	否			48.00	47.98	50	否			550902.19	11.71	5.99	53.53	10.99	87	连续	大气
在线	2021-1-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.40	10	否			12.74	12.80	35	否			40.85	41.07	50	否			554689.38	11.76	6.08	53.25	10.81	87	连续	大气
在线	2021-1-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.51	10	否			11.05	10.96	35	否			42.65	42.38	50	否			551204.88	11.69	5.91	53.36	10.80	87	连续	大气
在线	2021-1-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.62	10	否			10.67	10.63	35	否			45.48	45.31	50	否			552451.94	11.71	5.94	53.26	10.77	87	连续	大气
在线	2021-1-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.71	10	否			8.70	8.60	35	否			45.15	44.68	50	否			549825.38	11.64	5.84	53.12	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.77	10	否			4.21	4.16	35	否			43.83	43.33	50	否			550590.88	11.65	5.83	53.03	10.69	87	连续	大气
在线	2021-1-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.82	10	否			9.92	9.84	35	否			44.63	44.35	50	否			549308.75	11.63	5.90	53.06	10.70	87	连续	大气
在线	2021-1-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.84	10	否			13.73	13.55	35	否			43.77	43.18	50	否			552000.25	11.70	5.80	53.26	10.75	87	连续	大气
在线	2021-1-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.94	10	否			21.18	21.03	35	否			43.17	42.89	50	否			556319.13	11.79	5.90	53.27	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.68	10	否			18.30	18.01	35	否			39.50	38.99	50	否			552480.88	11.70	5.80	53.11	10.69	87	连续	大气
在线	2021-1-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.33	10	否			13.05	12.89	35	否			46.86	46.47	50	否			556982.25	11.79	5.87	53.10	10.73	87	连续	大气
在线	2021-1-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.46	10	否			10.06	9.95	35	否			44.00	43.66	50	否			556171.50	11.80	5.88	53.31	10.82	87	连续	大气
在线	2021-1-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.64	10	否			11.80	11.61	35	否			41.65	41.14	50	否			544719.19	11.62	5.80	53.69	11.22	87	连续	大气
在线	2021-1-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.78	10	否			9.14	8.92	35	否			44.10	43.11	50	否			548763.69	11.73	5.65	53.98	11.38	87	连续	大气
在线	2021-1-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.82	10	否			12.99	12.54	35	否			37.81	36.54	50	否			545894.69	11.69	5.47	54.08	11.44	87	连续	大气
在线	2021-1-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.80	10	否			12.38	11.89	35	否			36.93	35.52	50	否			548212.13	11.75	5.40	54.32	11.50	87	连续	大气
在线	2021-1-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.86	10	否			11.12	10.80	35	否			43.03	41.83	50	否			551007.25	11.82	5.57	54.33	11.57	87	连续	大气
在线	2021-1-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.90	10	否			19.53	19.00	35	否			38.82	37.94	50	否			546348.06	11.73	5.63	54.40	11.57	87	连续	大气
在线	2021-1-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.55	10	否			17.51	17.11	35	否			41.51	40.57	50	否			548336.94	11.74	5.65	54.07	11.44	87	连续	大气
在线	2021-1-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.28	10	否			24.54	23.87	35	否			42.71	41.57	50	否			547792.38	11.67	5.58	53.71	11.15	87	连续	大气
在线	2021-1-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.46	10	否			25.88	25.08	35	否			42.72	41.42	50	否			553309.50	11.81	5.52	53.87	11.28	87	连续	大气
在线	2021-1-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.57	10	否			14.84	14.39	35	否			45.01	43.65	50	否			552289.25	11.80	5.53	53.92	11.35	87	连续	大气
在线	2021-1-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.61	10	否			9.28	8.99	35	否			42.67	41.31	50	否			550183.19	11.79	5.50	54.16	11.52	87	连续	大气
在线	2021-1-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.61	10	否			6.93	6.73	35	否			46.76	45.39	50	否			549296.31	11.78	5.55	54.19	11.53	87	连续	大气
在线	2021-1-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.63	10	否			6.08	5.92	35	否			42.98	41.80	50	否			550069.75	11.79	5.58	54.24	11.51	87	连续	大气
在线	2021-1-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.59	10	否			12.79	12.37	35	否			40.43	39.23	50	否			545806.25	11.68	5.53	54.28	11.37	87	连续	大气
在线	2021-1-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.61	10	否			12.75	12.44	35	否			44.90	43.89	50	否			547439.69	11.68	5.65	54.02	11.19	87	连续	大气
在线	2021-1-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.67	10	否			11.82	11.60	35	否			41.84	41.11	50	否			552097.50	11.77	5.73	53.98	11.19	87	连续	大气
在线	2021-1-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.75	10	否			7.24	7.09	35	否			43.41	42.53	50	否			553727.69	11.80	5.69	53.94	11.16	87	连续	大气
在线	2021-1-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.78	10	否			13.80	13.56	35	否			45.87	45.11	50	否			559025.50	11.89	5.74	53.69	11.02	87	连续	大气
在线	2021-1-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.80	10	否			21.76	21.29	35	否			39.24	38.44	50	否			554188.00	11.78	5.68	53.73	10.98	87	连续	大气
在线	2021-1-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.80	10	否			15.47	15.03	35	否			40.81	39.65	50	否			552819.44	11.77	5.56	53.76	11.05	87	连续	大气
在线	2021-1-30	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.84	10	否			14.43	14.10	35	否			43.79	42.85	50	否			548603.31	11.66	5.67	53.62	10.98	87	连续	大气
在线	2021-1-30	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.88	10	否			6.41	6.47	35	否			44.45	45.02	50	否			536054.63	11.38	6.18	53.35	10.91	87	连续	大气
在线	2021-1-30	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.67	10	否			19.06	19.10	35	否			47.28	47.42	50	否			534987.63	11.33	6.03	53.11	10.77	87	连续	大气
在线	2021-1-30	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.30																								

在线	2021-1-30	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.40	10	否			17.43	16.52	35	否			42.32	40.11	50	否			543586.69	11.59	5.17	53.97	11.15	87	连续	大气
在线	2021-1-30	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.51	10	否			13.72	12.99	35	否			44.87	42.50	50	否			539203.63	11.51	5.16	54.12	11.18	87	连续	大气
在线	2021-1-30	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.61	10	否			7.85	7.43	35	否			42.80	40.57	50	否			538390.50	11.51	5.16	54.21	11.25	87	连续	大气
在线	2021-1-30	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.84	10	否			10.77	9.99	35	否			40.17	37.26	50	否			536494.31	11.51	4.83	54.46	11.48	87	连续	大气
在线	2021-1-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.81	10	否			9.37	8.84	35	否			44.86	42.38	50	否			534997.00	11.45	5.12	54.24	11.35	87	连续	大气
在线	2021-1-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.76	10	否			9.46	8.95	35	否			42.50	40.22	50	否			534840.69	11.44	5.15	54.24	11.28	87	连续	大气
在线	2021-1-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.78	10	否			14.29	13.59	35	否			46.00	43.80	50	否			536396.69	11.45	5.24	54.06	11.18	87	连续	大气
在线	2021-1-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.91	10	否			21.47	20.59	35	否			43.28	41.52	50	否			540862.00	11.52	5.36	53.80	11.01	87	连续	大气
在线	2021-1-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.95	10	否			19.82	19.25	35	否			44.34	43.05	50	否			548029.19	11.65	5.55	53.63	10.91	87	连续	大气
在线	2021-1-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.94	10	否			18.61	18.16	35	否			41.66	40.66	50	否			546985.88	11.62	5.63	53.59	10.90	87	连续	大气
在线	2021-1-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.95	10	否			17.33	16.88	35	否			38.24	37.27	50	否			545870.00	11.58	5.61	53.48	10.80	87	连续	大气
在线	2021-1-31	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.02	10	否			18.51	18.05	35	否			42.93	41.85	50	否			547516.00	11.64	5.61	53.44	10.94	87	连续	大气
在线	2021-1-31	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.95	10	否			13.43	13.16	35	否			46.09	45.17	50	否			417001.13	8.85	5.69	52.93	10.89	87	连续	大气
在线	2021-1-31	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.89	10	否			13.94	13.61	35	否			48.60	47.46	50	否			538010.06	11.39	5.64	52.88	10.74	87	连续	大气
在线	2021-1-31	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.92	10	否			18.56	18.08	35	否			47.11	45.88	50	否			541796.50	11.50	5.60	53.22	10.87	87	连续	大气
在线	2021-1-31	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.99	10	否			19.26	18.74	35	否			45.52	44.27	50	否			541659.25	11.51	5.57	53.42	10.94	87	连续	大气
在线	2021-1-31	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.94	10	否			11.83	11.40	35	否			45.33	43.70	50	否			543074.25	11.58	5.44	53.67	11.18	87	连续	大气
在线	2021-1-31	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.80	10	否			10.79	10.39	35	否			44.41	42.75	50	否			547572.38	11.68	5.42	53.73	11.18	87	连续	大气
在线	2021-1-31	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.17	10	否			24.17	23.08	35	否			44.42	42.44	50	否			557070.88	11.85	5.30	53.55	11.01	87	连续	大气
在线	2021-1-31	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.38	10	否			27.21	25.95	35	否			45.05	42.96	50	否			551691.50	11.74	5.27	53.81	11.03	87	连续	大气
在线	2021-1-31	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.52	10	否			25.59	24.59	35	否			38.39	36.93	50	否			547723.13	11.68	5.40	53.91	11.14	87	连续	大气
在线	2021-1-31	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.56	10	否			26.37	25.05	35	否			44.51	42.30	50	否			557098.88	11.90	5.21	54.16	11.30	87	连续	大气
在线	2021-1-31	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.62	10	否			21.95	21.02	35	否			46.22	44.28	50	否			555331.94	11.87	5.34	54.18	11.35	87	连续	大气
在线	2021-1-31	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.65	10	否			17.01	16.32	35	否			47.44	45.50	50	否			561399.00	12.01	5.36	54.21	11.39	87	连续	大气
在线	2021-1-31	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.42	10	否			15.03	14.63	35	否			46.46	45.19	50	否			564470.75	12.04	5.58	54.01	11.19	87	连续	大气
在线	2021-1-31	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.41	10	否			25.45	24.84	35	否			42.66	41.64	50	否			567997.88	12.08	5.63	53.81	10.97	87	连续	大气
在线	2021-1-31	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.59	10	否			19.73	19.28	35	否			47.65	46.56	50	否			572661.13	12.19	5.65	53.89	11.00	87	连续	大气
在线	2021-1-31	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.73	10	否			17.58	17.26	35	否			47.47	46.60	50	否			567487.94	12.08	5.72	53.95	11.05	87	连续	大气